

RAPPORT MENSUEL

ANNEE : 2017 MOIS : 5

Jour	COMBUSTION			FUMEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)								Dépass ement d'au moins 1 VLE
	T2s	O2 Chaud.	Débit vapeur	O2 (%vol)	H2O (%vol)	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pous- sières	
	(°C)	(%vol)	(T/h)	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
1	1117	6,6	42,6	9,0	20,1	7,3	4,9	100,0	16,8	66,9	0,2	2,2	0,8	0:00
2	1108	6,9	42,6	9,1	18,9	7,4	5,3	100,0	16,5	66,3	0,2	2,2	0,9	0:00
3	1108	6,8	42,6	9,0	19,0	6,9	7,0	100,0	26,4	65,3	0,3	1,9	0,9	0:00
4	1107	7,0	42,6	9,1	18,8	7,1	6,9	100,0	20,5	64,5	0,2	2,3	0,9	0:00
5	1104	6,9	42,5	9,0	18,7	6,8	7,0	100,0	23,4	65,7	0,3	1,9	0,9	0:00
6	1112	6,7	42,6	9,1	20,5	7,3	4,2	100,0	9,2	66,4	0,2	2,7	0,9	0:00
7	1118	6,7	42,0	9,0	20,5	7,3	3,6	100,0	12,4	66,5	0,2	1,8	0,9	0:00
8	1117	6,8	41,5	9,1	20,8	6,2	3,9	100,0	8,5	45,3	0,2	0,9	0,8	0:00
9														0:00
10														0:00
11														0:00
12														0:00
13														0:00
14														0:00
15														0:00
16														0:00
17														0:00
18														0:00
19														0:00
20														0:00
21														0:00
22														0:00
23														0:00
24														0:00
25														0:00
26														0:00
27	1012	7,9	28,8	10,2	16,3	3,8	58,3	100,0	0,0	13,9	0,5	2,7	1,4	0:00
28	1094	6,8	39,1	9,2	19,3	7,2	9,7	100,0	13,7	55,9	0,2	1,3	0,3	0:00
29	1126	6,5	39,8	8,9	19,5	7,3	7,0	100,0	12,8	63,7	0,1	0,7	0,3	0:00
30	1115	6,8	40,3	9,1	19,4	7,2	5,9	100,0	14,4	63,8	0,0	1,0	1,1	0:00
31	1120	6,6	41,8	8,9	19,4	7,0	5,3	100,0	21,4	58,2	0,0	0,9	1,1	0:00
Moyen nes	1111	6,8	40,7	9,0	19,5	7,1	6,3	100,0	16,8	63,3	0,2	1,7	0,8	
V.L.E. Jour						9	45		40	80	9	-	5	
V.L.E. 1/2 h						60	100		200	400	20	-	30	
Tps de dép. cumulé VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm)						00:00	00:00		00:00	00:00	00:00	-	00:00	
Intervalle de confiance moyen						3,79	0,59		3,56	14,82	0,08	-	0,35	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h (hh:mm) pour le mois													0:00	
Cumul annuel en h à partir du 01/01 du temps de dépassement d'au moins 1 VLE 1/2h													0:00 Limite autorisée 60 h/ an	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

27 mai : dépassement VLE jour Mauvaise combustion au redémarrage de l'UVE.

2017 : 1 journée invalide pour 10 autorisées



- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
- (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
- (3) : Pourcentage des moyennes 10 mn du CO inférieure à 150 mg/Nm3