



| LIVE        | Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95% |        |        |        |        |            | Flux massique en kg |       |       |        |       |       |         | Process |
|-------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|
|             | HCl                                   | SO2    | NOx    | COT    | NH3    | Poussieres | Q-HCl               | Q-CO  | Q-SO2 | Q-NOX  | Q-COT | Q-NH3 | Q-Pouss |         |
| Unité       | mg/Nm3                                | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3     | kg                  | kg    | kg    | kg     | kg    | kg    | kg      | °C      |
| VLE Jour    | 9                                     | 40     | 80     | 9      | 30     | 5          | 17.0                | 86.0  | 77.0  | 154.0  | 17.0  | 48.0  | 10.0    |         |
| VLE 30 min  | 60                                    | 200    | 400    | 20     | 30     | 30         |                     |       |       |        |       |       |         |         |
| Autre seuil |                                       |        |        |        |        | 150        |                     |       |       |        |       |       |         | 850.00  |
| Moy.        | 24h                                   | 24h    | 24h    | 24h    | 24h    | 24h        | 24h                 | 24h   | 24h   | 24h    | 24h   | 24h   | 24h     | 24h     |
| 00:30       | 5.81                                  | 1.26   | 58.68  | 0.27   | 0.62   | 1.26       | 0.25                | 0.14  | 0.05  | 2.50   | 0.01  | 0.03  | 0.05    | 1130    |
| 01:00       | 7.46                                  | 4.76   | 61.54  | 0.09   | 0.64   | 1.26       | 0.32                | 0.08  | 0.20  | 2.65   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1134    |
| 01:30       | 7.97                                  | 4.49   | 67.74  | 0.08   | 0.63   | 1.27       | 0.34                | 0.11  | 0.19  | 2.90   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1129    |
| 02:00       | 7.27                                  | 3.74   | 67.09  | 0.09   | 0.67   | 1.26       | 0.31                | 0.10  | 0.16  | 2.89   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1136    |
| 02:30       | 8.31                                  | 5.50   | 62.76  | 0.10   | 0.65   | 1.28       | 0.35                | 0.11  | 0.23  | 2.68   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1119    |
| 03:00       | 7.58                                  | 5.19   | 61.46  | 0.11   | 0.64   | 1.26       | 0.32                | 0.21  | 0.22  | 2.61   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1110    |
| 03:30       | 7.80                                  | 6.94   | 70.13  | 0.11   | 0.64   | 1.24       | 0.33                | 0.11  | 0.29  | 2.93   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1129    |
| 04:00       | 6.71                                  | 3.78   | 58.84  | 0.09   | 0.59   | 1.24       | 0.29                | 0.10  | 0.16  | 2.56   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1147    |
| 04:30       | 7.75                                  | 5.62   | 62.10  | 0.11   | 0.65   | 1.26       | 0.33                | 0.16  | 0.24  | 2.63   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1127    |
| 05:00       | 8.19                                  | 6.78   | 65.93  | 0.10   | 0.62   | 1.26       | 0.35                | 0.10  | 0.29  | 2.79   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1134    |
| 05:30       | 6.84                                  | 1.83   | 65.81  | 0.08   | 0.60   | 1.27       | 0.29                | 0.10  | 0.08  | 2.82   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1145    |
| 06:00       | 6.59                                  | 2.16   | 66.37  | 0.11   | 0.59   | 1.22       | 0.28                | 0.13  | 0.09  | 2.85   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1136    |
| 06:30       | 5.25                                  | 1.57   | 61.81  | 0.17   | 0.40   | 1.10       | 0.23                | 0.08  | 0.07  | 2.74   | 0.01  | 0.02  | 0.05    | 1145    |
| 07:00       | 9.20                                  | 12.48  | 49.16  | 0.16   | 0.39   | 1.12       | 0.41                | 0.09  | 0.55  | 2.17   | 0.01  | 0.02  | 0.05    | 1127    |
| 07:30       | 8.31                                  | 5.39   | 59.43  | 0.17   | 0.41   | 1.12       | 0.36                | 0.07  | 0.24  | 2.60   | 0.01  | 0.02  | 0.05    | 1138    |
| 08:00       | 5.25                                  | 1.33   | 64.44  | 0.13   | 0.45   | 1.17       | 0.23                | 0.12  | 0.06  | 2.81   | 0.01  | 0.02  | 0.05    | 1136    |
| 08:30       | 4.57                                  | 0.01   | 62.32  | 0.08   | 0.57   | 1.28       | 0.20                | 0.11  | 0.00  | 2.77   | 0.00  | 0.03  | 0.06    | 1147    |
| 09:00       | 4.37                                  | 0.26   | 58.22  | 0.07   | 0.56   | 1.29       | 0.19                | 0.10  | 0.01  | 2.52   | 0.00  | 0.02  | 0.06    | 1137    |
| 09:30       | 5.47                                  | 0.94   | 68.43  | 0.07   | 0.52   | 1.27       | 0.25                | 0.10  | 0.04  | 3.07   | 0.00  | 0.02  | 0.06    | 1157    |
| 10:00       | 6.35                                  | 2.06   | 56.71  | 0.06   | 0.53   | 1.32       | 0.28                | 0.11  | 0.09  | 2.48   | 0.00  | 0.02  | 0.06    | 1138    |
| 10:30       | 8.13                                  | 3.63   | 63.47  | 0.10   | 0.54   | 1.26       | 0.36                | 0.26  | 0.16  | 2.80   | 0.00  | 0.02  | 0.06    | 1143    |
| 11:00       | 7.95                                  | 5.18   | 65.54  | 0.07   | 0.56   | 1.27       | 0.35                | 0.09  | 0.23  | 2.86   | 0.00  | 0.02  | 0.06    | 1135    |
| 11:30       | 8.62                                  | 6.41   | 59.58  | 0.09   | 0.59   | 1.28       | 0.37                | 0.10  | 0.27  | 2.54   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1122    |
| 12:00       | 8.55                                  | 0.50   | 64.67  | 0.07   | 0.59   | 1.23       | 0.36                | 0.09  | 0.02  | 2.76   | 0.00  | 0.02  | 0.05    | 1124    |
| 12:30       | 9.77                                  | 5.33   | 62.00  | 0.08   | 0.61   | 1.25       | 0.42                | 0.16  | 0.23  | 2.64   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1127    |
| 13:00       | 7.78                                  | 4.48   | 66.62  | 0.08   | 0.59   | 1.27       | 0.34                | 0.13  | 0.19  | 2.87   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1131    |
| 13:30       | 10.56                                 | 6.46   | 65.02  | 0.07   | 0.54   | 1.27       | 0.46                | 0.11  | 0.28  | 2.84   | 0.00  | 0.02  | 0.06    | 1144    |
| 14:00       | 7.42                                  | 1.67   | 68.16  | 0.09   | 0.59   | 1.31       | 0.32                | 0.12  | 0.07  | 2.95   | 0.00  | 0.03  | 0.06    | 1137    |
| 14:30       | 8.12                                  | 11.32  | 55.83  | 0.10   | 0.59   | 1.28       | 0.35                | 0.15  | 0.49  | 2.43   | 0.00  | 0.03  | 0.06    | 1131    |
| 15:00       | 7.86                                  | 2.46   | 68.90  | 0.08   | 0.57   | 1.29       | 0.34                | 0.09  | 0.11  | 2.97   | 0.00  | 0.02  | 0.06    | 1127    |
| 15:30       | 9.26                                  | 12.30  | 65.02  | 0.11   | 0.64   | 1.30       | 0.39                | 0.15  | 0.52  | 2.77   | 0.00  | 0.03  | 0.06    | 1108    |
| 16:00       | 6.71                                  | 4.15   | 67.22  | 0.09   | 0.62   | 1.29       | 0.29                | 0.10  | 0.18  | 2.89   | 0.00  | 0.03  | 0.06    | 1112    |
| 16:30       | 6.59                                  | 10.40  | 62.59  | 0.10   | 0.64   | 1.28       | 0.28                | 0.11  | 0.44  | 2.65   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1112    |
| 17:00       | 8.65                                  | 7.50   | 68.23  | 0.08   | 0.66   | 1.24       | 0.37                | 0.11  | 0.32  | 2.88   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1114    |
| 17:30       | 7.38                                  | 4.10   | 67.56  | 0.09   | 0.66   | 1.23       | 0.32                | 0.13  | 0.18  | 2.91   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1118    |
| 18:00       | 8.05                                  | 7.77   | 65.97  | 0.12   | 0.55   | 1.24       | 0.35                | 0.10  | 0.34  | 2.85   | 0.01  | 0.02  | 0.05    | 1105    |
| 18:30       | 6.31                                  | 3.83   | 61.74  | 0.19   | 0.36   | 1.14       | 0.28                | 0.14  | 0.17  | 2.76   | 0.01  | 0.02  | 0.05    | 1127    |
| 19:00       | 6.02                                  | 4.23   | 65.81  | 0.17   | 0.46   | 1.06       | 0.28                | 0.10  | 0.19  | 3.01   | 0.01  | 0.02  | 0.05    | 1137    |
| 19:30       | 7.27                                  | 9.25   | 64.09  | 0.19   | 0.39   | 1.07       | 0.33                | 0.15  | 0.42  | 2.89   | 0.01  | 0.02  | 0.05    | 1132    |
| 20:00       | 7.73                                  | 6.92   | 63.58  | 0.15   | 0.50   | 1.13       | 0.34                | 0.12  | 0.31  | 2.81   | 0.01  | 0.02  | 0.05    | 1128    |
| 20:30       | 8.81                                  | 8.77   | 65.84  | 0.10   | 0.75   | 1.28       | 0.39                | 0.12  | 0.39  | 2.93   | 0.00  | 0.03  | 0.06    | 1130    |
| 21:00       | 8.22                                  | 7.78   | 66.94  | 0.10   | 0.75   | 1.30       | 0.35                | 0.10  | 0.33  | 2.84   | 0.00  | 0.03  | 0.06    | 1121    |
| 21:30       | 8.39                                  | 6.71   | 67.81  | 0.10   | 0.73   | 1.28       | 0.36                | 0.13  | 0.29  | 2.90   | 0.00  | 0.03  | 0.05    | 1141    |
| 22:00       | 8.39                                  | 3.26   | 66.67  | 0.08   | 0.70   | 1.29       | 0.36                | 0.08  | 0.14  | 2.88   | 0.00  | 0.03  | 0.06    | 1147    |
| 22:30       | 9.60                                  | 9.51   | 65.24  | 0.10   | 0.71   | 1.28       | 0.42                | 0.14  | 0.42  | 2.88   | 0.00  | 0.03  | 0.06    | 1145    |
| 23:00       | 8.88                                  | 3.20   | 70.24  | 0.10   | 0.75   | 1.31       | 0.39                | 0.11  | 0.14  | 3.05   | 0.00  | 0.03  | 0.06    | 1133    |
| 23:30       | 9.24                                  | 4.76   | 66.68  | 0.11   | 0.74   | 1.30       | 0.41                | 0.15  | 0.21  | 2.96   | 0.00  | 0.03  | 0.06    | 1138    |
| 00:00       | 9.36                                  | 6.72   | 66.96  | 0.09   | 0.71   | 1.30       | 0.41                | 0.15  | 0.30  | 2.96   | 0.00  | 0.03  | 0.06    | 1129    |
| min         | 4.37                                  | 0.01   | 49.16  | 0.06   | 0.36   | 1.06       | 0.19                | 0.07  | 0.00  | 2.17   | 0.00  | 0.02  | 0.05    | 1105    |
| max         | 10.56                                 | 12.48  | 70.24  | 0.27   | 0.75   | 1.32       | 0.46                | 0.26  | 0.55  | 3.07   | 0.01  | 0.03  | 0.06    | 1157    |
| moyenne     | 7.64                                  | 5.10   | 64.10  | 0.11   | 0.59   | 1.25       |                     |       |       |        |       |       |         | 1131    |
| Total       |                                       |        |        |        |        |            | 15.90               | 17.18 | 10.61 | 133.50 | 0.22  | 1.23  | 2.59    |         |

| Synthèse des dépassements & indisponibilités       | seuil                | HCl   | SO2   | CO     | NOx    | NH3   | COT   | Poussieres |
|--|----------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------------|
| Compteur dépassement VLE 30 min                    | 60H/An               | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00      |
| Nombre de dépassement moyenne jour                 | /                    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0          |
| % de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO  | /                    |       |       | 100.00 | 8.25   |       |       |            |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour                | /                    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0          |
| Nombre de moyenne jour invalide                    | 10j/An               | 0     | 0     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0          |
| Compteur indisponibilité AMS                       | 60H/An               |       |       | 00:00  |        |       |       |            |
| Compteur indisponibilité Opacimètre                | 60H/An               |       |       |        |        |       |       | 00:00      |
| Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo) | 10H                  |       |       | 0      |        |       |       | 0          |
| Disponibilité AMESA %                              | >85% en cumul annuel |       |       |        | 100.00 |       |       |            |

**Commentaires :**

Respect des normes européennes et françaises.

|       |
|-------|
| 0     |
| 00:00 |
| 00:00 |