



LASSE	Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg									Process	Compteur			
	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss		T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss
Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE Jour																850.00				85%
VLE 30 min	60	150		200	400	20	30	30												
Autre seuil								150												
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
01.02.18	7,55	10,43	100,00	6,41	63,50	0,18	0,50	1,23	15,47	21,63	13,12	130,07	0,38	1,01	2,52	1124	00:00	00:30	00:30	99,86
02.02.18	7,36	8,89	100,00	4,66	63,99	0,18	0,68	1,23	15,41	18,71	9,74	133,92	0,39	1,42	2,58	1124	00:00	00:00	00:00	99,44
03.02.18	7,35	5,69	100,00	4,88	65,96	0,14	0,58	1,26	15,27	11,83	10,13	136,98	0,29	1,21	2,62	1122	00:00	00:00	00:00	100,00
04.02.18	7,66	5,79	100,00	6,76	65,83	0,14	0,60	1,30	15,89	12,02	14,01	136,66	0,29	1,25	2,70	1119	00:00	00:00	00:00	100,00
05.02.18	7,51	6,77	100,00	4,72	63,91	0,19	0,47	1,33	15,61	14,07	9,78	132,80	0,40	0,96	2,77	1121	00:00	00:00	00:00	100,00
06.02.18	7,44	6,90	100,00	5,59	65,63	0,16	0,55	1,34	15,43	14,34	11,57	136,18	0,34	1,15	2,78	1120	00:00	00:00	00:00	100,00
07.02.18	7,60	6,31	100,00	5,63	65,33	0,15	0,52	1,35	15,48	12,87	11,55	133,10	0,30	1,07	2,74	1119	00:00	00:00	00:00	100,00
08.02.18	6,56	14,24	98,62	6,23	59,90	0,44	0,47	1,34	13,47	33,66	12,64	122,79	0,90	0,96	2,75	1109	00:00	00:00	00:00	85,42
09.02.18	7,83	7,30	98,62	7,09	62,58	0,19	0,58	1,32	15,86	20,21	14,77	130,27	0,40	1,21	2,75	1123	00:00	00:00	00:00	99,72
10.02.18	7,48	5,09	100,00	4,96	65,15	0,14	0,55	1,29	15,47	10,54	10,25	134,75	0,29	1,15	2,67	1134	00:00	00:00	00:00	100,00
11.02.18	7,45	5,01	100,00	5,21	64,47	0,14	0,64	1,28	15,29	10,26	10,76	131,90	0,28	1,31	2,63	1128	00:00	00:00	00:00	100,00
12.02.18	7,62	8,46	100,00	6,61	62,56	0,15	0,55	1,32	15,68	17,31	13,60	128,89	0,31	1,12	2,72	1124	00:00	00:00	00:00	100,00
13.02.18	6,68	11,45	100,00	24,25	63,86	0,24	0,58	1,31	13,79	23,70	50,38	132,04	0,49	1,19	2,71	1124	00:00	00:00	00:00	100,00
14.02.18	6,90	7,96	100,00	29,07	63,83	0,12	0,61	1,28	14,26	16,44	60,02	131,88	0,25	1,25	2,65	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
15.02.18	7,47	6,83	100,00	12,26	63,42	0,14	0,61	1,26	15,43	14,11	25,25	130,91	0,30	1,26	2,61	1134	00:00	00:00	00:00	99,72
16.02.18	7,65	7,83	100,00	9,86	60,65	0,17	0,56	1,29	15,56	15,82	20,01	123,38	0,34	1,13	2,60	1125	00:00	00:00	00:00	100,00
17.02.18	7,67	6,39	100,00	6,35	64,60	0,17	0,55	1,29	15,99	13,36	13,24	134,63	0,35	1,14	2,69	1134	00:00	00:00	00:00	100,00
18.02.18	7,58	6,26	100,00	6,99	64,98	0,18	0,42	1,28	15,91	13,15	14,70	136,39	0,38	0,87	2,68	1128	00:00	00:00	00:00	100,00
19.02.18	7,47	6,95	100,00	13,36	64,02	0,19	0,57	1,28	15,51	14,48	28,29	133,16	0,40	1,18	2,65	1125	00:00	00:00	00:00	100,00
20.02.18	7,61	8,73	100,00	12,77	64,54	0,22	0,67	1,31	15,66	18,09	26,53	133,01	0,45	1,38	2,69	1123	00:00	00:00	00:00	99,65
21.02.18	6,95	10,25	100,00	19,16	63,45	0,16	0,59	1,28	14,00	20,74	38,66	127,78	0,32	1,18	2,58	1130	00:00	00:00	00:00	99,58
22.02.18	7,65	9,12	100,00	17,80	63,21	0,16	0,63	1,28	15,76	18,85	36,63	130,28	0,32	1,30	2,64	1133	00:00	00:00	00:00	100,00
23.02.18	7,78	7,87	100,00	6,98	66,07	0,14	0,59	1,30	15,99	16,22	14,31	136,02	0,29	1,21	2,68	1134	00:00	00:00	00:00	100,00
24.02.18	7,65	6,67	100,00	6,91	65,69	0,13	0,59	1,35	16,01	13,94	14,47	137,40	0,28	1,23	2,82	1132	00:00	00:00	00:00	100,00
25.02.18	7,54	5,49	100,00	7,84	65,30	0,11	0,51	1,35	15,69	11,42	16,35	136,03	0,24	1,05	2,81	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
26.02.18	7,69	7,41	100,00	10,61	62,02	0,21	0,39	1,42	15,80	15,21	21,71	127,62	0,42	0,79	2,93	1126	00:00	00:00	00:00	100,00
27.02.18	7,50	8,66	100,00	10,85	63,88	0,15	0,59	1,35	15,44	17,86	22,18	131,52	0,30	1,22	2,78	1127	00:00	00:00	00:00	100,00
28.02.18	7,06	15,64	100,00	20,26	62,33	0,20	0,62	1,32	14,32	31,71	41,05	126,45	0,40	1,25	2,68	1126	00:00	00:00	00:00	100,00
min	6,56	5,01	98,62	4,66	59,90	0,11	0,39	1,23	13,47	10,26	9,74	122,79	0,24	0,79	2,52	1109				
max	7,78	15,64	100,00	29,07	66,07	0,44	0,68	1,42	16,01	33,66	60,02	137,40	0,90	1,42	2,93	1136				
moy	7,43	8,01	99,90	10,15	63,95	0,17	0,56	1,31							1126				99,41	
Total									472,6	472,6	585,7	3696,8	10,1	32,5	75,4		00:00	00:30	00:30	

Commentaires :
 Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de jour CO non respect du 95%	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An						00:30			04:40
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:30	04:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,41	99,63

Off = Arrêt Incineration
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
 Rouge = Moyenne en dépassement