

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,71	30,84	59,06	0,11	0,61	1,04	0,37	0,40	1,33	2,54	0,00	0,03	0,04	1156
01:00	7,03	13,70	65,76	0,24	0,60	1,05	0,31	0,74	0,60	2,89	0,01	0,03	0,05	1156
01:30	7,79	17,11	69,82	0,12	0,59	1,06	0,33	0,25	0,73	2,98	0,01	0,03	0,05	1157
02:00	7,51	13,41	67,40	0,09	0,60	1,06	0,32	0,10	0,58	2,90	0,00	0,03	0,05	1152
02:30	8,41	9,93	69,18	0,09	0,56	1,08	0,36	0,05	0,43	2,97	0,00	0,02	0,05	1154
03:00	7,58	8,53	67,33	0,10	0,62	1,09	0,33	0,04	0,37	2,93	0,00	0,03	0,05	1142
03:30	8,00	11,45	63,95	0,15	0,61	1,08	0,35	0,32	0,49	2,76	0,01	0,03	0,05	1138
04:00	6,69	10,07	66,05	0,12	0,59	1,08	0,28	0,05	0,43	2,81	0,00	0,02	0,05	1146
04:30	8,22	19,53	63,94	0,18	0,62	1,07	0,36	0,46	0,85	2,77	0,01	0,03	0,05	1138
05:00	8,58	15,21	64,02	0,14	0,63	1,07	0,36	0,16	0,64	2,68	0,01	0,03	0,04	1119
05:30	7,84	16,69	65,30	0,80	0,58	1,00	0,33	1,30	0,70	2,73	0,03	0,02	0,04	1151
06:00	7,06	5,19	71,42	0,20	0,50	0,97	0,29	0,04	0,21	2,92	0,01	0,02	0,04	1161
06:30	5,69	5,94	67,65	0,23	0,34	0,93	0,24	0,28	0,25	2,80	0,01	0,01	0,04	1153
07:00	7,34	11,30	64,00	0,24	0,33	0,88	0,32	0,13	0,49	2,75	0,01	0,01	0,04	1155
07:30	8,03	11,56	68,19	0,21	0,37	0,94	0,34	0,09	0,49	2,91	0,01	0,02	0,04	1132
08:00	7,98	10,61	65,79	0,14	0,45	1,00	0,34	0,08	0,45	2,81	0,01	0,02	0,04	1127
08:30	6,89	4,90	68,37	0,09	0,56	1,12	0,30	0,08	0,21	2,96	0,00	0,02	0,05	1128
09:00	7,10	6,60	68,17	0,09	0,54	1,12	0,31	0,07	0,28	2,94	0,00	0,02	0,05	1131
09:30	8,69	6,01	65,14	0,10	0,53	1,12	0,38	0,09	0,27	2,87	0,00	0,02	0,05	1139
10:00	7,76	2,82	70,36	0,09	0,52	1,18	0,33	0,06	0,12	2,98	0,00	0,02	0,05	1115
10:30	8,10	6,39	64,46	0,09	0,54	1,14	0,35	0,06	0,28	2,81	0,00	0,02	0,05	1119
11:00	8,78	7,49	63,33	0,10	0,59	1,15	0,37	0,05	0,31	2,65	0,00	0,02	0,05	1115
11:30	6,64	3,13	66,68	0,08	0,57	1,13	0,27	0,05	0,13	2,75	0,00	0,02	0,05	1115
12:00	5,96	1,94	65,71	0,07	0,53	1,12	0,25	0,08	0,08	2,80	0,00	0,02	0,05	1129
12:30	7,50	7,08	68,55	0,07	0,59	1,12	0,32	0,10	0,30	2,93	0,00	0,03	0,05	1122
13:00	7,63	2,35	72,59	0,06	0,56	1,13	0,33	0,05	0,10	3,12	0,00	0,02	0,05	1142
13:30	7,37	9,82	63,77	0,05	0,55	1,13	0,32	0,09	0,43	2,78	0,00	0,02	0,05	1138
14:00	7,48	6,14	68,04	0,07	0,46	1,18	0,33	0,07	0,27	3,00	0,00	0,02	0,05	1135
14:30	7,96	16,06	64,83	0,05	0,52	1,15	0,35	0,08	0,71	2,86	0,00	0,02	0,05	1123
15:00	7,65	7,23	67,17	0,06	0,52	1,15	0,35	0,12	0,33	3,04	0,00	0,02	0,05	1116
15:30	8,03	14,16	64,34	0,08	0,59	1,17	0,35	0,11	0,61	2,78	0,00	0,03	0,05	1098
16:00	8,01	19,12	68,51	0,07	0,53	1,15	0,34	0,08	0,82	2,95	0,00	0,02	0,05	1106
16:30	5,90	14,28	66,42	0,06	0,55	1,15	0,25	0,07	0,62	2,86	0,00	0,02	0,05	1122
17:00	6,72	20,66	62,81	0,31	0,57	1,17	0,29	1,04	0,90	2,74	0,01	0,02	0,05	1131
17:30	7,64	32,86	67,01	0,06	0,55	1,23	0,33	0,06	1,42	2,89	0,00	0,02	0,05	1117
18:00	7,62	21,05	61,65	0,19	0,41	1,10	0,32	0,07	0,89	2,62	0,01	0,02	0,05	1117
18:30	8,57	22,52	67,02	0,19	0,32	0,98	0,36	0,07	0,95	2,83	0,01	0,01	0,04	1130
19:00	6,74	24,53	66,38	0,20	0,28	0,98	0,28	0,06	1,04	2,80	0,01	0,01	0,04	1133
19:30	8,19	32,34	66,55	0,20	0,30	0,97	0,35	0,07	1,37	2,81	0,01	0,01	0,04	1122
20:00	7,41	20,14	69,50	0,13	0,45	1,15	0,32	0,08	0,88	3,02	0,01	0,02	0,05	1125
20:30	7,66	6,51	65,64	0,08	0,51	1,26	0,35	0,07	0,29	2,97	0,00	0,02	0,06	1149
21:00	7,50	3,58	67,06	0,07	0,53	1,27	0,33	0,05	0,16	2,92	0,00	0,02	0,06	1140
21:30	5,98	2,60	67,45	0,07	0,55	1,26	0,26	0,06	0,11	2,93	0,00	0,02	0,05	1140
22:00	8,86	7,08	65,58	0,07	0,54	1,25	0,39	0,06	0,31	2,89	0,00	0,02	0,05	1139
22:30	7,59	3,32	67,20	0,07	0,49	1,16	0,34	0,06	0,15	2,97	0,00	0,02	0,05	1135
23:00	7,72	5,12	62,57	0,06	0,57	1,12	0,34	0,06	0,23	2,76	0,00	0,03	0,05	1140
23:30	7,71	5,86	66,63	0,09	0,52	1,11	0,34	0,05	0,26	2,94	0,00	0,02	0,05	1147
00:00	8,64	13,28	65,99	0,39	0,54	1,11	0,38	0,08	0,58	2,89	0,02	0,02	0,05	1145
min	5,69	1,94	59,06	0,05	0,28	0,88	0,24	0,04	0,08	2,54	0,00	0,01	0,04	1098
max	8,86	32,86	72,59	0,80	0,63	1,27	0,39	1,30	1,42	3,12	0,03	0,03	0,06	1161
moyenne	7,59	11,83	66,34	0,14	0,52	1,10								1135
Total							15,71	25,29	24,43	137,21	0,28	1,08	2,28	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	12,23			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.