

Rapport DREAL Mensuel: janvier 2019



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur				
	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss
Ligne 1	mg/Nm3 9 60	mg/Nm3 45 150	moy 10min 95% 24h	mg/Nm3 40 200	mg/Nm3 80 400	mg/Nm3 9 20	mg/Nm3 30 30	mg/Nm3 5 30 150	kg 17.0	kg 86.0	kg 77.0	kg 154.0	kg 17.0	kg 48.0	kg 10.0	°C 850,00	hh:mm 24h	hh:mm 24h	hh:mm 24h	% 85%
01.01.19	7,90	5,24	100,00	5,87	65,63	0,21	0,47	0,68	16,14	10,73	12,01	134,14	0,43	0,96	1,37	1132	00:00	00:00	00:00	100,00
02.01.19	7,82	8,91	100,00	11,02	65,53	0,23	0,58	0,94	15,86	18,28	22,37	132,91	0,47	1,18	1,91	1118	00:00	00:00	00:00	99,72
03.01.19	7,67	9,15	98,62	13,49	66,66	0,25	0,59	0,89	15,44	22,84	27,26	134,12	0,51	1,18	1,78	1114	00:00	00:00	00:00	100,00
04.01.19	7,86	13,19	100,00	10,98	67,88	0,26	0,46	0,83	15,85	26,38	22,17	137,05	0,51	0,93	1,68	1111	00:00	00:00	00:00	100,00
05.01.19	7,78	6,96	100,00	4,65	66,47	0,15	0,45	0,85	15,87	14,20	9,45	135,62	0,31	0,92	1,74	1125	00:00	00:00	00:00	100,00
06.01.19	7,93	5,87	100,00	5,27	66,79	0,16	0,50	0,88	16,13	11,98	10,74	135,82	0,33	1,01	1,78	1125	00:00	00:00	00:00	100,00
07.01.19	7,97	7,13	100,00	10,06	66,50	0,33	0,46	0,80	16,48	14,85	20,85	137,46	0,69	0,96	1,23	1123	00:00	00:00	00:00	100,00
08.01.19	7,77	6,39	100,00	16,80	66,88	0,19	0,56	0,95	15,87	13,06	34,25	136,55	0,40	1,15	1,93	1117	00:00	00:00	00:00	100,00
09.01.19	7,69	7,69	100,00	21,78	65,72	0,21	0,49	0,93	15,51	15,62	44,18	132,82	0,42	0,99	1,87	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
10.01.19	7,90	8,39	99,31	18,85	65,43	0,23	0,53	0,86	15,93	18,98	38,05	132,06	0,47	1,07	1,73	1121	00:00	00:00	00:00	99,72
11.01.19	7,80	10,72	99,31	24,54	66,41	0,35	0,54	0,90	15,66	24,87	49,24	133,30	0,70	1,09	1,81	1127	00:00	00:00	00:00	99,31
12.01.19	6,77	9,55	100,00	30,00	66,01	0,21	0,59	0,91	13,66	19,28	60,25	132,82	0,43	1,18	1,83	1126	00:00	00:00	00:00	99,72
13.01.19	7,32	10,25	100,00	27,23	65,58	0,15	0,60	0,93	14,79	20,76	54,91	132,55	0,31	1,21	1,88	1117	00:00	00:00	00:00	100,00
14.01.19	7,37	8,91	100,00	14,99	65,85	0,34	0,38	0,62	15,28	18,63	31,10	136,52	0,70	0,79	1,28	1128	00:00	00:00	00:00	99,44
15.01.19	8,24	10,25	100,00	13,54	65,87	0,21	0,50	0,91	16,74	20,90	27,53	133,70	0,42	1,02	1,84	1118	00:00	00:00	00:00	97,78
16.01.19	7,72	13,01	100,00	18,79	64,98	0,20	0,58	0,89	15,67	26,33	38,18	132,04	0,41	1,19	1,80	1119	00:00	00:00	00:00	100,00
17.01.19	7,47	15,61	100,00	25,13	64,40	0,38	0,52	0,84	15,16	31,94	51,19	130,73	0,78	1,05	1,70	1133	00:00	00:00	00:00	99,72
18.01.19	7,92	10,38	99,31	15,62	64,55	0,25	0,52	0,73	16,05	23,22	31,52	130,74	0,50	1,06	1,48	1122	00:00	00:00	00:00	100,00
19.01.19	8,01	18,65	100,00	10,91	65,06	0,38	0,52	0,85	16,17	37,79	22,08	131,21	0,76	1,05	1,71	1130	00:00	00:00	00:00	100,00
20.01.19	8,07	16,62	100,00	20,97	66,12	0,48	0,49	0,67	16,49	34,16	42,73	135,04	0,98	0,99	1,36	1125	00:00	00:00	00:00	100,00
21.01.19	7,58	11,79	100,00	17,58	64,87	0,33	0,51	0,68	15,64	24,54	36,15	133,70	0,69	1,04	1,39	1126	00:00	00:00	00:00	100,00
22.01.19	6,89	9,46	99,31	13,90	60,58	0,51	0,63	0,89	13,01	20,50	27,03	113,44	0,88	1,12	1,61	1108	00:00	00:30	00:00	99,31
23.01.19	7,67	13,68	99,31	17,45	65,85	0,37	0,54	0,69	15,84	29,96	36,13	136,07	0,76	1,11	1,40	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
24.01.19	8,00	12,77	98,62	21,73	64,62	0,48	0,42	0,50	16,43	31,46	44,68	132,83	0,99	0,86	1,02	1129	00:00	00:00	00:00	99,72
25.01.19	7,69	10,85	100,00	15,70	66,16	0,25	0,58	0,90	15,77	22,41	32,26	135,50	0,52	1,20	1,83	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
26.01.19	8,03	15,29	100,00	8,75	64,57	0,34	0,56	0,82	16,39	31,08	17,89	131,86	0,68	1,15	1,67	1135	00:00	00:00	00:00	100,00
27.01.19	8,00	12,23	98,62	24,56	67,46	0,32	0,51	0,75	16,53	30,21	50,57	139,32	0,67	1,04	1,53	1135	00:00	00:00	00:00	100,00
28.01.19	8,04	9,72	100,00	9,88	65,72	0,33	0,40	0,57	16,79	20,47	20,61	137,19	0,70	0,84	1,17	1140	00:00	00:00	00:00	99,79
29.01.19	8,00	14,64	100,00	15,61	65,25	0,27	0,55	0,75	16,56	30,45	32,31	135,14	0,57	1,14	1,55	1133	00:00	00:00	00:00	99,72
30.01.19	7,79	10,74	100,00	19,77	65,08	0,18	0,49	0,86	16,05	22,08	40,80	134,16	0,37	1,01	1,76	1133	00:00	00:00	00:00	100,00
31.01.19	7,13	14,30	98,62	22,34	64,45	0,40	0,53	0,88	14,81	34,85	46,35	133,70	0,85	1,09	1,82	1129	00:00	00:00	00:00	98,96
min	6,77	5,24	98,62	4,65	60,58	0,15	0,38	0,50	13,01	10,73	9,45	113,44	0,31	0,79	1,02	1108				
max	8,24	18,65	100,00	30,00	67,88	0,51	0,63	0,95	16,79	37,79	60,25	139,32	0,99	1,21	1,93	1140				
moy	7,74	10,91	99,71	16,38	65,58	0,29	0,52	0,81							1126				99,77	
Total									488,6	722,8	1034,8	4140,1	18,2	32,6	50,5		00:00	00:30	00:00	

Commentaires :
Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de jour CO non respect du 95%	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:30								00:30
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00	00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,77	99,77

Off = Arrêt Incineration
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
Rouge = Moyenne en dépassement