

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4,67	3,65	68,73	0,43	1,44	1,23	0,20	0,10	0,16	2,96	0,02	0,06	0,05	1150
01:00	6,44	5,70	68,74	0,19	1,46	1,23	0,28	0,08	0,25	2,96	0,01	0,06	0,05	1146
01:30	8,80	6,67	66,91	0,45	1,49	1,24	0,38	0,09	0,29	2,87	0,02	0,06	0,05	1155
02:00	8,15	5,64	65,38	0,20	1,58	1,22	0,35	0,07	0,25	2,84	0,01	0,07	0,05	1147
02:30	8,49	7,01	64,99	0,46	1,57	1,21	0,37	0,09	0,30	2,82	0,02	0,07	0,05	1142
03:00	8,40	2,40	68,58	0,21	1,65	1,17	0,36	0,07	0,10	2,93	0,01	0,07	0,05	1133
03:30	7,39	1,51	66,88	0,42	1,67	1,11	0,32	0,09	0,07	2,93	0,02	0,07	0,05	1147
04:00	8,29	3,41	66,80	0,21	1,67	1,11	0,36	0,08	0,15	2,93	0,01	0,07	0,05	1153
04:30	8,48	3,03	66,56	0,49	1,78	1,12	0,37	0,09	0,13	2,92	0,02	0,08	0,05	1139
05:00	8,03	2,47	64,75	0,22	1,75	1,12	0,35	0,11	0,11	2,81	0,01	0,08	0,05	1139
05:30	7,49	1,87	69,31	0,44	1,82	1,13	0,33	0,09	0,08	3,02	0,02	0,08	0,05	1136
06:00	8,84	7,52	62,89	1,64	1,69	1,00	0,39	1,60	0,34	2,81	0,07	0,08	0,04	1132
06:30	7,76	6,34	67,18	0,52	1,38	0,79	0,34	0,07	0,27	2,91	0,02	0,06	0,03	1133
07:00	7,99	6,22	65,46	0,24	1,50	0,77	0,35	0,06	0,27	2,86	0,01	0,07	0,03	1136
07:30	7,87	6,56	68,70	0,49	1,56	0,76	0,35	0,07	0,29	3,01	0,02	0,07	0,03	1130
08:00	7,94	3,69	65,57	0,22	1,86	1,01	0,34	0,08	0,16	2,81	0,01	0,08	0,04	1132
08:30	7,90	4,41	65,50	0,43	1,89	1,11	0,35	0,09	0,20	2,94	0,02	0,08	0,05	1150
09:00	8,95	4,64	65,79	0,22	1,82	1,13	0,38	0,07	0,20	2,81	0,01	0,08	0,05	1119
09:30	8,24	2,23	63,81	0,42	1,77	1,12	0,36	0,10	0,10	2,76	0,02	0,08	0,05	1131
10:00	8,55	5,63	59,22	0,24	1,66	1,12	0,37	0,07	0,24	2,54	0,01	0,07	0,05	1123
10:30	8,14	2,90	68,48	0,44	1,57	1,23	0,34	0,14	0,12	2,85	0,02	0,07	0,05	1106
11:00	8,27	1,80	69,10	0,22	1,58	1,26	0,35	0,10	0,08	2,89	0,01	0,07	0,05	1128
11:30	7,59	2,37	68,20	0,51	1,59	1,23	0,33	0,07	0,10	2,95	0,02	0,07	0,05	1143
12:00	8,68	6,21	65,99	0,21	1,59	1,26	0,36	0,13	0,26	2,77	0,01	0,07	0,05	1123
12:30	8,58	4,92	62,90	0,22	1,53	1,22	0,37	0,28	0,21	2,72	0,01	0,07	0,05	1132
13:00	6,72	17,57	63,93	3,09	1,42	1,21	0,28	1,61	0,72	2,63	0,13	0,06	0,05	1124
13:30	7,30	1,33	59,57	0,20	1,51	1,22	0,31	0,07	0,06	2,53	0,01	0,06	0,05	1140
14:00	6,57	2,08	63,94	0,24	1,57	1,26	0,28	0,16	0,09	2,68	0,01	0,07	0,05	1133
14:30	8,95	9,45	68,38	0,43	1,52	1,22	0,38	0,06	0,40	2,87	0,02	0,06	0,05	1132
15:00	8,85	5,57	63,35	0,20	1,48	1,24	0,36	0,09	0,23	2,59	0,01	0,06	0,05	1124
15:30	8,26	4,81	65,01	0,44	1,38	1,21	0,34	0,09	0,20	2,68	0,02	0,06	0,05	1116
16:00	7,80	7,04	69,43	0,20	1,40	1,21	0,32	0,08	0,29	2,87	0,01	0,06	0,05	1126
16:30	7,82	4,58	67,58	0,43	1,35	1,19	0,32	0,08	0,19	2,78	0,02	0,06	0,05	1139
17:00	7,65	5,55	68,32	0,20	1,39	1,22	0,32	0,10	0,23	2,82	0,01	0,06	0,05	1135
17:30	8,92	12,48	62,86	0,42	1,33	1,17	0,38	0,09	0,52	2,64	0,02	0,06	0,05	1136
18:00	8,90	5,04	71,07	0,43	1,18	1,06	0,37	0,13	0,21	2,98	0,02	0,05	0,04	1151
18:30	6,91	1,48	66,40	0,77	1,03	0,77	0,29	0,06	0,06	2,75	0,03	0,04	0,03	1139
19:00	7,54	5,12	63,82	0,79	1,00	0,74	0,31	0,06	0,21	2,64	0,03	0,04	0,03	1124
19:30	8,62	9,84	64,89	0,20	1,02	0,75	0,36	0,09	0,41	2,72	0,01	0,04	0,03	1132
20:00	7,39	3,87	70,04	0,19	1,24	1,03	0,31	0,08	0,16	2,97	0,01	0,05	0,04	1149
20:30	9,06	6,96	67,90	0,19	1,32	1,23	0,38	0,16	0,29	2,83	0,01	0,05	0,05	1144
21:00	8,00	3,30	65,34	0,19	1,33	1,23	0,33	0,07	0,14	2,72	0,01	0,06	0,05	1133
21:30	8,19	2,66	66,99	0,19	1,34	1,22	0,35	0,09	0,11	2,82	0,01	0,06	0,05	1145
22:00	7,68	3,67	68,33	0,21	1,35	1,24	0,32	0,10	0,16	2,89	0,01	0,06	0,05	1142
22:30	8,34	3,26	69,29	0,19	1,34	1,22	0,36	0,10	0,14	2,99	0,01	0,06	0,05	1154
23:00	7,98	13,01	56,67	0,34	1,35	1,19	0,34	0,28	0,56	2,44	0,01	0,06	0,05	1128
23:30	8,27	12,83	63,85	0,22	1,34	1,20	0,35	0,11	0,54	2,68	0,01	0,06	0,05	1126
00:00	7,86	5,63	68,91	0,23	1,35	1,22	0,32	0,10	0,23	2,85	0,01	0,06	0,05	1130
min	4,67	1,33	56,67	0,19	1,00	0,74	0,20	0,06	0,06	2,44	0,01	0,04	0,03	1106
max	9,06	17,57	71,07	3,09	1,89	1,26	0,39	1,61	0,72	3,02	0,13	0,08	0,05	1155
moyenne	7,99	5,33	66,09	0,41	1,49	1,13								1136
Total							16,33	21,60	10,86	135,02	0,84	3,05	2,30	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	10,55			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.