

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.95	15.24	69.27	0.24	0.68	0.40	0.39	0.06	0.66	2.98	0.01	0.03	0.02	1118
01:00	8.34	10.42	64.26	0.46	0.69	0.40	0.36	0.08	0.45	2.77	0.02	0.03	0.02	1110
01:30	6.79	7.41	69.63	0.23	0.70	0.40	0.29	0.05	0.32	2.99	0.01	0.03	0.02	1116
02:00	8.37	13.44	65.38	0.45	0.67	0.40	0.35	0.07	0.57	2.76	0.02	0.03	0.02	1116
02:30	8.84	17.50	66.71	0.23	0.66	0.40	0.37	0.07	0.73	2.77	0.01	0.03	0.02	1111
03:00	8.07	9.53	66.24	0.45	0.70	0.40	0.34	0.06	0.40	2.81	0.02	0.03	0.02	1119
03:30	6.60	4.11	67.81	0.22	0.66	0.40	0.29	0.05	0.18	2.94	0.01	0.03	0.02	1142
04:00	8.51	17.60	67.56	0.41	0.69	0.39	0.37	0.06	0.78	2.98	0.02	0.03	0.02	1130
04:30	8.84	8.50	66.70	0.22	0.65	0.40	0.39	0.06	0.37	2.91	0.01	0.03	0.02	1128
05:00	7.00	8.09	67.15	0.48	0.65	0.40	0.30	0.07	0.35	2.91	0.02	0.03	0.02	1124
05:30	7.10	5.84	66.93	0.22	0.67	0.40	0.31	0.07	0.25	2.91	0.01	0.03	0.02	1132
06:00	7.92	9.92	65.47	0.50	0.49	0.31	0.35	0.08	0.44	2.88	0.02	0.02	0.01	1146
06:30	8.26	11.66	68.20	0.25	0.36	0.13	0.37	0.05	0.51	3.01	0.01	0.02	0.01	1126
07:00	8.00	11.10	65.02	0.45	0.63	0.39	0.35	0.08	0.49	2.87	0.02	0.03	0.02	1133
07:30	8.62	15.64	66.95	0.23	0.63	0.40	0.38	0.05	0.69	2.95	0.01	0.03	0.02	1119
08:00	8.12	7.94	68.50	0.47	0.65	0.40	0.35	0.08	0.35	2.98	0.02	0.03	0.02	1115
08:30	7.50	9.25	66.64	0.23	0.65	0.40	0.33	0.05	0.41	2.92	0.01	0.03	0.02	1119
09:00	5.37	1.56	46.73	0.44	0.63	0.41	0.23	0.09	0.07	2.00	0.02	0.03	0.02	1124
09:30	3.87	0.14	49.86	0.19	0.58	0.38	0.18	0.05	0.01	2.29	0.01	0.03	0.02	1143
10:00	3.91	17.72	42.98	0.89	0.64	0.38	0.17	1.96	0.78	1.88	0.04	0.03	0.02	1108
10:30	5.16	12.01	44.89	0.23	0.68	0.39	0.21	0.04	0.50	1.86	0.01	0.03	0.02	1091
11:00	4.28	0.51	52.36	0.48	0.64	0.40	0.18	0.07	0.02	2.20	0.02	0.03	0.02	1137
11:30	3.75	1.37	47.97	0.23	0.64	0.40	0.16	0.08	0.06	2.03	0.01	0.03	0.02	1151
12:00	4.01	8.62	52.17	0.42	0.66	0.39	0.18	0.07	0.39	2.34	0.02	0.03	0.02	1142
12:30	6.86	38.85	50.86	0.21	0.70	0.39	0.29	0.05	1.66	2.17	0.01	0.03	0.02	1120
13:00	5.05	20.45	51.86	0.45	0.62	0.39	0.21	0.08	0.85	2.16	0.02	0.03	0.02	1138
13:30	3.46	6.12	52.15	0.19	0.64	0.39	0.15	0.09	0.27	2.26	0.01	0.03	0.02	1131
14:00	3.07	7.62	49.07	0.24	0.61	0.40	0.13	0.10	0.32	2.08	0.01	0.03	0.02	1125
14:30	3.98	29.41	52.27	0.41	0.64	0.40	0.17	0.07	1.25	2.22	0.02	0.03	0.02	1111
15:00	4.09	27.82	50.99	0.24	0.65	0.39	0.17	0.08	1.19	2.18	0.01	0.03	0.02	1120
15:30	4.63	42.32	53.94	0.37	0.69	0.40	0.20	0.05	1.79	2.29	0.02	0.03	0.02	1119
16:00	4.10	52.91	61.07	0.23	0.65	0.39	0.18	0.09	2.29	2.65	0.01	0.03	0.02	1122
16:30	4.36	69.02	71.95	0.38	0.70	0.38	0.19	0.06	2.94	3.06	0.02	0.03	0.02	1118
17:00	3.72	22.85	63.90	0.23	0.71	0.39	0.16	0.09	0.98	2.73	0.01	0.03	0.02	1123
17:30	3.81	47.37	61.52	0.40	0.72	0.39	0.17	0.06	2.06	2.67	0.02	0.03	0.02	1128
18:00	4.45	47.78	63.47	0.24	0.58	0.31	0.19	0.10	2.05	2.73	0.01	0.02	0.01	1111
18:30	4.54	48.88	85.90	0.43	0.22	0.13	0.20	0.07	2.15	3.78	0.02	0.01	0.01	1118
19:00	3.62	31.54	60.64	0.24	0.22	0.12	0.16	0.09	1.41	2.71	0.01	0.01	0.01	1117
19:30	3.70	18.05	61.76	0.41	0.22	0.12	0.16	0.07	0.79	2.69	0.02	0.01	0.01	1122
20:00	4.52	26.09	57.30	0.27	0.52	0.32	0.20	0.11	1.14	2.49	0.01	0.02	0.01	1125
20:30	5.75	45.98	62.67	0.37	0.65	0.39	0.26	0.08	2.04	2.78	0.02	0.03	0.02	1134
21:00	6.53	29.79	60.13	0.27	0.63	0.41	0.28	0.11	1.28	2.59	0.01	0.03	0.02	1135
21:30	8.28	24.16	61.03	0.38	0.70	0.42	0.35	0.06	1.03	2.60	0.02	0.03	0.02	1115
22:00	4.49	5.60	60.81	0.29	0.63	0.41	0.19	0.14	0.24	2.57	0.01	0.03	0.02	1130
22:30	6.27	23.42	62.26	0.42	0.66	0.38	0.27	0.05	1.01	2.67	0.02	0.03	0.02	1122
23:00	6.94	25.89	63.45	0.26	0.66	0.39	0.30	0.09	1.12	2.73	0.01	0.03	0.02	1125
23:30	6.88	34.02	87.52	0.43	0.68	0.40	0.30	0.07	1.47	3.78	0.02	0.03	0.02	1129
00:00	4.15	10.16	61.25	0.27	0.51	0.24	0.18	0.07	0.44	2.68	0.01	0.02	0.01	1146
min	3,07	0,14	42,98	0,19	0,22	0,12	0,13	0,04	0,01	1,86	0,01	0,01	0,01	1091
max	8,95	69,02	87,52	0,89	0,72	0,42	0,39	1,96	2,94	3,78	0,04	0,03	0,02	1151
moyenne	5,90	20,03	61,32	0,34	0,61	0,36								1125
Total							12,25	12,91	41,50	127,23	0,70	1,27	0,75	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,19			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.