

Rapport DREAL Mensuel: septembre 2019



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur						
	HCl		CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT		Q-NH3	Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss	Dispo AMESA
LASSE 1																						
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%		
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0							
VLE 30 min	60			200	400	20	30	150														
Autre seuil		150																				
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	850,00	24h	24h	24h	85%		
01.09.19	7,97	7,62	100,00	6,32	66,32	0,30	1,13	1,00	16,18	15,51	12,84	134,52	0,61	2,29	2,02	1139	00:00	00:00	00:00	100,00		
02.09.19	7,78	8,52	100,00	7,92	66,52	0,32	1,14	1,15	15,52	17,04	15,69	132,69	0,63	2,29	2,28	1139	00:00	00:00	00:00	100,00		
03.09.19	8,03	8,82	100,00	6,73	66,14	0,33	1,12	0,93	16,18	17,81	13,53	133,24	0,67	2,25	1,87	1147	00:00	00:00	00:00	100,00		
04.09.19	7,90	14,04	100,00	8,03	65,80	0,36	0,83	0,72	16,10	28,59	16,37	134,11	0,73	1,69	1,48	1142	00:00	00:00	00:00	100,00		
05.09.19	7,98	10,41	100,00	6,77	65,62	0,33	0,92	0,72	16,30	21,19	13,79	133,70	0,67	1,87	1,46	1139	00:00	00:00	00:00	100,00		
06.09.19	7,97	9,19	100,00	5,56	65,79	0,35	0,89	0,73	16,38	18,92	11,41	135,25	0,72	1,83	1,49	1141	00:00	00:00	00:00	100,00		
07.09.19	7,92	6,92	100,00	5,43	65,84	0,31	0,85	0,73	16,26	14,22	11,15	135,11	0,64	1,75	1,49	1141	00:00	00:00	00:00	100,00		
08.09.19	7,72	6,31	100,00	6,60	65,95	0,31	0,91	0,81	15,77	13,00	13,45	134,81	0,64	1,86	1,66	1147	00:00	00:00	00:00	100,00		
09.09.19	7,94	9,23	100,00	5,21	65,32	0,34	0,95	0,81	16,30	18,97	10,68	134,09	0,69	1,94	1,66	1140	00:00	00:00	00:00	100,00		
10.09.19	7,95	9,82	100,00	5,63	66,17	0,34	1,14	0,92	16,39	20,30	11,58	136,25	0,71	2,35	1,89	1143	00:00	00:00	00:00	100,00		
11.09.19	7,88	10,08	100,00	8,63	65,96	0,37	1,02	0,77	15,85	20,18	17,28	132,70	0,75	2,05	1,56	1138	00:00	00:00	00:00	100,00		
12.09.19	7,99	7,31	100,00	9,22	66,06	0,55	1,28	0,80	16,27	14,88	18,85	134,50	1,12	2,62	1,64	1150	00:00	00:00	00:00	100,00		
13.09.19	8,08	6,12	100,00	5,21	65,28	0,56	1,05	0,90	16,52	12,68	10,66	133,32	1,16	2,14	1,84	1163	00:00	00:00	00:00	100,00		
14.09.19	7,57	5,54	100,00	3,97	64,45	0,59	0,83	0,78	15,56	11,47	8,15	132,53	1,20	1,71	1,60	1155	00:00	00:10	00:00	100,00		
15.09.19	5,92	9,03	100,00	3,37	54,71	0,75	0,77	0,74	5,08	7,87	2,91	46,81	0,65	0,66	0,63	1146	00:00	00:00	00:00	99,83		
16.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
17.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
18.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
19.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
20.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
21.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
22.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
23.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
24.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
25.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
26.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
27.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
28.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
29.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
30.09.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
min	5,92	5,54	100,00	3,37	54,71	0,30	0,77	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1138						
max	8,08	14,04	100,00	9,22	66,52	0,75	1,28	1,15	16,52	28,59	18,85	136,25	1,20	2,62	2,28	1163						
moy	7,85	8,58	100,00	6,43	65,48	0,39	1,00	0,84								1145						
Total									230,7	252,6	188,3	1923,6	11,6	29,3	24,6		00:00	00:10	00:00			

Commentaires :
Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.
16 au 30 UVE en arrêt technique programmé

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de jour CO non respect du 95%	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:10						03:00
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00		00:30
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								100,00	99,54

Off = Arrêt Incineration
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
Rouge = Moyenne en dépassement