

Rapport DREAL Mensuel: novembre 2020



| L'UVE              | Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95% |             |               |              |              |             | Flux massique en kg |             |              |              |               |               |             |             | Process      | Compteur    |              |                    |              |               |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
|                    | HCl                                   | CO          |               | SO2          | NOx          | COT         | NH3                 | Poussières  | Q-HCL        | Q-CO         | Q-SO2         | Q-NOX         | Q-COT       | Q-NH3       |              | Q-Pouss     | T2S          | VLE 30 min dépass. | Indispo AMS  | Indispo Pouss |
| Ligne 1            | mg/Nm3                                | mg/Nm3      | moy 10min     | mg/Nm3       | mg/Nm3       | mg/Nm3      | mg/Nm3              | mg/Nm3      | kg           | kg           | kg            | kg            | kg          | kg          | kg           | °C          | hh:mm        | hh:mm              | hh:mm        | %             |
| <b>VLE Jour</b>    | 9                                     | 45          | 95%           | 40           | 80           | 9           | 30                  | 5           | 17.0         | 86.0         | 77.0          | 154.0         | 17.0        | 48.0        | 10.0         |             |              |                    |              |               |
| <b>VLE 30 min</b>  | 60                                    | 150         |               | 200          | 400          | 20          | 30                  | 30          |              |              |               |               |             |             |              |             |              |                    |              |               |
| <b>Autre seuil</b> |                                       |             |               |              |              |             |                     | 150         |              |              |               |               |             |             | 850,00       |             |              |                    |              | 85%           |
| <b>Moy.</b>        | 24h                                   | 24h         | 24h           | 24h          | 24h          | 24h         | 24h                 | 24h         | 24h          | 24h          | 24h           | 24h           | 24h         | 24h         | 24h          | 24h         | 24h          | 24h                | 24h          | 24h           |
| 01.11.20           | 7,60                                  | 4,63        | 100,00        | 16,50        | 66,79        | 0,28        | 0,24                | 1,94        | 15,40        | 9,39         | 33,37         | 135,31        | 0,58        | 0,49        | 3,94         | 1139        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 02.11.20           | 7,58                                  | 6,32        | 100,00        | 14,32        | 66,37        | 0,31        | 0,28                | 2,38        | 15,66        | 13,14        | 29,78         | 137,10        | 0,64        | 0,58        | 4,94         | 1133        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 03.11.20           | 6,68                                  | 5,28        | 100,00        | 14,25        | 53,18        | 0,21        | 0,21                | 1,31        | 13,17        | 10,46        | 27,92         | 104,92        | 0,42        | 0,42        | 2,62         | 1132        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 99,65         |
| 04.11.20           | 6,72                                  | 8,00        | 100,00        | 15,35        | 56,07        | 0,24        | 0,09                | 1,06        | 13,31        | 15,81        | 30,28         | 110,67        | 0,48        | 0,18        | 2,09         | 1122        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 99,79         |
| 05.11.20           | 7,76                                  | 6,11        | 100,00        | 15,18        | 66,11        | 0,24        | 0,19                | 1,36        | 15,63        | 12,40        | 30,54         | 133,25        | 0,49        | 0,37        | 2,74         | 1126        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 06.11.20           | 7,80                                  | 5,12        | 100,00        | 12,58        | 65,07        | 0,25        | 0,16                | 2,30        | 15,45        | 10,14        | 24,95         | 128,94        | 0,49        | 0,32        | 4,56         | 1127        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 97,85         |
| 07.11.20           | 7,91                                  | 4,69        | 100,00        | 13,78        | 67,06        | 0,20        | 0,23                | 2,59        | 15,75        | 9,34         | 27,49         | 133,56        | 0,40        | 0,45        | 5,18         | 1138        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 08.11.20           | 7,80                                  | 4,31        | 100,00        | 13,90        | 66,71        | 0,19        | 0,24                | 2,27        | 15,75        | 8,71         | 28,03         | 134,48        | 0,38        | 0,48        | 4,58         | 1134        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 09.11.20           | 7,50                                  | 6,05        | 100,00        | 19,17        | 66,06        | 0,30        | 0,35                | 2,48        | 15,35        | 12,44        | 39,33         | 135,20        | 0,62        | 0,71        | 5,08         | 1131        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 10.11.20           | 7,56                                  | 6,10        | 100,00        | 10,84        | 66,23        | 0,23        | 0,38                | 2,16        | 15,22        | 12,35        | 21,90         | 133,15        | 0,47        | 0,77        | 4,35         | 1124        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 11.11.20           | 7,77                                  | 5,55        | 100,00        | 19,12        | 65,45        | 0,22        | 0,32                | 1,35        | 16,16        | 11,55        | 39,63         | 136,08        | 0,46        | 0,66        | 2,82         | 1120        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 12.11.20           | 6,15                                  | 6,23        | 100,00        | 20,23        | 63,58        | 0,25        | 0,38                | 1,82        | 12,69        | 12,74        | 40,93         | 130,31        | 0,52        | 0,77        | 3,73         | 1126        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 13.11.20           | 7,64                                  | 5,70        | 100,00        | 18,18        | 65,92        | 0,21        | 0,39                | 2,33        | 15,78        | 11,71        | 37,03         | 135,34        | 0,42        | 0,80        | 4,81         | 1123        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 14.11.20           | 7,77                                  | 5,20        | 100,00        | 11,99        | 67,17        | 0,19        | 0,44                | 2,93        | 16,14        | 10,81        | 24,95         | 139,51        | 0,39        | 0,91        | 6,13         | 1136        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 15.11.20           | 7,79                                  | 6,62        | 100,00        | 15,21        | 66,26        | 0,25        | 0,41                | 2,63        | 16,06        | 13,94        | 31,35         | 136,54        | 0,51        | 0,85        | 5,43         | 1148        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 16.11.20           | 7,75                                  | 8,60        | 100,00        | 17,52        | 65,34        | 0,19        | 0,43                | 2,11        | 15,96        | 17,73        | 35,91         | 134,34        | 0,39        | 0,88        | 4,36         | 1128        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 99,88         |
| 17.11.20           | 7,01                                  | 6,16        | 100,00        | 20,09        | 64,82        | 0,19        | 0,44                | 2,14        | 14,43        | 12,76        | 41,40         | 132,61        | 0,39        | 0,91        | 4,40         | 1129        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | Off           |
| 18.11.20           | 6,61                                  | 5,67        | 100,00        | 24,48        | 65,28        | 0,20        | 0,42                | 2,33        | 13,58        | 11,65        | 50,12         | 133,87        | 0,41        | 0,86        | 4,76         | 1132        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 99,77         |
| 19.11.20           | 5,11                                  | 7,52        | 100,00        | 29,73        | 64,16        | 0,17        | 0,47                | 1,99        | 10,39        | 15,45        | 60,67         | 130,75        | 0,34        | 0,95        | 4,07         | 1128        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 20.11.20           | 7,37                                  | 6,78        | 100,00        | 24,56        | 64,76        | 0,25        | 0,45                | 1,30        | 15,11        | 14,13        | 50,54         | 132,93        | 0,52        | 0,91        | 2,68         | 1123        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 21.11.20           | 7,83                                  | 5,62        | 100,00        | 21,82        | 65,96        | 0,18        | 0,46                | 0,99        | 16,17        | 11,65        | 45,19         | 136,31        | 0,36        | 0,94        | 2,06         | 1130        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 22.11.20           | 7,65                                  | 4,96        | 100,00        | 20,21        | 65,91        | 0,22        | 0,38                | 1,03        | 15,79        | 10,27        | 41,68         | 136,08        | 0,46        | 0,77        | 2,14         | 1126        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 23.11.20           | 7,38                                  | 7,19        | 100,00        | 20,10        | 66,47        | 0,22        | 0,33                | 1,23        | 15,00        | 14,61        | 41,18         | 135,52        | 0,46        | 0,67        | 2,51         | 1115        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 24.11.20           | 7,88                                  | 6,17        | 100,00        | 10,19        | 66,01        | 0,23        | 0,31                | 1,00        | 16,16        | 12,67        | 20,88         | 135,25        | 0,46        | 0,63        | 2,05         | 1118        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 25.11.20           | 7,81                                  | 7,33        | 100,00        | 10,87        | 65,66        | 0,24        | 0,41                | 1,74        | 15,89        | 14,89        | 22,05         | 133,66        | 0,48        | 0,83        | 3,56         | 1131        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 26.11.20           | 7,25                                  | 6,95        | 100,00        | 15,73        | 66,87        | 0,31        | 0,41                | 2,02        | 14,97        | 14,38        | 32,65         | 138,13        | 0,64        | 0,85        | 4,17         | 1123        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 27.11.20           | 7,49                                  | 5,95        | 100,00        | 17,67        | 63,67        | 0,30        | 0,37                | 2,21        | 15,30        | 12,19        | 35,89         | 129,98        | 0,61        | 0,75        | 4,51         | 1113        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 98,40         |
| 28.11.20           | 7,09                                  | 6,27        | 100,00        | 19,02        | 66,36        | 0,29        | 0,28                | 1,62        | 14,72        | 13,02        | 39,34         | 137,54        | 0,60        | 0,58        | 3,34         | 1130        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| 29.11.20           | 7,79                                  | 4,59        | 100,00        | 13,77        | 66,57        | 0,24        | 0,36                | 1,96        | 16,24        | 9,57         | 28,66         | 138,86        | 0,49        | 0,75        | 4,08         | 1139        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 99,79         |
| 30.11.20           | 7,60                                  | 4,82        | 99,31         | 22,19        | 65,90        | 0,27        | 0,30                | 0,90        | 7,46         | 6,76         | 21,94         | 64,74         | 0,27        | 0,29        | 0,89         | 1126        | 00:00        | 00:00              | 00:00        | 100,00        |
| <b>min</b>         | <b>5,11</b>                           | <b>4,31</b> | <b>99,31</b>  | <b>10,19</b> | <b>53,18</b> | <b>0,17</b> | <b>0,09</b>         | <b>0,90</b> | <b>7,46</b>  | <b>6,76</b>  | <b>20,88</b>  | <b>64,74</b>  | <b>0,27</b> | <b>0,18</b> | <b>0,89</b>  | <b>1113</b> |              |                    |              |               |
| <b>max</b>         | <b>7,91</b>                           | <b>8,60</b> | <b>100,00</b> | <b>29,73</b> | <b>67,17</b> | <b>0,31</b> | <b>0,47</b>         | <b>2,93</b> | <b>16,24</b> | <b>17,73</b> | <b>60,67</b>  | <b>139,51</b> | <b>0,64</b> | <b>0,95</b> | <b>6,13</b>  | <b>1148</b> |              |                    |              |               |
| <b>moy</b>         | <b>7,39</b>                           | <b>6,03</b> | <b>99,98</b>  | <b>17,16</b> | <b>65,03</b> | <b>0,24</b> | <b>0,34</b>         | <b>1,87</b> |              |              |               |               |             |             |              | <b>1128</b> |              |                    |              | <b>99,84</b>  |
| <b>Total</b>       |                                       |             |               |              |              |             |                     |             | <b>444,7</b> | <b>366,7</b> | <b>1035,6</b> | <b>3915,1</b> | <b>14,2</b> | <b>20,3</b> | <b>112,6</b> |             | <b>00:00</b> | <b>00:00</b>       | <b>00:00</b> |               |

**Commentaires :**  
Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

| Synthèse des dépassements & indisponibilités | seuil                | HCl   | SO2   | CO    | NOx   | NH3   | COT   | Poussieres | Total Mois | Total An |
|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|
| Compteur dépassement VLE                     | 60H/An               | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00      | 00:00      | 01:30    |
| Nombre de dépassement moyenne jour           | /                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 0          |          |
| Nombre de jour CO non respect du 95%         | /                    |       |       |       |       |       |       |            |            |          |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour          | /                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 0          | 0        |
| Compteur indisponibilité AMS                 | 60H/An               |       |       |       | 17:50 |       |       |            |            | 21:10    |
| Compteur indisponibilité Opacimètre          | 60H/An               |       |       |       |       |       | 00:00 |            |            | 00:00    |
| Nombre moyennes jours invalide               | /                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 0          | 0        |
| Disponibilité AMESA %                        | >85% en cumul annuel |       |       |       |       |       |       |            | 99,94      | 99,36    |

Off = Arrêt Incinerator  
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena  
Rouge = Moyenne en dépassement