

| LIVE | Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95% | | | | | | Flux massique en kg | | | | | | | Process | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|---------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|---------|---------|-----|
| | HCl | SO ₂ | NO _x | COT | NH ₃ | Poussières | Q-HCl | Q-CO | Q-SO ₂ | Q-NO _x | Q-COT | Q-NH ₃ | Q-Pouss | T2S | |
| Ligne 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unité | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | °C |
| VLE Jour | 9 | 40 | 80 | 9 | 30 | 5 | 17.0 | 86.0 | 77.0 | 154.0 | 17.0 | 48.0 | 10.0 | | |
| VLE 30 min | 60 | 200 | 400 | 20 | 30 | 30 | | | | | | | | | |
| Autre seuil | | | | | | 150 | | | | | | | | 850.00 | |
| Moy. | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| 00:30 | 5.83 | 1.09 | 65.26 | 0.21 | 0.35 | 0.14 | 0.25 | 0.07 | 0.05 | 2.83 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1141 | |
| min | 4,39 | 1,09 | 37,59 | 0,17 | 0,29 | 0,00 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 1,61 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1110 | |
| max | 10,67 | 15,85 | 70,44 | 0,36 | 0,59 | 0,26 | 0,44 | 1,23 | 0,65 | 3,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 1165 | |
| moyenne | 8,01 | 6,54 | 60,88 | 0,21 | 0,42 | 0,13 | | | | | | | | 1138 | |
| Total | | | | | | | 16,29 | 27,72 | 13,30 | 123,93 | 0,43 | 0,85 | 0,27 | | |

| Synthèse des dépassements & indisponibilités | seuil | HCl | SO ₂ | CO | NO _x | NH ₃ | COT | Poussières |
|--|----------------------|-------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-------|------------|
| Compteur dépassement VLE 30 min | 60H/An | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Nombre de dépassement moyenne jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % de moyennes 10min <150 mg/Nm3 | / | | | 100,00 | 13,68 | | | |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de moyenne jour invalide | 10j/An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compteur indisponibilité AMS | 60H/An | | | 00:00 | | | | |
| Compteur indisponibilité Opacimètre | 60H/An | | | | | | | 00:00 |
| Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo) | 10H | | | 0 | | | | 0 |
| Disponibilité AMESA % | >85% en cumul annuel | | | | 100,00 | | | |

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.