

Rapport DREAL Mensuel: avril 2021



| UVE | Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95% | | | | | | | Flux massique en kg | | | | | | | Process | Compteur | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|----------|-------|--------------------|-------------|---------------|
| | HCl | CO | | SO2 | NOx | COT | NH3 | Poussieres | Q-HCL | Q-CO | Q-SO2 | Q-NOX | Q-COT | Q-NH3 | | Q-Pouss | T2S | VLE 30 min dépass. | Indispo AMS | Indispo Pouss |
| LASSE Ligne 1 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | moy 10min | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | °C | hh:mm | hh:mm | hh:mm | % |
| Unité | 9 | 45 | 95% | 40 | 80 | 9 | 30 | 5 | 17.0 | 86.0 | 77.0 | 154.0 | 17.0 | 48.0 | 10.0 | | | | | |
| VLE Jour | 60 | | | 200 | 400 | 20 | 30 | 150 | | | | | | | | 850,00 | | | | 85% |
| VLE 30 min | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24h |
| Autre seuil | | 24h | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24h |
| Moy. | 7,85 | 9,44 | 100,00 | 6,74 | 62,11 | 0,17 | 0,44 | 0,38 | 16,09 | 19,35 | 13,81 | 127,21 | 0,35 | 0,89 | 0,78 | 1140 | 00:00 | 00:20 | 00:00 | 100,00 |
| 01.04.21 | 7,63 | 12,96 | 99,31 | 6,22 | 61,14 | 0,18 | 0,47 | 0,28 | 15,51 | 28,24 | 12,61 | 124,37 | 0,37 | 0,96 | 0,57 | 1146 | 00:00 | 00:10 | 00:00 | 100,00 |
| 02.04.21 | 7,95 | 8,49 | 100,00 | 5,97 | 63,81 | 0,12 | 0,46 | 0,12 | 16,23 | 17,49 | 12,19 | 130,13 | 0,24 | 0,94 | 0,24 | 1140 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 03.04.21 | 7,86 | 7,46 | 100,00 | 6,66 | 65,74 | 0,12 | 0,44 | 0,15 | 16,02 | 15,24 | 13,53 | 134,07 | 0,25 | 0,90 | 0,30 | 1139 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 04.04.21 | 8,01 | 6,66 | 100,00 | 9,73 | 65,30 | 0,08 | 0,42 | 0,10 | 16,34 | 13,61 | 19,83 | 133,25 | 0,16 | 0,85 | 0,20 | 1139 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 05.04.21 | 7,89 | 7,68 | 100,00 | 7,26 | 64,98 | 0,16 | 0,47 | 0,08 | 16,20 | 15,71 | 14,81 | 133,49 | 0,37 | 0,97 | 0,17 | 1148 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 98,82 |
| 06.04.21 | 7,77 | 9,81 | 100,00 | 11,76 | 63,08 | 0,20 | 0,45 | 0,08 | 15,78 | 19,91 | 23,91 | 128,20 | 0,40 | 0,91 | 0,17 | 1132 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 07.04.21 | 7,71 | 10,46 | 100,00 | 12,72 | 61,17 | 0,21 | 0,52 | 0,12 | 15,78 | 21,28 | 25,99 | 125,15 | 0,44 | 1,07 | 0,25 | 1141 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 08.04.21 | 7,78 | 10,87 | 100,00 | 11,69 | 63,52 | 0,19 | 0,45 | 0,22 | 16,03 | 22,37 | 24,14 | 130,89 | 0,40 | 0,92 | 0,45 | 1148 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 09.04.21 | 7,80 | 8,01 | 100,00 | 8,15 | 66,53 | 0,19 | 0,42 | 0,24 | 16,27 | 16,67 | 16,99 | 138,67 | 0,39 | 0,87 | 0,51 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 10.04.21 | 7,74 | 6,98 | 100,00 | 8,47 | 66,40 | 0,19 | 0,49 | 0,13 | 15,98 | 14,38 | 17,44 | 137,11 | 0,39 | 1,01 | 0,27 | 1146 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 11.04.21 | 7,80 | 10,06 | 100,00 | 7,03 | 64,46 | 0,20 | 0,38 | 0,12 | 16,07 | 20,77 | 14,49 | 132,82 | 0,40 | 0,78 | 0,24 | 1139 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 12.04.21 | 7,88 | 8,21 | 100,00 | 4,58 | 64,59 | 0,20 | 0,37 | 0,14 | 16,17 | 16,88 | 9,41 | 132,63 | 0,41 | 0,75 | 0,30 | 1136 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 13.04.21 | 8,01 | 13,68 | 100,00 | 6,54 | 60,88 | 0,21 | 0,42 | 0,13 | 16,29 | 27,72 | 13,30 | 123,93 | 0,43 | 0,85 | 0,27 | 1138 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 14.04.21 | 7,81 | 12,31 | 100,00 | 6,00 | 59,82 | 0,23 | 0,46 | 0,10 | 15,75 | 24,80 | 12,06 | 120,76 | 0,45 | 0,93 | 0,20 | 1134 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 15.04.21 | 7,90 | 11,35 | 100,00 | 6,74 | 62,90 | 0,19 | 0,38 | 0,13 | 15,95 | 22,90 | 13,59 | 126,94 | 0,39 | 0,77 | 0,26 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 16.04.21 | 7,47 | 7,55 | 100,00 | 5,23 | 65,47 | 0,18 | 0,47 | 0,19 | 15,28 | 15,44 | 10,68 | 133,94 | 0,36 | 0,96 | 0,39 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 17.04.21 | 7,66 | 6,71 | 100,00 | 5,13 | 65,28 | 0,21 | 0,43 | 0,21 | 15,14 | 13,44 | 10,22 | 128,92 | 0,41 | 0,84 | 0,41 | 1146 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 18.04.21 | 7,72 | 10,76 | 100,00 | 5,70 | 64,90 | 0,20 | 0,49 | 0,24 | 15,74 | 22,01 | 11,63 | 132,15 | 0,41 | 1,00 | 0,48 | 1139 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 19.04.21 | 7,76 | 9,56 | 100,00 | 3,99 | 65,99 | 0,07 | 0,47 | 0,28 | 15,85 | 19,53 | 8,16 | 134,80 | 0,14 | 0,97 | 0,58 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 20.04.21 | 7,93 | 16,25 | 100,00 | 5,06 | 61,12 | 0,08 | 0,42 | 0,31 | 16,02 | 32,91 | 10,22 | 123,53 | 0,16 | 0,85 | 0,63 | 1137 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 21.04.21 | 7,81 | 15,81 | 100,00 | 11,66 | 62,76 | 0,07 | 0,47 | 0,37 | 15,78 | 32,14 | 23,41 | 126,99 | 0,15 | 0,95 | 0,74 | 1139 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 100,00 |
| 22.04.21 | 7,86 | 11,69 | 100,00 | 7,39 | 62,92 | 0,12 | 0,51 | 0,39 | 15,92 | 23,58 | 14,83 | 127,66 | 0,24 | 1,04 | 0,78 | 1141 | 00:00 | 00:10 | 00:00 | 100,00 |
| 23.04.21 | 7,40 | 10,75 | 100,00 | 5,19 | 64,39 | 0,10 | 0,52 | 0,40 | 15,00 | 21,96 | 10,47 | 130,45 | 0,21 | 1,05 | 0,81 | 1145 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 24.04.21 | 7,66 | 8,10 | 100,00 | 6,13 | 65,45 | 0,01 | 0,44 | 0,36 | 15,50 | 16,45 | 12,38 | 132,40 | 0,02 | 0,89 | 0,73 | 1146 | 00:00 | 00:40 | 00:00 | 100,00 |
| 25.04.21 | 7,79 | 10,70 | 100,00 | 6,87 | 63,28 | 0,16 | 0,37 | 0,31 | 15,86 | 21,82 | 13,99 | 128,85 | 0,32 | 0,75 | 0,64 | 1141 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 100,00 |
| 26.04.21 | 7,78 | 15,65 | 99,31 | 7,72 | 63,60 | 0,23 | 0,48 | 0,36 | 15,83 | 33,89 | 15,64 | 129,39 | 0,47 | 0,98 | 0,73 | 1128 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 27.04.21 | 7,90 | 16,00 | 100,00 | 6,96 | 61,43 | 0,28 | 0,41 | 0,35 | 15,98 | 32,44 | 14,05 | 124,31 | 0,57 | 0,83 | 0,70 | 1123 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 28.04.21 | 8,02 | 15,57 | 100,00 | 6,58 | 59,64 | 0,24 | 0,49 | 0,27 | 16,15 | 31,28 | 13,25 | 120,21 | 0,49 | 0,98 | 0,55 | 1132 | 00:00 | 00:10 | 00:00 | 100,00 |
| 29.04.21 | 7,93 | 10,95 | 100,00 | 9,72 | 62,29 | 0,20 | 0,53 | 0,23 | 16,18 | 22,35 | 19,78 | 127,33 | 0,41 | 1,08 | 0,47 | 1132 | 00:00 | 00:10 | 00:00 | 100,00 |
| 30.04.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| min | 7,40 | 6,66 | 99,31 | 3,99 | 59,64 | 0,01 | 0,37 | 0,08 | 15,00 | 13,44 | 8,16 | 120,21 | 0,02 | 0,75 | 0,17 | 1123 | | | | |
| max | 8,02 | 16,25 | 100,00 | 12,72 | 66,53 | 0,28 | 0,53 | 0,40 | 16,34 | 33,89 | 25,99 | 138,67 | 0,57 | 1,08 | 0,81 | 1149 | | | | |
| moy | 7,80 | 10,68 | 99,95 | 7,32 | 63,50 | 0,17 | 0,45 | 0,23 | | | | | | | 1140 | | | | | 99,96 |
| Total | | | | | | | | | 476,7 | 656,6 | 446,8 | 3880,6 | 10,2 | 27,5 | 13,8 | | 00:00 | 02:40 | 00:00 | |

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

| Synthèse des dépassements & indisponibilités | seuil | HCl | SO2 | CO | NOx | NH3 | COT | Poussieres | Total Mois | Total An |
|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|
| Compteur dépassement VLE | 60H/An | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Nombre de dépassement moyenne jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nombre de jour CO non respect du 95% | / | | | | | | | | | |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compteur indisponibilité AMS | 60H/An | | | | 02:40 | | | | | 02:40 |
| Compteur indisponibilité Opacimètre | 60H/An | | | | | | | 00:00 | | 00:00 |
| Nombre moyennes jours invalide | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilité AMESA % | >85% en cumul annuel | | | | | | | | 99,96 | 99,95 |

Off = Arrêt Incineration
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
 Rouge = Moyenne en dépassement