

Rapport DREAL Mensuel: mars 2022



UVE	Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur									
	HCI		CO			SO2		NOx		COT		NH3		Pous lores		Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T25	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS
Ligne 1	mg/Nm3 9	mg/Nm3 45	moy 10min 95%	mg/Nm3 40	mg/Nm3 80	mg/Nm3 9	mg/Nm3 30	mg/Nm3 5	kg 17.0	kg 86.0	kg 77.0	kg 154.0	kg 17.0	kg 48.0	kg 10.0	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%					
Unité	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%					
VLE Jour	60	150	24h	200	400	20	30	150	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	850,00	24h	24h	24h	85%					
Autre seuil																									
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h										
01.03.22	6,53	8,83	100,00	6,60	57,39	0,18	0,68	0,52	7,85	9,04	7,80	65,98	0,20	0,77	0,57	1132	00:00	00:40	00:00	99,65					
02.03.22	7,63	9,78	100,00	8,74	63,14	0,11	0,40	0,44	15,77	20,26	18,03	130,71	0,22	0,83	0,92	1136	00:00	01:40	00:00	100,00					
03.03.22	5,87	6,42	100,00	23,92	65,75	0,14	0,33	0,36	12,00	13,11	48,57	134,24	0,28	0,68	0,73	1130	00:00	00:20	00:00	94,65					
04.03.22	5,33	5,39	100,00	22,64	64,41	0,16	0,37	0,40	10,56	10,76	45,90	128,84	0,33	0,73	0,80	1146	00:00	00:00	00:00	62,22					
05.03.22	6,69	6,54	100,00	26,50	66,41	0,17	0,41	0,54	13,53	13,28	53,54	134,36	0,34	0,83	1,09	1165	00:00	00:00	00:00	100,00					
06.03.22	7,59	6,35	100,00	25,40	65,31	0,20	0,41	0,50	15,27	12,82	50,98	131,31	0,40	0,82	1,01	1150	00:00	00:00	00:00	100,00					
07.03.22	7,63	5,81	100,00	19,17	64,13	0,23	0,33	0,45	15,89	12,12	39,82	133,53	0,48	0,70	0,95	1132	00:00	00:00	00:00	100,00					
08.03.22	7,60	6,51	100,00	11,04	63,74	0,17	0,42	0,47	15,78	17,81	22,97	132,31	0,36	0,87	0,97	1124	00:00	00:00	00:00	100,00					
09.03.22	7,87	5,50	100,00	8,28	64,65	0,14	0,38	0,32	16,39	11,48	17,24	134,66	0,29	0,78	0,67	1124	00:00	00:00	00:00	98,68					
10.03.22	7,34	7,89	100,00	23,82	61,84	0,21	0,27	0,40	15,23	16,44	49,24	128,18	0,43	0,57	0,83	1127	00:00	00:00	00:00	100,00					
11.03.22	6,67	6,15	100,00	13,74	65,06	0,17	0,32	0,34	13,80	12,77	28,67	134,86	0,36	0,66	0,71	1128	00:00	00:00	00:00	100,00					
12.03.22	7,81	5,62	100,00	10,99	65,82	0,16	0,38	0,35	16,16	11,70	22,74	136,09	0,33	0,79	0,73	1136	00:00	00:00	00:00	100,00					
13.03.22	7,54	5,41	100,00	27,80	64,12	0,25	0,38	0,44	15,74	11,37	57,76	133,75	0,53	0,80	0,92	1133	00:00	00:00	00:00	100,00					
14.03.22	7,18	7,08	100,00	21,43	64,57	0,22	0,35	0,56	14,76	14,66	43,94	132,99	0,46	0,73	1,14	1124	00:00	00:00	00:00	100,00					
15.03.22	7,39	12,11	99,31	10,72	65,51	0,22	0,46	0,53	7,35	14,89	10,62	65,12	0,22	0,46	0,53	1141	00:00	00:00	00:00	99,86					
16.03.22	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off					
17.03.22	6,69	9,19	100,00	25,09	59,46	0,19	0,56	0,47	13,23	17,51	49,53	118,80	0,38	1,08	0,89	1135	00:00	00:00	00:00	99,86					
18.03.22	6,59	9,20	100,00	26,48	60,85	0,16	0,39	0,41	13,45	18,86	53,49	124,15	0,32	0,79	0,83	1138	00:00	00:00	00:00	100,00					
19.03.22	7,67	4,78	100,00	24,34	64,51	0,19	0,44	0,34	15,28	9,60	48,38	128,53	0,39	0,88	0,69	1134	00:00	00:00	00:00	100,00					
20.03.22	7,60	4,58	100,00	14,56	64,79	0,17	0,39	0,35	15,60	9,43	29,86	132,88	0,34	0,80	0,71	1142	00:00	00:00	00:00	100,00					
21.03.22	7,76	5,52	100,00	9,69	64,17	0,16	0,55	0,29	15,71	11,15	19,70	130,15	0,33	1,12	0,58	1137	00:00	00:00	00:00	100,00					
22.03.22	7,88	5,49	100,00	9,06	64,96	0,20	0,50	0,33	16,05	11,14	18,45	132,30	0,40	1,02	0,68	1139	00:00	00:00	00:00	100,00					
23.03.22	7,59	7,97	100,00	17,36	61,01	0,22	0,54	0,37	15,35	16,08	34,91	123,84	0,45	1,09	0,75	1142	00:00	00:00	00:00	100,00					
24.03.22	7,80	11,51	100,00	16,82	61,29	0,21	0,45	0,48	16,05	23,68	34,32	125,93	0,42	0,92	0,99	1133	00:00	00:00	00:00	100,00					
25.03.22	7,86	10,93	100,00	9,87	61,83	0,19	0,39	0,40	16,30	22,59	20,38	128,16	0,40	0,82	0,82	1132	00:00	00:00	00:00	100,00					
26.03.22	7,68	5,64	100,00	8,91	65,71	0,21	0,54	0,45	15,95	11,67	18,41	136,44	0,44	1,13	0,93	1141	00:00	00:00	00:00	100,00					
27.03.22	7,89	4,60	100,00	12,35	65,49	0,23	0,37	0,40	15,52	9,06	24,25	128,78	0,46	0,73	0,80	1136	00:00	00:00	00:00	100,00					
28.03.22	7,63	5,19	100,00	10,63	64,53	0,22	0,45	0,78	15,88	10,82	22,17	134,43	0,45	0,93	1,65	1137	00:00	00:00	00:00	100,00					
29.03.22	7,59	6,63	100,00	8,79	64,15	0,43	0,55	1,97	15,94	13,94	18,47	134,70	0,90	1,15	4,14	1129	00:00	00:00	00:00	100,00					
30.03.22	6,30	11,56	99,31	27,31	62,02	0,40	0,53	1,42	13,16	26,79	58,06	129,84	0,80	1,10	2,90	1126	00:00	00:00	00:00	100,00					
31.03.22	7,16	9,81	100,00	25,02	62,16	0,12	0,52	0,67	15,09	20,75	52,67	131,50	0,25	1,10	1,43	1128	00:00	00:00	00:00	100,00					
min	5,33	4,58	99,31	6,60	57,39	0,11	0,27	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1124									
max	7,89	12,11	100,00	27,80	66,41	0,43	0,68	1,97	16,39	26,79	58,06	136,44	0,90	1,15	4,14	1165									
moy	7,29	7,23	99,96	17,19	63,68	0,20	0,43	0,53								1135				98,50					
Total									434,4	435,6	#####	3797,4	12,0	25,7	31,4		00:00	02:40	00:00						

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.
16/03/22 arrêt UVE pour une intervention sur des barreaux de grille cassés

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de jour CO non respect du 95%	/									
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An						02:40			06:30
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00		00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								98,46	99,44

Off = Arrêt Incineration
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
Rouge = Moyenne en dépassement