

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	6,00	11,22	68,25	0,23	0,27	0,37	0,26	0,03	0,48	2,95	0,01	0,01	0,02	1151	
01:00	6,30	10,82	65,58	0,25	0,32	0,38	0,26	0,05	0,45	2,70	0,01	0,01	0,02	1109	
01:30	5,08	6,81	69,10	0,26	0,30	0,39	0,19	0,02	0,26	2,61	0,01	0,01	0,01	1137	
02:00	6,70	11,57	63,43	0,24	0,26	0,37	0,26	0,02	0,45	2,48	0,01	0,01	0,01	1173	
02:30	6,28	14,58	68,75	0,24	0,33	0,36	0,25	0,04	0,59	2,79	0,01	0,01	0,01	1184	
03:00	6,47	13,30	68,28	0,23	0,30	0,37	0,27	0,02	0,55	2,83	0,01	0,01	0,02	1183	
03:30	6,66	10,33	66,21	0,23	0,29	0,37	0,28	0,03	0,44	2,80	0,01	0,01	0,02	1157	
04:00	5,70	10,00	66,67	0,24	0,31	0,36	0,25	0,05	0,44	2,96	0,01	0,01	0,02	1173	
04:30	7,12	11,65	69,98	0,23	0,29	0,37	0,32	0,04	0,53	3,17	0,01	0,01	0,02	1159	
05:00	6,02	9,15	66,20	0,22	0,34	0,37	0,28	0,04	0,42	3,06	0,01	0,02	0,02	1150	
05:30	6,28	11,31	64,90	0,23	0,31	0,38	0,29	0,06	0,52	2,99	0,01	0,01	0,02	1121	
06:00	5,26	7,10	68,98	0,24	0,29	0,38	0,24	0,07	0,32	3,15	0,01	0,01	0,02	1141	
06:30	6,17	10,59	65,65	0,23	0,29	0,37	0,29	0,05	0,49	3,06	0,01	0,01	0,02	1136	
07:00	6,31	8,85	65,26	0,25	0,31	0,38	0,29	0,04	0,40	2,98	0,01	0,01	0,02	1139	
07:30	7,37	8,19	55,26	0,29	0,37	0,40	0,34	0,05	0,38	2,53	0,01	0,02	0,02	1158	
08:00	6,46	6,23	59,72	0,29	0,37	0,40	0,29	0,04	0,28	2,66	0,01	0,02	0,02	1149	
08:30	6,22	7,47	57,30	0,29	0,36	0,39	0,29	0,04	0,35	2,65	0,01	0,02	0,02	1167	
09:00	7,75	7,87	59,27	0,29	0,36	0,39	0,36	0,06	0,37	2,75	0,01	0,02	0,02	1156	
09:30	6,88	9,88	55,73	0,28	0,35	0,39	0,32	0,04	0,47	2,62	0,01	0,02	0,02	1149	
10:00	7,61	11,44	59,18	0,28	0,33	0,39	0,36	0,04	0,54	2,78	0,01	0,02	0,02	1146	
10:30	7,13	8,79	58,11	0,28	0,35	0,39	0,33	0,06	0,41	2,73	0,01	0,02	0,02	1154	
11:00	7,90	18,08	59,04	0,26	0,37	0,37	0,37	0,03	0,84	2,74	0,01	0,02	0,02	1124	
11:30	5,12	7,57	71,06	0,22	0,36	0,36	0,24	0,04	0,35	3,31	0,01	0,02	0,02	1161	
12:00	5,07	8,25	66,72	0,24	0,37	0,37	0,23	0,04	0,37	3,03	0,01	0,02	0,02	1155	
12:30	4,11	6,02	67,21	0,23	0,42	0,35	0,19	0,06	0,28	3,13	0,01	0,02	0,02	1128	
13:00	6,69	17,97	66,15	0,24	0,40	0,28	0,31	0,05	0,84	3,10	0,01	0,02	0,01	1153	
13:30	8,80	20,12	66,55	0,24	0,40	0,27	0,41	0,05	0,93	3,08	0,01	0,02	0,01	1106	
14:00	5,49	8,24	67,28	0,25	0,45	0,35	0,25	0,05	0,37	3,01	0,01	0,02	0,02	1151	
14:30	7,59	22,69	66,27	0,25	0,37	0,37	0,35	0,05	1,05	3,06	0,01	0,02	0,02	1130	
15:00	6,94	14,87	66,54	0,24	0,39	0,36	0,33	0,08	0,70	3,12	0,01	0,02	0,02	1183	
15:30	6,33	15,26	67,00	0,23	0,39	0,37	0,29	0,05	0,71	3,10	0,01	0,02	0,02	1160	
16:00	8,80	21,46	67,78	0,23	0,37	0,36	0,42	0,05	1,03	3,24	0,01	0,02	0,02	1136	
16:30	7,45	19,54	62,62	0,24	0,34	0,37	0,34	0,03	0,89	2,85	0,01	0,02	0,02	1130	
17:00	6,61	15,03	70,44	0,23	0,42	0,36	0,30	0,04	0,68	3,21	0,01	0,02	0,02	1136	
17:30	7,71	15,03	66,63	0,22	0,38	0,36	0,36	0,04	0,71	3,13	0,01	0,02	0,02	1148	
18:00	5,34	7,40	63,85	2,43	0,45	0,36	0,25	0,06	0,35	3,00	0,11	0,02	0,02	1171	
18:30	4,90	9,33	67,73	0,23	0,45	0,37	0,23	0,06	0,43	3,14	0,01	0,02	0,02	1156	
19:00	6,40	13,85	66,92	0,25	0,35	0,37	0,29	0,04	0,63	3,04	0,01	0,02	0,02	1169	
19:30	7,97	15,28	63,08	0,25	0,21	0,38	0,37	0,06	0,71	2,94	0,01	0,01	0,02	1168	
20:00	7,36	12,62	65,52	0,23	0,12	0,37	0,34	0,05	0,58	3,02	0,01	0,01	0,02	1118	
20:30	7,08	15,94	66,14	0,24	0,16	0,37	0,33	0,04	0,75	3,09	0,01	0,01	0,02	1156	
21:00	6,94	12,55	67,95	0,23	0,14	0,37	0,32	0,04	0,58	3,13	0,01	0,01	0,02	1132	
21:30	7,14	12,06	65,55	0,23	0,14	0,37	0,33	0,05	0,56	3,03	0,01	0,01	0,02	1158	
22:00	5,83	9,29	59,31	0,24	0,16	0,38	0,27	0,11	0,43	2,73	0,01	0,01	0,02	1145	
22:30	6,04	13,49	64,18	0,27	0,14	0,41	0,26	0,04	0,57	2,73	0,01	0,01	0,02	1111	
23:00	5,02	4,37	55,80	0,29	0,25	0,41	0,22	0,04	0,19	2,44	0,01	0,01	0,02	1123	
23:30	6,62	8,37	52,82	0,29	0,34	0,40	0,31	0,11	0,39	2,45	0,01	0,02	0,02	1151	
00:00	8,08	12,31	53,46	0,28	0,32	0,38	0,39	0,05	0,59	2,56	0,01	0,02	0,02	1175	
min	4,11	4,37	52,82	0,22	0,12	0,27	0,19	0,02	0,19	2,44	0,01	0,01	0,01	1106	
max	8,80	22,69	71,06	2,43	0,45	0,41	0,42	0,11	1,05	3,31	0,11	0,02	0,02	1184	
moyenne	6,56	11,75	64,28	0,29	0,32	0,37								1147	
Total							14,31	7,98	25,63	139,66	0,64	0,70	0,80		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	3,62			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.