

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4,76	2,12	58,88	0,21	0,50	0,25	0,22	0,08	0,10	2,71	0,01	0,02	0,01	1104
01:00	7,19	6,28	57,26	0,21	0,47	0,25	0,33	0,06	0,29	2,66	0,01	0,02	0,01	1139
01:30	6,94	4,25	60,55	0,20	0,45	0,24	0,33	0,07	0,20	2,86	0,01	0,02	0,01	1141
02:00	8,84	8,23	55,20	0,20	0,44	0,24	0,42	0,07	0,39	2,65	0,01	0,02	0,01	1131
02:30	5,44	3,61	58,55	0,21	0,47	0,25	0,25	0,07	0,17	2,73	0,01	0,02	0,01	1137
03:00	5,49	3,11	59,04	0,20	0,47	0,24	0,26	0,08	0,15	2,76	0,01	0,02	0,01	1159
03:30	5,60	4,74	56,59	0,21	0,49	0,25	0,26	0,08	0,22	2,63	0,01	0,02	0,01	1127
04:00	5,57	3,32	58,68	0,21	0,48	0,25	0,25	0,07	0,15	2,67	0,01	0,02	0,01	1141
04:30	8,05	11,81	56,58	0,20	0,46	0,24	0,38	0,07	0,55	2,66	0,01	0,02	0,01	1143
05:00	10,84	11,88	57,06	0,21	0,47	0,24	0,51	0,06	0,55	2,66	0,01	0,02	0,01	1145
05:30	8,95	7,44	59,30	0,21	0,45	0,25	0,42	0,08	0,35	2,75	0,01	0,02	0,01	1145
06:00	5,80	6,63	61,79	0,26	0,43	0,23	0,27	0,09	0,31	2,86	0,01	0,02	0,01	1134
06:30	8,95	15,29	67,06	0,26	0,37	0,22	0,42	0,08	0,71	3,12	0,01	0,02	0,01	1116
07:00	7,95	11,90	62,39	0,24	0,43	0,23	0,37	0,07	0,56	2,92	0,01	0,02	0,01	1131
07:30	11,44	15,35	59,99	0,20	0,56	0,24	0,55	0,12	0,73	2,87	0,01	0,03	0,01	1136
08:00	9,86	10,82	57,63	0,21	0,54	0,24	0,46	0,07	0,50	2,69	0,01	0,03	0,01	1139
08:30	6,77	2,26	60,80	0,21	0,54	0,24	0,31	0,09	0,10	2,80	0,01	0,02	0,01	1152
09:00	4,74	0,00	55,94	0,21	0,62	0,25	0,22	0,08	0,00	2,59	0,01	0,03	0,01	1150
09:30	4,08	0,17	58,31	0,21	0,65	0,25	0,19	0,08	0,01	2,67	0,01	0,03	0,01	1143
10:00	6,54	4,11	56,64	0,20	0,67	0,24	0,31	0,09	0,20	2,69	0,01	0,03	0,01	1146
10:30	8,00	35,37	58,98	0,21	0,65	0,25	0,37	0,08	1,63	2,72	0,01	0,03	0,01	1143
11:00	6,81	56,48	76,61	0,24	0,57	0,24	0,32	0,10	2,62	3,55	0,01	0,03	0,01	1139
11:30	4,31	27,35	62,73	0,26	0,58	0,23	0,20	0,08	1,25	2,87	0,01	0,03	0,01	1135
12:00	4,16	23,38	69,08	0,28	0,56	0,23	0,19	0,09	1,06	3,14	0,01	0,03	0,01	1120
12:30	4,01	24,27	60,76	0,28	0,55	0,23	0,18	0,09	1,11	2,79	0,01	0,03	0,01	1112
13:00	8,25	52,29	68,40	0,29	0,52	0,23	0,37	0,07	2,33	3,04	0,01	0,02	0,01	1116
13:30	4,46	43,13	72,25	0,28	0,57	0,23	0,20	0,09	1,95	3,27	0,01	0,03	0,01	1134
14:00	4,60	29,88	61,22	0,27	0,54	0,23	0,21	0,08	1,39	2,85	0,01	0,03	0,01	1118
14:30	7,05	32,50	64,11	0,27	0,51	0,23	0,32	0,06	1,48	2,92	0,01	0,02	0,01	1109
15:00	7,04	28,74	68,78	0,26	0,52	0,23	0,33	0,08	1,33	3,18	0,01	0,02	0,01	1122
15:30	6,46	15,83	70,63	0,25	0,54	0,32	0,30	0,08	0,74	3,29	0,01	0,02	0,02	1127
16:00	6,83	22,53	69,37	0,27	0,51	0,38	0,32	0,08	1,05	3,22	0,01	0,02	0,02	1157
16:30	12,97	47,69	66,88	0,26	0,50	0,38	0,61	0,07	2,23	3,12	0,01	0,02	0,02	1118
17:00	16,26	44,63	60,60	0,25	0,48	0,37	0,76	0,08	2,09	2,84	0,01	0,02	0,02	1115
17:30	6,76	40,75	61,59	0,25	0,41	0,36	0,30	0,06	1,80	2,71	0,01	0,02	0,02	1129
18:00	5,04	54,41	65,16	0,26	0,44	0,36	0,22	0,07	2,42	2,90	0,01	0,02	0,02	1141
18:30	3,89	57,53	69,66	0,27	0,47	0,36	0,18	0,10	2,68	3,24	0,01	0,02	0,02	1141
19:00	3,50	24,09	65,48	0,27	0,43	0,38	0,16	0,11	1,11	3,02	0,01	0,02	0,02	1118
19:30	5,15	47,46	57,27	0,28	0,49	0,39	0,25	0,11	2,26	2,73	0,01	0,02	0,02	1140
20:00	5,19	48,10	58,77	0,29	0,53	0,39	0,24	0,10	2,27	2,77	0,01	0,02	0,02	1136
20:30	5,05	39,26	57,33	0,29	0,55	0,39	0,24	0,11	1,84	2,69	0,01	0,03	0,02	1128
21:00	4,96	57,26	56,00	0,29	0,55	0,39	0,23	0,11	2,69	2,63	0,01	0,03	0,02	1130
21:30	3,87	31,12	58,68	0,29	0,51	0,38	0,18	0,12	1,44	2,72	0,01	0,02	0,02	1104
22:00	3,20	61,20	57,07	0,27	0,45	0,36	0,15	0,11	2,87	2,68	0,01	0,02	0,02	1126
22:30	2,64	16,60	57,30	0,28	0,54	0,38	0,12	0,12	0,77	2,66	0,01	0,03	0,02	1134
23:00	4,09	52,70	58,40	0,25	0,55	0,31	0,20	0,32	2,55	2,83	0,01	0,03	0,02	1156
23:30	4,28	31,87	58,57	0,20	0,57	0,25	0,20	0,09	1,51	2,77	0,01	0,03	0,01	1166
00:00	5,79	28,27	56,64	0,22	0,57	0,25	0,27	0,11	1,32	2,65	0,01	0,03	0,01	1155
min	2,64	0,00	55,20	0,20	0,37	0,22	0,12	0,06	0,00	2,59	0,01	0,02	0,01	1104
max	16,26	61,20	76,61	0,29	0,67	0,39	0,76	0,32	2,87	3,55	0,01	0,03	0,02	1166
moyenne	6,43	25,17	61,39	0,24	0,51	0,28								1133
Total							14,34	14,85	56,04	136,76	0,54	1,14	0,63	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,62			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.