

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.49	10.39	51.64	0.21	0.38	0.25	0.36	0.07	0.49	2.45	0.01	0.02	0.01	1104
01:00	7.03	9.37	58.54	0.21	0.38	0.25	0.34	0.08	0.45	2.80	0.01	0.02	0.01	1133
01:30	5.89	9.93	56.51	0.20	0.38	0.25	0.28	0.07	0.48	2.71	0.01	0.02	0.01	1125
02:00	5.25	6.66	58.06	0.26	0.40	0.34	0.25	0.06	0.32	2.76	0.01	0.02	0.02	1123
02:30	5.40	5.45	57.39	0.29	0.39	0.40	0.26	0.07	0.26	2.71	0.01	0.02	0.02	1124
03:00	5.32	6.58	56.84	0.29	0.41	0.39	0.25	0.37	0.31	2.72	0.01	0.02	0.02	1128
03:30	5.58	5.55	60.12	0.29	0.38	0.40	0.26	0.08	0.26	2.83	0.01	0.02	0.02	1117
04:00	6.13	7.43	55.41	0.29	0.40	0.40	0.29	0.06	0.35	2.60	0.01	0.02	0.02	1112
04:30	6.82	8.64	60.43	0.29	0.41	0.40	0.32	0.07	0.40	2.83	0.01	0.02	0.02	1129
05:00	5.47	3.45	58.09	0.29	0.44	0.40	0.26	0.07	0.16	2.73	0.01	0.02	0.02	1132
05:30	5.13	5.23	55.10	0.29	0.42	0.39	0.24	0.05	0.25	2.62	0.01	0.02	0.02	1130
06:00	5.54	9.27	68.10	0.27	0.45	0.37	0.25	0.05	0.43	3.13	0.01	0.02	0.02	1135
06:30	5.15	7.99	66.53	0.27	0.38	0.37	0.24	0.06	0.37	3.08	0.01	0.02	0.02	1126
07:00	6.21	8.38	63.25	0.28	0.43	0.38	0.28	0.06	0.38	2.90	0.01	0.02	0.02	1130
07:30	5.78	8.11	65.22	0.27	0.39	0.37	0.27	0.07	0.37	3.01	0.01	0.02	0.02	1135
08:00	7.39	10.10	68.32	0.28	0.40	0.37	0.34	0.07	0.47	3.17	0.01	0.02	0.02	1134
08:30	7.54	9.03	64.76	0.28	0.36	0.37	0.35	0.07	0.42	3.01	0.01	0.02	0.02	1112
09:00	6.94	8.97	60.41	0.30	0.36	0.36	0.32	0.06	0.42	2.80	0.01	0.02	0.02	1113
09:30	7.26	13.03	63.17	0.32	0.32	0.36	0.33	0.12	0.59	2.87	0.01	0.01	0.02	1147
10:00	8.86	16.55	67.97	0.30	0.37	0.36	0.41	0.06	0.76	3.11	0.01	0.02	0.02	1126
10:30	6.97	8.88	63.53	0.29	0.35	0.36	0.32	0.05	0.41	2.93	0.01	0.02	0.02	1129
11:00	7.56	17.37	65.05	0.28	0.33	0.36	0.35	0.05	0.80	2.98	0.01	0.02	0.02	1131
11:30	7.89	31.34	66.49	0.27	0.35	0.36	0.35	0.03	1.39	2.95	0.01	0.02	0.02	1139
12:00	6.00	35.50	66.49	0.25	0.33	0.35	0.27	0.05	1.58	2.96	0.01	0.01	0.02	1150
12:30	3.81	15.03	70.65	0.25	0.33	0.36	0.17	0.06	0.67	3.16	0.01	0.01	0.02	1137
13:00	9.10	32.28	64.53	0.28	0.29	0.36	0.41	0.04	1.47	2.94	0.01	0.01	0.02	1134
13:30	15.94	61.75	75.77	0.26	0.31	0.36	0.73	0.11	2.82	3.46	0.01	0.01	0.02	1128
14:00	8.18	27.87	73.37	0.27	0.33	0.37	0.37	0.07	1.26	3.32	0.01	0.01	0.02	1136
14:30	8.59	28.63	62.82	0.28	0.31	0.37	0.39	0.10	1.30	2.86	0.01	0.01	0.02	1126
15:00	5.66	41.58	67.13	0.26	0.38	0.37	0.26	0.10	1.92	3.10	0.01	0.02	0.02	1132
15:30	5.80	39.65	65.35	0.26	0.39	0.37	0.27	0.09	1.84	3.03	0.01	0.02	0.02	1115
16:00	5.36	29.03	69.15	0.28	0.31	0.37	0.25	0.12	1.33	3.17	0.01	0.01	0.02	1127
16:30	6.82	34.39	66.52	0.27	0.37	0.37	0.31	0.08	1.58	3.07	0.01	0.02	0.02	1130
17:00	6.24	31.38	64.72	0.26	0.34	0.37	0.29	0.09	1.47	3.02	0.01	0.02	0.02	1123
17:30	7.17	35.30	67.49	0.28	0.34	0.37	0.33	0.10	1.61	3.09	0.01	0.02	0.02	1134
18:00	6.32	24.92	67.31	0.27	0.39	0.38	0.28	0.07	1.12	3.01	0.01	0.02	0.02	1131
18:30	7.52	28.09	66.98	0.27	0.38	0.37	0.33	0.06	1.24	2.97	0.01	0.02	0.02	1135
19:00	7.26	38.14	63.04	0.27	0.39	0.37	0.33	0.09	1.74	2.88	0.01	0.02	0.02	1149
19:30	6.50	45.44	59.51	0.29	0.34	0.40	0.30	0.07	2.11	2.76	0.01	0.02	0.02	1134
20:00	6.13	56.38	57.81	0.29	0.38	0.39	0.29	0.09	2.69	2.76	0.01	0.02	0.02	1150
20:30	5.61	38.81	56.39	0.29	0.38	0.40	0.27	0.10	1.83	2.67	0.01	0.02	0.02	1138
21:00	7.16	57.10	57.01	0.30	0.35	0.40	0.33	0.07	2.60	2.60	0.01	0.02	0.02	1106
21:30	5.37	62.45	58.61	0.31	0.37	0.41	0.23	0.07	2.73	2.56	0.01	0.02	0.02	1135
22:00	4.83	52.10	55.00	0.32	0.36	0.43	0.21	0.09	2.22	2.34	0.01	0.02	0.02	1112
22:30	4.92	47.23	60.10	0.31	0.38	0.42	0.22	0.11	2.08	2.65	0.01	0.02	0.02	1154
23:00	6.98	45.43	59.23	0.25	0.35	0.32	0.32	0.08	2.07	2.70	0.01	0.02	0.01	1119
23:30	9.97	35.31	59.11	0.21	0.36	0.26	0.47	0.06	1.65	2.76	0.01	0.02	0.01	1120
00:00	8.10	42.94	55.87	0.21	0.33	0.26	0.37	0.07	1.98	2.57	0.01	0.02	0.01	1135
min	3,81	3,45	51,64	0,20	0,29	0,25	0,17	0,03	0,16	2,34	0,01	0,01	0,01	1104
max	15,94	62,45	75,77	0,32	0,45	0,43	0,73	0,37	2,82	3,46	0,01	0,02	0,02	1154
moyenne	6,75	25,30	62,52	0,27	0,37	0,36								1130
Total							14,91	11,18	55,46	138,10	0,60	0,81	0,80	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,05			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.