



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,04	0,05	4,27	3,10	0,03	62,40	0,55	6,10	63,67	0,08	0,00	0,17	0,13	0,00	2,55	0,02	5,53	2,5967	1133
01:00	1,84	0,04	4,65	2,69	0,04	63,74	0,58	6,00	67,50	0,07	0,00	0,19	0,11	0,00	2,58	0,02	5,48	2,7349	1116
01:30	3,15	0,07	4,30	2,51	0,02	60,44	0,53	5,72	17,50	0,12	0,00	0,17	0,10	0,00	2,32	0,02	5,20	0,6727	1080
02:00	1,21	0,04	3,91	2,98	0,02	61,59	0,57	5,74	0,04	0,05	0,00	0,15	0,11	0,00	2,33	0,02	5,10	0,0014	1085
02:30	1,81	0,04	2,56	2,04	0,00	58,35	0,51	5,74	0,00	0,07	0,00	0,09	0,08	0,00	2,15	0,02	4,99	0,0000	1089
03:00	1,91	0,06	3,89	2,36	0,00	65,08	0,47	5,94	0,17	0,07	0,00	0,15	0,09	0,00	2,43	0,02	5,08	0,0063	1104
03:30	1,35	0,03	4,33	2,99	0,01	62,18	0,46	6,05	0,13	0,05	0,00	0,16	0,11	0,00	2,37	0,02	5,21	0,0049	1124
04:00	1,76	0,03	4,71	4,85	0,02	59,20	0,51	6,07	0,08	0,07	0,00	0,18	0,19	0,00	2,31	0,02	5,33	0,0032	1130
04:30	2,38	0,06	3,99	2,62	0,02	62,24	0,52	6,04	0,06	0,09	0,00	0,16	0,10	0,00	2,45	0,02	5,35	0,0025	1134
05:00	1,87	0,10	4,25	3,28	0,01	65,17	0,48	5,91	0,15	0,07	0,00	0,16	0,13	0,00	2,53	0,02	5,31	0,0058	1124
05:30	2,15	0,17	4,78	4,03	0,02	56,49	0,46	5,77	0,17	0,08	0,01	0,18	0,15	0,00	2,12	0,02	5,12	0,0065	1098
06:00	1,64	0,24	4,09	4,79	0,02	68,47	0,47	4,82	0,18	0,06	0,01	0,16	0,18	0,00	2,61	0,02	4,27	0,0069	1132
06:30	3,39	0,47	4,72	8,63	0,00	60,32	0,53	3,98	0,11	0,13	0,02	0,18	0,33	0,00	2,31	0,02	3,53	0,0043	1127
07:00	2,14	0,27	4,49	7,61	0,02	63,11	0,61	5,98	0,06	0,09	0,01	0,18	0,30	0,00	2,52	0,02	5,44	0,0026	1109
07:30	2,13	0,20	5,43	11,46	0,00	58,96	0,59	5,98	0,05	0,08	0,01	0,21	0,44	0,00	2,26	0,02	5,27	0,0020	1077
08:00	2,99	0,12	4,00	12,80	0,00	55,38	0,55	6,15	0,04	0,11	0,00	0,15	0,48	0,00	2,08	0,02	5,14	0,0014	1086
08:30	4,18	0,09	5,01	21,75	0,00	63,75	0,58	6,32	0,01	0,16	0,00	0,19	0,82	0,00	2,42	0,02	5,15	0,0003	1106
09:00	2,52	0,11	3,27	8,90	0,00	62,59	0,64	5,21	0,00	0,10	0,00	0,13	0,34	0,00	2,40	0,02	4,35	0,0000	1145
09:30	4,14	0,36	4,34	12,99	0,00	56,25	0,79	3,90	0,00	0,15	0,01	0,15	0,46	0,00	2,01	0,03	3,23	0,0000	1131
10:00	1,80	0,33	5,08	11,91	0,00	62,21	0,73	1,74	0,00	0,07	0,01	0,19	0,44	0,00	2,29	0,03	1,45	0,0000	1135
10:30	3,35	0,34	4,17	10,72	0,00	55,47	0,82	3,18	0,00	0,12	0,01	0,15	0,39	0,00	2,03	0,03	2,67	0,0000	1134
11:00	2,46	0,37	5,13	13,35	0,00	63,82	0,86	2,43	0,00	0,10	0,01	0,20	0,52	0,00	2,47	0,03	2,08	0,0000	1141
11:30	2,55	0,36	4,74	13,25	0,00	61,64	0,82	2,48	0,00	0,10	0,01	0,19	0,52	0,00	2,43	0,03	2,19	0,0000	1132
12:00	1,92	0,39	5,25	12,75	0,00	60,70	0,79	1,81	0,00	0,07	0,01	0,20	0,49	0,00	2,33	0,03	1,61	0,0000	1110
12:30	3,28	0,40	4,84	12,73	0,00	64,96	0,85	3,10	0,00	0,13	0,02	0,19	0,50	0,00	2,56	0,03	2,82	0,0000	1111
13:00	3,80	0,40	4,94	10,66	0,00	57,49	0,81	3,52	0,00	0,14	0,01	0,19	0,40	0,00	2,16	0,03	3,12	0,0000	1103
13:30	3,21	0,36	4,93	12,16	0,00	65,32	0,81	3,09	0,00	0,12	0,01	0,19	0,47	0,00	2,52	0,03	2,70	0,0000	1132
14:00	2,38	0,38	4,71	11,47	0,00	63,60	0,86	2,23	0,00	0,09	0,01	0,18	0,44	0,00	2,45	0,03	2,00	0,0000	1128
14:30	4,04	0,42	4,63	13,12	0,00	60,82	0,86	3,73	0,00	0,15	0,02	0,18	0,50	0,00	2,33	0,03	3,37	0,0000	1108
15:00	3,71	0,36	5,16	14,73	0,00	62,58	0,81	3,52	0,00	0,15	0,01	0,20	0,58	0,00	2,47	0,03	3,19	0,0000	1106
15:30	2,26	0,35	5,30	13,75	0,00	58,32	0,80	2,16	0,00	0,09	0,01	0,21	0,54	0,00	2,28	0,03	1,93	0,0000	1109
16:00	3,65	0,28	4,26	7,39	0,00	63,92	0,77	3,45	0,00	0,14	0,01	0,17	0,29	0,00	2,48	0,03	3,08	0,0000	1117
16:30	2,62	0,29	5,15	13,99	0,00	61,89	0,84	2,48	0,00	0,10	0,01	0,20	0,55	0,00	2,44	0,03	2,25	0,0000	1121
17:00	2,54	0,30	4,91	10,08	0,00	60,01	0,85	2,41	0,00	0,10	0,01	0,19	0,40	0,00	2,36	0,03	2,18	0,0000	1114
17:30	2,68	0,33	5,11	9,23	0,00	63,75	0,91	2,53	0,00	0,11	0,01	0,20	0,36	0,00	2,50	0,04	2,29	0,0000	1113
18:00	1,96	0,32	5,16	9,22	0,00	60,22	0,85	1,84	0,00	0,08	0,01	0,20	0,36	0,00	2,34	0,03	1,66	0,0000	1102
18:30	1,34	0,26	4,57	7,29	0,00	58,72	0,79	2,36	0,00	0,05	0,01	0,17	0,27	0,00	2,18	0,03	2,04	0,0000	1105
19:00	1,73	0,08	4,69	6,34	0,01	65,56	0,59	6,05	0,00	0,07	0,00	0,18	0,24	0,00	2,53	0,02	5,29	0,0000	1110
19:30	1,02	0,04	4,36	4,30	0,01	62,60	0,56	6,11	0,00	0,04	0,00	0,17	0,17	0,00	2,46	0,02	5,39	0,0000	1114
20:00	0,91	0,06	4,49	8,52	0,01	61,95	0,57	6,05	0,00	0,04	0,00	0,18	0,34	0,00	2,45	0,02	5,43	0,0000	1111
20:30	1,91	0,08	4,54	6,91	0,00	61,23	0,60	6,13	0,00	0,08	0,00	0,18	0,28	0,00	2,47	0,02	5,52	0,0000	1114
21:00	1,96	0,06	4,22	7,13	0,00	61,31	0,61	6,04	0,00	0,08	0,00	0,17	0,29	0,00	2,47	0,02	5,55	0,0000	1115
21:30	1,82	0,07	4,32	7,53	0,04	62,65	0,60	6,06	0,00	0,07	0,00	0,18	0,31	0,00	2,58	0,02	5,65	0,0000	1107
22:00	1,92	0,08	5,12	9,37	0,16	49,36	0,63	5,91	0,00	0,08	0,00	0,21	0,38	0,01	1,99	0,03	5,51	0,0000	1098
22:30	2,28	0,05	4,73	9,88	0,18	65,88	0,70	6,11	0,00	0,09	0,00	0,20	0,41	0,01	2,73	0,03	5,68	0,0000	1113
23:00	1,89	0,01	3,90	5,34	0,28	64,38	0,68	5,99	0,00	0,08	0,00	0,16	0,22	0,01	2,63	0,03	5,57	0,0000	1105
23:30	2,13	0,03	3,78	8,05	0,21	60,67	0,72	6,04	0,00	0,09	0,00	0,15	0,33	0,01	2,45	0,03	5,52	0,0000	1104
00:00	2,58	0,08	4,53	10,97	0,21	63,50	0,73	6,04	0,00	0,10	0,00	0,18	0,44	0,01	2,54	0,03	5,47	0,0000	1105
Min	0,91	0,01	2,56	2,04	0,00	49,36	0,46	1,74	0,00	0,04	0,00	0,09	0,08	0,00	1,99	0,02	1,45	0,0000	1077
Max	4,18	0,47	5,43	21,75	0,28	68,47	0,91	6,32	67,50	0,16	0,02	0,21	0,82	0,01	2,73	0,04	5,68	2,7349	1145
Commentaires	2,38	0,20	4,54	8,64	0,03	61,46	0,67	4,63	0,41	4,43	0,36	8,46	16,07	0,05	114,67	1,25	197,29	6,0523	1113
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,82					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.