



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											Foyer
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,65	0,50	6,19	14,45	0,77	57,90	0,24	0,00	0,03	0,16	0,02	0,27	0,64	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0013	1124
01:00	3,95	0,60	5,65	6,25	0,93	54,39	0,25	0,00	0,01	0,18	0,03	0,25	0,28	0,04	2,43	0,01	0,00	0,0006	1125
01:30	3,61	0,60	6,34	6,21	0,97	55,99	0,24	0,00	0,01	0,16	0,03	0,28	0,27	0,04	2,47	0,01	0,00	0,0006	1125
02:00	4,30	0,64	5,16	3,22	1,00	59,13	0,25	0,00	0,01	0,19	0,03	0,23	0,14	0,04	2,66	0,01	0,00	0,0002	1131
02:30	4,34	0,63	4,82	2,20	0,99	58,93	0,26	0,00	0,03	0,20	0,03	0,22	0,10	0,04	2,67	0,01	0,00	0,0014	1137
03:00	5,38	0,58	6,42	9,33	0,91	54,88	0,23	0,00	0,01	0,24	0,03	0,28	0,41	0,04	2,42	0,01	0,00	0,0004	1136
03:30	4,43	0,61	5,63	9,06	0,96	60,03	0,22	0,00	0,01	0,20	0,03	0,25	0,40	0,04	2,65	0,01	0,00	0,0003	1140
04:00	4,22	0,61	6,02	9,65	0,96	47,35	0,23	0,00	0,02	0,19	0,03	0,26	0,42	0,04	2,08	0,01	0,00	0,0008	1126
04:30	3,45	0,62	5,08	5,25	0,96	59,89	0,24	0,00	0,02	0,15	0,03	0,22	0,23	0,04	2,62	0,01	0,00	0,0011	1132
05:00	4,54	0,45	5,17	7,59	1,27	60,17	0,26	0,00	0,00	0,20	0,02	0,22	0,33	0,05	2,60	0,01	0,00	0,0001	1137
05:30	5,15	0,23	4,86	7,37	1,66	69,37	0,31	0,00	0,00	0,22	0,01	0,21	0,32	0,07	3,03	0,01	0,00	0,0002	1143
06:00	5,52	0,23	4,95	5,62	1,75	69,63	0,32	0,00	0,01	0,24	0,01	0,21	0,24	0,08	3,02	0,01	0,00	0,0002	1132
06:30	6,11	0,21	5,12	7,34	1,70	66,83	0,33	0,00	0,02	0,28	0,01	0,23	0,33	0,08	3,02	0,01	0,00	0,0007	1147
07:00	14,25	0,51	7,08	9,15	0,81	50,99	0,22	0,00	0,01	0,67	0,02	0,33	0,43	0,04	2,38	0,01	0,00	0,0003	1134
07:30	5,18	0,48	4,33	1,89	0,74	57,58	0,21	0,00	0,00	0,23	0,02	0,20	0,09	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0000	1118
08:00	6,83	0,34	4,44	8,02	1,07	62,91	0,31	0,00	0,04	0,31	0,02	0,20	0,36	0,05	2,86	0,01	0,00	0,0018	1123
08:30	9,98	0,23	5,87	11,55	1,57	60,87	0,45	0,00	0,06	0,44	0,01	0,26	0,51	0,07	2,69	0,02	0,00	0,0028	1131
09:00	6,22	0,21	5,11	6,32	1,50	72,55	0,37	0,00	0,00	0,27	0,01	0,22	0,27	0,06	3,11	0,02	0,00	0,0001	1117
09:30	7,75	0,21	4,14	3,68	1,46	66,61	0,45	0,00	0,00	0,33	0,01	0,18	0,16	0,06	2,83	0,02	0,00	0,0001	1111
10:00	6,55	0,21	6,68	8,31	1,22	61,98	0,51	0,00	0,00	0,29	0,01	0,29	0,36	0,05	2,71	0,02	0,00	0,0002	1128
10:30	4,93	0,21	6,00	7,95	1,16	66,01	0,42	0,00	0,01	0,21	0,01	0,25	0,33	0,05	2,78	0,02	0,00	0,0005	1114
11:00	6,16	0,21	4,24	6,73	1,01	67,06	0,45	0,00	0,01	0,26	0,01	0,18	0,28	0,04	2,81	0,02	0,00	0,0003	1136
11:30	7,16	0,21	5,32	13,58	0,99	75,31	0,47	0,00	0,03	0,31	0,01	0,23	0,58	0,04	3,21	0,02	0,00	0,0012	1146
12:00	6,99	0,22	8,20	11,94	1,00	64,63	0,46	0,00	0,02	0,30	0,01	0,35	0,51	0,04	2,77	0,02	0,00	0,0007	1151
12:30	5,70	0,20	3,82	4,39	0,99	64,26	0,47	0,00	0,05	0,25	0,01	0,17	0,19	0,04	2,80	0,02	0,00	0,0022	1148
13:00	6,79	0,21	4,74	18,61	0,91	65,14	0,44	0,00	0,02	0,30	0,01	0,21	0,82	0,04	2,86	0,02	0,00	0,0009	1136
13:30	11,27	0,23	7,37	13,67	0,87	71,87	0,49	0,00	0,02	0,49	0,01	0,32	0,59	0,04	3,10	0,02	0,00	0,0010	1140
14:00	7,09	0,22	4,82	24,29	0,77	64,16	0,56	0,00	0,11	0,30	0,01	0,20	1,03	0,03	2,71	0,02	0,00	0,0046	1153
14:30	6,82	0,23	3,92	25,25	0,67	67,00	0,49	0,00	0,30	0,29	0,01	0,16	1,06	0,03	2,80	0,02	0,00	0,0124	1142
15:00	4,72	0,21	3,20	12,56	0,60	67,92	0,45	0,00	0,07	0,20	0,01	0,13	0,53	0,03	2,86	0,02	0,00	0,0030	1146
15:30	5,35	0,20	6,53	23,45	0,47	63,82	0,49	0,00	0,05	0,23	0,01	0,29	1,03	0,02	2,80	0,02	0,00	0,0020	1146
16:00	5,90	0,10	8,02	16,04	0,10	57,69	0,25	0,00	0,16	0,27	0,00	0,36	0,73	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0072	1124
16:30	4,01	0,07	5,40	3,29	0,02	60,62	0,22	0,00	0,06	0,18	0,00	0,25	0,15	0,00	2,80	0,01	0,00	0,0025	1143
17:00	5,05	0,12	4,07	1,48	0,23	60,95	0,32	0,00	0,03	0,23	0,01	0,18	0,07	0,01	2,72	0,01	0,00	0,0012	1143
17:30	9,25	0,25	3,95	7,55	0,44	58,61	0,25	0,00	0,05	0,41	0,01	0,18	0,34	0,02	2,62	0,01	0,00	0,0021	1149
18:00	3,28	0,31	6,27	9,45	0,43	59,85	0,18	0,00	0,03	0,14	0,01	0,27	0,41	0,02	2,58	0,01	0,00	0,0011	1141
18:30	2,35	0,36	4,82	3,95	0,52	57,11	0,16	0,00	0,03	0,10	0,02	0,20	0,17	0,02	2,41	0,01	0,00	0,0014	1140
19:00	3,41	0,42	6,12	7,20	0,64	55,86	0,18	0,00	0,00	0,15	0,02	0,26	0,31	0,03	2,39	0,01	0,00	0,0001	1147
19:30	2,60	0,48	5,38	9,09	0,72	57,39	0,18	0,00	0,00	0,11	0,02	0,23	0,39	0,03	2,47	0,01	0,00	0,0000	1140
20:00	2,50	0,48	6,10	12,56	0,73	59,12	0,14	0,00	0,00	0,11	0,02	0,26	0,54	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0000	1127
20:30	3,12	0,47	5,49	12,56	0,71	57,43	0,18	0,00	0,02	0,14	0,02	0,24	0,55	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0009	1137
21:00	2,69	0,47	6,66	11,66	0,71	56,61	0,16	0,00	0,01	0,12	0,02	0,29	0,51	0,03	2,49	0,01	0,00	0,0005	1122
21:30	4,04	0,45	5,46	11,43	0,68	59,56	0,17	0,00	0,04	0,18	0,02	0,25	0,52	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0016	1152
22:00	3,04	0,44	5,97	31,21	0,65	57,54	0,17	0,00	0,64	0,14	0,02	0,27	1,39	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0285	1129
22:30	3,55	0,46	5,84	33,64	0,70	60,28	0,17	0,00	0,99	0,16	0,02	0,27	1,53	0,03	2,75	0,01	0,00	0,0452	1136
23:00	24,59	0,50	4,76	70,78	0,76	56,11	0,19	0,00	3,08	1,13	0,02	0,22	3,24	0,03	2,57	0,01	0,00	0,1412	1150
23:30	4,03	0,54	4,07	41,72	0,78	60,84	0,18	0,00	0,91	0,18	0,02	0,19	1,90	0,04	2,77	0,01	0,00	0,0416	1138
00:00	6,42	0,54	3,22	15,45	0,83	59,00	0,21	0,00	0,02	0,29	0,02	0,15	0,71	0,04	2,69	0,01	0,00	0,0010	1135
Min	2,35	0,07	3,20	1,48	0,02	47,35	0,14	0,00	0,00	0,10	0,00	0,13	0,07	0,00	2,08	0,01	0,00	0,0000	1111
Max	24,59	0,64	8,20	70,78	1,75	75,31	0,56	0,00	3,08	1,13	0,03	0,36	3,24	0,08	3,21	0,02	0,00	0,1412	1153
Donnée moyenne	5,80	0,36	5,39	12,58	0,88	61,24	0,30	0,00	0,15	12,28	0,77	11,38	26,69	1,85	129,07	0,63	0,00	0,3178	1136

Synthèse des dépassements & indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:01				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,84						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.