

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
01:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
01:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
02:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
02:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
03:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
03:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
04:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
04:30	1,29	Off	47,62	0,29	0,46	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1029
05:00	2,40	0,00	1,24	0,34	0,78	0,47	0,09	0,09	0,00	0,05	0,01	0,03	0,02	1156
05:30	2,50	0,07	3,21	0,29	0,74	0,39	0,10	0,08	0,00	0,12	0,01	0,03	0,02	1124
06:00	2,75	3,80	16,56	0,44	0,98	0,25	0,10	0,08	0,14	0,62	0,02	0,04	0,01	1106
06:30	3,45	6,77	26,11	0,44	0,85	0,23	0,13	0,11	0,25	0,98	0,02	0,03	0,01	1096
07:00	4,29	8,69	43,90	0,42	0,82	0,25	0,16	0,05	0,33	1,69	0,02	0,03	0,01	1140
07:30	6,26	13,56	54,27	0,42	0,81	0,28	0,25	0,08	0,55	2,18	0,02	0,03	0,01	1118
08:00	8,30	14,59	56,76	0,36	0,65	0,35	0,35	0,10	0,61	2,36	0,02	0,03	0,01	1150
08:30	7,70	12,26	57,50	0,40	0,60	0,33	0,32	0,10	0,50	2,36	0,02	0,02	0,01	1120
09:00	7,95	13,77	57,73	0,38	0,52	0,31	0,33	0,08	0,57	2,40	0,02	0,02	0,01	1113
09:30	6,27	8,82	65,68	0,35	0,50	0,37	0,26	0,12	0,37	2,77	0,01	0,02	0,02	1120
10:00	7,39	12,64	68,13	0,34	0,46	0,39	0,31	0,07	0,52	2,82	0,01	0,02	0,02	1112
10:30	7,26	10,73	62,57	0,31	0,50	0,38	0,31	0,08	0,46	2,66	0,01	0,02	0,02	1117
11:00	5,91	7,86	66,27	0,30	0,39	0,37	0,25	0,12	0,34	2,86	0,01	0,02	0,02	1107
11:30	5,87	7,49	68,68	0,32	0,39	0,38	0,25	0,06	0,32	2,98	0,01	0,02	0,02	1114
12:00	5,45	7,07	68,82	0,29	0,35	0,38	0,24	0,10	0,31	3,00	0,01	0,02	0,02	1125
12:30	6,62	11,10	65,53	0,28	0,44	0,38	0,29	0,09	0,49	2,90	0,01	0,02	0,02	1121
13:00	6,21	8,90	67,10	0,30	0,37	0,38	0,28	0,09	0,40	3,01	0,01	0,02	0,02	1136
13:30	4,65	3,90	69,35	0,26	0,34	0,38	0,21	0,10	0,17	3,07	0,01	0,01	0,02	1125
14:00	5,55	12,06	65,41	0,28	0,39	0,48	0,25	0,10	0,54	2,91	0,01	0,02	0,02	1125
14:30	6,89	12,62	67,59	0,31	0,36	0,43	0,33	0,11	0,60	3,19	0,01	0,02	0,02	1125
15:00	6,01	9,30	69,34	0,28	0,35	0,40	0,28	0,10	0,43	3,18	0,01	0,02	0,02	1146
15:30	5,93	8,84	67,39	0,28	0,38	0,40	0,28	0,11	0,41	3,14	0,01	0,02	0,02	1126
16:00	5,31	7,50	67,42	0,32	0,34	0,39	0,25	0,11	0,35	3,15	0,01	0,02	0,02	1123
16:30	6,08	8,62	65,95	0,28	0,34	0,40	0,28	0,12	0,39	3,00	0,01	0,02	0,02	1128
17:00	5,72	6,85	65,51	0,28	0,36	0,39	0,26	0,12	0,31	2,93	0,01	0,02	0,02	1096
17:30	6,55	10,98	68,08	0,31	0,32	0,37	0,31	0,10	0,51	3,19	0,01	0,02	0,02	1124
18:00	7,51	12,19	63,12	0,38	0,31	0,37	0,35	0,11	0,57	2,94	0,02	0,01	0,02	1132
18:30	5,49	6,66	68,12	0,26	0,33	0,39	0,26	0,09	0,31	3,16	0,01	0,02	0,02	1140
19:00	6,03	8,57	66,61	0,31	0,30	0,49	0,27	0,09	0,39	3,04	0,01	0,01	0,02	1125
19:30	6,01	7,96	65,74	0,28	0,29	0,52	0,27	0,10	0,35	2,93	0,01	0,01	0,02	1093
20:00	5,98	6,22	64,78	0,31	0,32	0,52	0,26	0,09	0,27	2,84	0,01	0,01	0,02	1099
20:30	6,67	7,14	63,85	0,31	0,19	0,44	0,31	0,11	0,33	2,93	0,01	0,01	0,02	1107
21:00	6,32	8,54	76,93	0,33	0,26	0,44	0,30	0,10	0,41	3,66	0,02	0,01	0,02	1156
21:30	6,46	4,69	55,34	0,31	0,23	0,41	0,29	0,12	0,21	2,48	0,01	0,01	0,02	1145
22:00	5,57	5,12	60,46	0,30	0,23	0,39	0,25	0,13	0,23	2,71	0,01	0,01	0,02	1141
22:30	6,44	6,82	58,94	0,29	0,22	0,39	0,29	0,11	0,31	2,67	0,01	0,01	0,02	1164
23:00	6,88	8,72	55,29	0,29	0,21	0,39	0,31	0,11	0,40	2,51	0,01	0,01	0,02	1130
23:30	7,05	7,91	56,87	0,29	0,20	0,39	0,32	0,12	0,36	2,58	0,01	0,01	0,02	1159
00:00	6,96	7,65	53,93	0,29	0,18	0,38	0,32	0,10	0,36	2,50	0,01	0,01	0,02	1156
min	1,29	0,00	1,24	0,26	0,18	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1029
max	8,30	14,59	76,93	0,44	0,98	0,52	0,35	0,13	0,61	3,66	0,02	0,04	0,02	1164
moyenne	5,97	8,38	58,11	0,32	0,43	0,39								1125
Total							10,25	15,36	14,37	100,47	0,54	0,70	0,66	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	10,03			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,83			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
05h00 redémarrage UVE après arrêt technique programmé