

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,46	8,57	64,75	0,26	0,56	0,36	0,25	0,04	0,39	2,96	0,01	0,03	0,02	1162
01:00	8,04	19,47	69,30	0,27	0,48	0,38	0,37	0,06	0,89	3,17	0,01	0,02	0,02	1147
01:30	7,08	17,70	64,42	0,31	0,54	0,43	0,33	0,05	0,83	3,01	0,01	0,03	0,02	1170
02:00	6,42	17,61	63,81	0,26	0,55	0,44	0,29	0,03	0,80	2,90	0,01	0,03	0,02	1150
02:30	5,62	8,92	66,93	0,27	0,56	0,38	0,26	0,05	0,41	3,08	0,01	0,03	0,02	1167
03:00	4,34	6,14	67,41	0,32	0,48	0,36	0,20	0,03	0,29	3,15	0,02	0,02	0,02	1142
03:30	5,48	11,71	67,12	0,27	0,55	0,36	0,25	0,04	0,53	3,07	0,01	0,02	0,02	1130
04:00	5,45	9,59	70,57	0,27	0,50	0,36	0,25	0,06	0,44	3,21	0,01	0,02	0,02	1166
04:30	5,02	7,52	65,16	0,32	0,47	0,36	0,23	0,05	0,35	3,02	0,01	0,02	0,02	1148
05:00	7,76	18,52	62,53	0,27	0,52	0,35	0,35	0,03	0,85	2,86	0,01	0,02	0,02	1157
05:30	6,87	12,09	67,51	0,26	0,47	0,35	0,32	0,04	0,56	3,11	0,01	0,02	0,02	1156
06:00	5,17	5,48	72,66	0,26	0,54	0,36	0,23	0,06	0,25	3,29	0,01	0,02	0,02	1172
06:30	4,51	6,44	66,80	0,33	0,50	0,36	0,21	0,05	0,30	3,10	0,02	0,02	0,02	1158
07:00	6,75	16,82	64,06	0,25	0,56	0,36	0,31	0,04	0,78	2,97	0,01	0,03	0,02	1142
07:30	7,74	19,07	63,24	0,27	0,49	0,36	0,35	0,05	0,87	2,89	0,01	0,02	0,02	1142
08:00	5,28	8,03	68,36	0,38	0,39	0,42	0,24	0,04	0,36	3,09	0,02	0,02	0,02	1141
08:30	6,72	12,46	56,60	0,35	0,29	0,49	0,32	0,04	0,59	2,66	0,02	0,01	0,02	1159
09:00	7,37	12,99	56,50	0,35	0,28	0,49	0,35	0,04	0,62	2,69	0,02	0,01	0,02	1152
09:30	6,64	10,95	56,28	0,35	0,25	0,49	0,31	0,03	0,51	2,64	0,02	0,01	0,02	1150
10:00	5,83	10,03	66,92	0,28	0,33	0,49	0,26	0,05	0,46	3,04	0,01	0,01	0,02	1163
10:30	5,12	8,34	67,06	0,24	0,38	0,48	0,23	0,05	0,38	3,04	0,01	0,02	0,02	1161
11:00	5,83	11,62	65,58	0,29	0,33	0,48	0,27	0,09	0,53	3,01	0,01	0,02	0,02	1149
11:30	7,16	13,71	68,49	0,23	0,32	0,48	0,32	0,04	0,62	3,11	0,01	0,01	0,02	1136
12:00	5,37	9,84	65,94	0,23	0,34	0,47	0,25	0,06	0,46	3,06	0,01	0,02	0,02	1156
12:30	4,05	5,34	68,65	0,28	0,38	0,48	0,18	0,04	0,24	3,12	0,01	0,02	0,02	1145
13:00	6,25	13,86	65,47	0,22	0,34	0,48	0,29	0,05	0,64	3,00	0,01	0,02	0,02	1156
13:30	6,71	11,73	64,27	0,23	0,37	0,49	0,30	0,05	0,53	2,90	0,01	0,02	0,02	1139
14:00	6,01	10,41	68,17	0,25	0,43	0,49	0,27	0,04	0,46	3,02	0,01	0,02	0,02	1146
14:30	9,21	22,37	65,70	0,31	0,33	0,47	0,42	0,05	1,02	2,99	0,01	0,02	0,02	1131
15:00	7,21	11,41	66,35	0,22	0,35	0,48	0,32	0,04	0,51	2,98	0,01	0,02	0,02	1147
15:30	6,78	13,09	67,84	0,23	0,32	0,49	0,29	0,03	0,56	2,92	0,01	0,01	0,02	1160
16:00	7,37	14,39	64,98	0,31	0,34	0,51	0,32	0,03	0,63	2,84	0,01	0,01	0,02	1181
16:30	6,55	13,85	60,13	0,21	0,36	0,55	0,30	0,03	0,63	2,75	0,01	0,02	0,03	1177
17:00	5,82	11,87	61,76	0,23	0,35	0,60	0,26	0,06	0,54	2,81	0,01	0,02	0,03	1144
17:30	5,13	10,69	62,53	0,31	0,32	0,60	0,23	0,06	0,49	2,85	0,01	0,01	0,03	1154
18:00	6,22	14,15	60,41	0,23	0,35	0,60	0,29	0,06	0,65	2,77	0,01	0,02	0,03	1137
18:30	5,82	11,98	62,73	0,23	0,33	0,60	0,26	0,04	0,54	2,81	0,01	0,01	0,03	1163
19:00	6,10	15,03	58,68	0,31	0,39	0,59	0,28	0,05	0,69	2,68	0,01	0,02	0,03	1151
19:30	5,73	11,19	67,62	0,23	0,35	0,60	0,26	0,05	0,51	3,07	0,01	0,02	0,03	1154
20:00	7,71	17,48	53,44	0,33	0,34	0,62	0,34	0,05	0,77	2,36	0,01	0,01	0,03	1126
20:30	6,69	12,90	51,75	0,41	0,30	0,59	0,32	0,05	0,61	2,46	0,02	0,01	0,03	1151
21:00	6,44	15,39	53,95	0,40	0,30	0,57	0,31	0,05	0,73	2,56	0,02	0,01	0,03	1150
21:30	7,23	20,26	53,29	0,35	0,28	0,48	0,34	0,04	0,96	2,53	0,02	0,01	0,02	1164
22:00	6,38	14,02	51,13	0,35	0,30	0,48	0,30	0,05	0,65	2,37	0,02	0,01	0,02	1153
22:30	7,20	18,46	54,28	0,34	0,27	0,47	0,34	0,03	0,87	2,55	0,02	0,01	0,02	1163
23:00	6,34	12,05	53,98	0,35	0,26	0,48	0,30	0,03	0,56	2,52	0,02	0,01	0,02	1140
23:30	5,72	11,86	56,78	0,35	0,27	0,48	0,27	0,06	0,56	2,66	0,02	0,01	0,02	1163
00:00	6,64	19,48	48,07	0,34	0,26	0,47	0,32	0,07	0,92	2,28	0,02	0,01	0,02	1133
min	4,05	5,34	48,07	0,21	0,25	0,35	0,18	0,03	0,24	2,28	0,01	0,01	0,02	1126
max	9,21	22,37	72,66	0,41	0,56	0,62	0,42	0,09	1,02	3,29	0,02	0,03	0,03	1181
moyenne	6,30	12,85	62,71	0,29	0,39	0,47								1152
Total							13,87	6,92	28,32	137,91	0,64	0,85	1,03	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,15			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.