

|                       | mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95% |        |        |        |            |        |        |       |        | Flux massique |       |       |       |            |        |       |        |        | Process |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|--------|--------|---------|
| Paramètre             | CO                                   | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIÈRES | NOx    | NH3    | CO2   | Hg     | CO            | COT   | HCL   | SO2   | POUSSIÈRES | NOx    | NH3   | CO2    | Hg     | T2S     |
|                       |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        | Foyer   |
| Unité                 | mg/m³                                | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³     | mg/Nm³ | mg/Nm³ | -     | µg/Nm³ | kg/h          | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h       | kg/h   | kg/h  | -      | g/h    | °C      |
| VLE 30 min            |                                      | 20     | 60     | 200    | 30         | 400    | 30     | 0     |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| VLE max               | 100                                  | 20     |        |        | 150        |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| VLE jour              | 45                                   | 9      | 9      | 40     | 5          | 80     | 30     | 0     |        | 86,00         | 17,00 | 17,00 | 77,00 | 10,00      | 154,00 | 48,00 | 0,00   | 0,00   |         |
| Seuils min            |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        | 850     |
| 00:30                 |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| 01:00                 |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| 01:30                 |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| 02:00                 |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| 02:30                 |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| 03:00                 |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| 03:30                 |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| 04:00                 |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| 04:30                 |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| 05:00                 | 42,75                                | 0,95   | 3,71   | 1,32   | 3,34       | 21,55  | 2,50   | 6,59  | 0,28   | 1,53          | 0,03  | 0,13  | 0,05  | 0,12       | 0,77   | 0,09  | 4,64   | 0,0102 | 1017    |
| 05:30                 | 31,80                                | 1,79   | 4,27   | 1,37   | 0,99       | 1,50   | 3,21   | 6,69  | 1,55   | 1,14          | 0,06  | 0,15  | 0,05  | 0,04       | 0,05   | 0,12  | 4,85   | 0,0555 | 1163    |
| 06:00                 | 4,12                                 | 0,43   | 4,94   | 3,38   | 1,58       | 22,15  | 2,76   | 5,54  | 1,88   | 0,15          | 0,02  | 0,18  | 0,12  | 0,06       | 0,81   | 0,10  | 4,25   | 0,0693 | 1133    |
| 06:30                 | 4,24                                 | 0,45   | 5,02   | 8,24   | 4,64       | 43,52  | 2,21   | 5,10  | 1,28   | 0,16          | 0,02  | 0,19  | 0,31  | 0,17       | 1,63   | 0,08  | 4,12   | 0,0479 | 1107    |
| 07:00                 | 3,36                                 | 0,30   | 3,76   | 11,94  | 1,28       | 59,45  | 2,24   | 6,07  | 1,71   | 0,12          | 0,01  | 0,13  | 0,43  | 0,05       | 2,12   | 0,08  | 4,86   | 0,0608 | 1075    |
| 07:30                 | 2,43                                 | 0,30   | 3,67   | 12,71  | 1,37       | 66,56  | 1,92   | 6,03  | 1,30   | 0,09          | 0,01  | 0,13  | 0,45  | 0,05       | 2,35   | 0,07  | 4,82   | 0,0458 | 1091    |
| 08:00                 | 2,41                                 | 0,28   | 3,51   | 18,15  | 2,51       | 69,43  | 1,70   | 6,25  | 0,95   | 0,09          | 0,01  | 0,13  | 0,69  | 0,10       | 2,63   | 0,06  | 5,18   | 0,0362 | 1109    |
| 08:30                 | 3,09                                 | 0,30   | 3,74   | 21,14  | 1,58       | 65,86  | 1,57   | 6,02  | 0,89   | 0,11          | 0,01  | 0,14  | 0,78  | 0,06       | 2,42   | 0,06  | 5,01   | 0,0328 | 1091    |
| 09:00                 | 4,51                                 | 0,34   | 4,14   | 27,80  | 0,89       | 62,79  | 1,19   | 4,94  | 0,83   | 0,17          | 0,01  | 0,16  | 1,08  | 0,03       | 2,43   | 0,05  | 4,06   | 0,0321 | 1118    |
| 09:30                 | 4,36                                 | 0,44   | 4,97   | 21,62  | 0,49       | 61,76  | 1,08   | 4,09  | 1,10   | 0,15          | 0,02  | 0,17  | 0,75  | 0,02       | 2,15   | 0,04  | 3,32   | 0,0382 | 1072    |
| 10:00                 | 3,62                                 | 0,43   | 5,72   | 32,14  | 0,22       | 63,45  | 0,99   | 3,41  | 1,61   | 0,12          | 0,01  | 0,20  | 1,10  | 0,01       | 2,17   | 0,03  | 2,69   | 0,0548 | 1070    |
| 10:30                 | 2,27                                 | 0,38   | 5,45   | 13,83  | 0,16       | 67,62  | 0,90   | 2,14  | 1,56   | 0,08          | 0,01  | 0,18  | 0,46  | 0,01       | 2,26   | 0,03  | 1,66   | 0,0523 | 1100    |
| 11:00                 | 76,51                                | 0,83   | 4,69   | 4,44   | 5,22       | 70,64  | 1,11   | 59,53 | 0,62   | 2,24          | 0,02  | 0,14  | 0,13  | 0,15       | 2,07   | 0,03  | 46,59  | 0,0181 | 1058    |
| 11:30                 | 17,98                                | 0,50   | 4,13   | 3,87   | 2,14       | 192,86 | 1,13   | 14,61 | 0,06   | 0,53          | 0,01  | 0,12  | 0,11  | 0,06       | 5,71   | 0,03  | 11,60  | 0,0018 | 1055    |
| 12:00                 | 5,25                                 | 0,54   | 3,87   | 6,08   | 0,60       | 68,71  | 0,77   | 4,22  | 0,05   | 0,14          | 0,01  | 0,11  | 0,17  | 0,02       | 1,88   | 0,02  | 3,14   | 0,0013 | 1056    |
| 12:30                 | 3,93                                 | 0,35   | 3,24   | 9,54   | 0,43       | 50,19  | 0,76   | 3,74  | 0,05   | 0,12          | 0,01  | 0,10  | 0,30  | 0,01       | 1,57   | 0,02  | 2,68   | 0,0015 | 1123    |
| 13:00                 | 2,47                                 | 0,75   | 3,67   | 9,94   | 0,30       | 61,03  | 0,81   | 2,20  | 0,05   | 0,07          | 0,02  | 0,10  | 0,28  | 0,01       | 1,72   | 0,02  | 1,50   | 0,0015 | 1097    |
| 13:30                 | 7,70                                 | 0,77   | 3,52   | 11,03  | 0,32       | 57,84  | 0,61   | 7,22  | 0,04   | 0,22          | 0,02  | 0,10  | 0,32  | 0,01       | 1,68   | 0,02  | 4,88   | 0,0012 | 1111    |
| 14:00                 | 3,06                                 | 0,61   | 3,72   | 6,70   | 0,84       | 58,70  | 0,86   | 2,75  | 0,10   | 0,09          | 0,02  | 0,11  | 0,20  | 0,02       | 1,75   | 0,03  | 1,99   | 0,0028 | 1123    |
| 14:30                 | 1,30                                 | 0,49   | 3,14   | 11,78  | 0,85       | 55,82  | 0,72   | 1,22  | 0,22   | 0,04          | 0,02  | 0,10  | 0,37  | 0,03       | 1,78   | 0,02  | 0,90   | 0,0071 | 1123    |
| 15:00                 | 2,26                                 | 0,88   | 3,80   | 14,62  | 1,14       | 62,85  | 0,73   | 2,08  | 0,09   | 0,07          | 0,03  | 0,12  | 0,46  | 0,04       | 1,99   | 0,02  | 1,55   | 0,0028 | 1086    |
| 15:30                 | 3,83                                 | 1,07   | 7,11   | 24,77  | 4,23       | 69,51  | 0,79   | 3,66  | 0,04   | 0,14          | 0,04  | 0,25  | 0,88  | 0,15       | 2,47   | 0,03  | 2,98   | 0,0014 | 1084    |
| 16:00                 | 2,29                                 | 0,88   | 4,34   | 8,69   | 11,28      | 71,09  | 0,73   | 2,18  | 0,04   | 0,09          | 0,03  | 0,16  | 0,33  | 0,43       | 2,68   | 0,03  | 1,88   | 0,0015 | 1117    |
| 16:30                 | 4,47                                 | 0,54   | 4,23   | 12,99  | 7,66       | 63,40  | 0,64   | 4,35  | 0,14   | 0,17          | 0,02  | 0,16  | 0,50  | 0,29       | 2,43   | 0,02  | 3,74   | 0,0053 | 1098    |
| 17:00                 | 2,11                                 | 0,50   | 8,65   | 30,21  | 2,93       | 69,15  | 0,63   | 2,05  | 0,05   | 0,08          | 0,02  | 0,32  | 1,13  | 0,11       | 2,58   | 0,02  | 1,72   | 0,0200 | 1086    |
| 17:30                 | 3,62                                 | 0,41   | 7,87   | 24,65  | 4,01       | 66,49  | 0,66   | 3,46  | 0,10   | 0,14          | 0,02  | 0,30  | 0,93  | 0,15       | 2,51   | 0,03  | 2,98   | 0,0037 | 1084    |
| 18:00                 | 1,98                                 | 0,32   | 10,25  | 33,68  | 2,80       | 57,35  | 0,61   | 1,94  | 0,18   | 0,08          | 0,01  | 0,39  | 1,28  | 0,11       | 2,18   | 0,02  | 1,64   | 0,0068 | 1084    |
| 18:30                 | 1,99                                 | 0,25   | 6,79   | 15,53  | 3,29       | 65,62  | 0,63   | 3,80  | 0,11   | 0,08          | 0,01  | 0,26  | 0,59  | 0,12       | 2,48   | 0,02  | 3,25   | 0,0042 | 1087    |
| 19:00                 | 2,49                                 | 0,19   | 5,20   | 20,85  | 2,80       | 68,55  | 0,59   | 6,12  | 0,04   | 0,10          | 0,01  | 0,20  | 0,81  | 0,11       | 2,66   | 0,02  | 5,28   | 0,0014 | 1092    |
| 19:30                 | 3,30                                 | 0,24   | 6,26   | 22,54  | 2,19       | 68,34  | 0,61   | 6,10  | 0,04   | 0,13          | 0,01  | 0,24  | 0,86  | 0,08       | 2,61   | 0,02  | 5,20   | 0,0014 | 1099    |
| 20:00                 | 4,27                                 | 0,21   | 4,92   | 19,48  | 6,75       | 70,29  | 0,64   | 6,13  | 0,04   | 0,17          | 0,01  | 0,20  | 0,78  | 0,27       | 2,83   | 0,03  | 5,47   | 0,0015 | 1124    |
| 20:30                 | 2,91                                 | 0,19   | 5,53   | 20,33  | 0,78       | 66,11  | 0,65   | 5,90  | 0,02   | 0,11          | 0,01  | 0,21  | 0,79  | 0,03       | 2,55   | 0,03  | 5,25   | 0,0008 | 1094    |
| 21:00                 | 13,26                                | 0,76   | 3,96   | 10,80  | 0,30       | 67,76  | 0,64   | 6,01  | 0,04   | 0,51          | 0,03  | 0,15  | 0,41  | 0,01       | 2,60   | 0,02  | 5,21   | 0,0014 | 1118    |
| 21:30                 | 1,26                                 | 0,13   | 3,52   | 10,62  | 0,37       | 67,47  | 0,59   | 6,12  | 0,04   | 0,05          | 0,01  | 0,14  | 0,42  | 0,01       | 2,66   | 0,02  | 5,36   | 0,0015 | 1129    |
| 22:00                 | 0,80                                 | 0,08   | 2,54   | 2,98   | 0,58       | 68,53  | 0,55   | 6,05  | 0,04   | 0,03          | 0,00  | 0,10  | 0,12  | 0,02       | 2,70   | 0,02  | 5,36   | 0,0015 | 1134    |
| 22:30                 | 3,72                                 | 0,11   | 2,34   | 6,89   | 0,49       | 68,83  | 0,57   | 6,16  | 0,02   | 0,15          | 0,00  | 0,09  | 0,28  | 0,02       | 2,80   | 0,02  | 5,51   | 0,0008 | 1135    |
| 23:00                 | 2,39                                 | 0,12   | 2,95   | 16,02  | 0,62       | 66,88  | 0,60   | 6,10  | 0,04   | 0,10          | 0,00  | 0,12  | 0,65  | 0,02       | 2,70   | 0,02  | 5,48   | 0,0015 | 1141    |
| 23:30                 | 1,76                                 | 0,15   | 3,07   | 19,67  | 0,23       | 67,37  | 0,56   | 5,79  | 0,04   | 0,06          | 0,01  | 0,11  | 0,73  | 0,01       | 2,49   | 0,02  | 5,03   | 0,0015 | 1092    |
| 00:00                 | 1,94                                 | 0,15   | 3,23   | 16,58  | 0,11       | 59,64  | 0,56   | 5,93  | 0,04   | 0,07          | 0,01  | 0,12  | 0,61  | 0,00       | 2,21   | 0,02  | 5,02   | 0,0014 | 1125    |
|                       |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |
| Min                   | 0,80                                 | 0,08   | 0,88   | 1,32   | 0,00       | 1,44   | 0,55   | 1,09  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,0000 | 372     |
| Max                   | 76,51                                | 10,98  | 10,25  | 33,68  | 11,28      | 192,86 | 3,21   | 59,53 | 1,88   | 2,24          | 0,06  | 0,39  | 1,28  | 0,43       | 5,71   | 0,12  | 46,59  | 0,0693 | 1163    |
| Moyenne des 24 heures | 7,38                                 | 0,47   | 4,60   | 14,59  | 2,11       | 63,76  | 1,05   | 4,97  | 0,44   | 9,69          | 0,64  | 6,44  | 20,69 | 3,01       | 88,08  | 1,46  | 200,65 | 0,6137 | 1100    |
|                       | CO                                   | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIÈRES | NOx    | NH3    |       |        |               |       |       |       |            |        |       |        |        |         |

[illegible]

#### **Commentaires :**

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.  
5h00 : redémarrage UVE après arrêt technique programmé