

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.44	8.80	66.05	0.31	0.35	0.52	0.37	0.06	0.39	2.92	0.01	0.02	0.02	1141
01:00	7.45	4.60	67.23	0.32	0.33	0.54	0.32	0.07	0.20	2.93	0.01	0.01	0.02	1122
01:30	7.46	7.41	64.98	0.32	0.31	0.54	0.32	0.06	0.32	2.78	0.01	0.01	0.02	1118
02:00	8.65	11.24	67.86	0.26	0.31	0.44	0.37	0.05	0.48	2.89	0.01	0.01	0.02	1130
02:30	8.14	9.49	67.77	0.24	0.34	0.40	0.35	0.07	0.40	2.88	0.01	0.01	0.02	1145
03:00	8.64	10.78	64.10	0.24	0.29	0.40	0.36	0.06	0.45	2.69	0.01	0.01	0.02	1135
03:30	8.42	11.70	66.49	0.23	0.34	0.39	0.37	0.05	0.51	2.89	0.01	0.01	0.02	1136
04:00	7.52	9.90	67.29	0.23	0.34	0.39	0.32	0.07	0.43	2.91	0.01	0.01	0.02	1142
04:30	7.77	11.10	67.06	0.23	0.32	0.39	0.34	0.06	0.49	2.94	0.01	0.01	0.02	1133
05:00	8.33	12.11	65.24	0.23	0.33	0.39	0.37	0.08	0.54	2.89	0.01	0.01	0.02	1137
05:30	8.94	12.63	67.73	0.23	0.29	0.27	0.39	0.05	0.55	2.93	0.01	0.01	0.01	1126
06:00	8.70	11.12	63.44	0.22	0.34	0.10	0.38	0.12	0.48	2.75	0.01	0.01	0.00	1154
06:30	8.73	9.78	68.00	0.22	0.30	0.10	0.37	0.05	0.41	2.88	0.01	0.01	0.00	1136
07:00	7.55	10.15	66.11	0.21	0.34	0.10	0.32	0.06	0.43	2.79	0.01	0.01	0.00	1129
07:30	6.85	6.24	66.58	0.21	0.30	0.10	0.29	0.07	0.27	2.83	0.01	0.01	0.00	1144
08:00	8.53	9.50	64.87	0.21	0.34	0.09	0.37	0.06	0.41	2.80	0.01	0.01	0.00	1149
08:30	6.87	5.28	67.93	0.20	0.26	0.10	0.29	0.07	0.22	2.89	0.01	0.01	0.00	1141
09:00	8.21	8.78	63.56	0.19	0.34	0.13	0.37	0.08	0.40	2.89	0.01	0.02	0.01	1148
09:30	6.09	2.60	69.50	0.21	0.33	0.19	0.27	0.08	0.11	3.03	0.01	0.01	0.01	1148
10:00	6.11	3.76	67.88	0.19	0.32	0.10	0.26	0.08	0.16	2.93	0.01	0.01	0.00	1129
10:30	7.40	5.52	68.49	0.20	0.40	0.14	0.31	0.08	0.23	2.89	0.01	0.02	0.01	1142
11:00	9.22	12.09	59.37	0.19	0.34	0.22	0.41	0.11	0.53	2.62	0.01	0.02	0.01	1130
11:30	12.87	16.76	67.00	0.20	0.34	0.22	0.54	0.07	0.70	2.82	0.01	0.01	0.01	1118
12:00	8.35	18.79	55.75	0.20	0.35	0.22	0.35	0.29	0.79	2.35	0.01	0.01	0.01	1121
12:30	6.20	9.71	68.29	0.76	0.31	0.22	0.26	0.12	0.41	2.92	0.03	0.01	0.01	1133
13:00	4.13	3.55	69.66	0.20	0.34	0.23	0.18	0.08	0.15	2.96	0.01	0.01	0.01	1150
13:30	4.95	7.72	51.84	0.19	0.32	0.23	0.21	0.08	0.33	2.20	0.01	0.01	0.01	1128
14:00	5.35	2.80	67.92	0.18	0.39	0.24	0.23	0.08	0.12	2.91	0.01	0.02	0.01	1191
14:30	6.96	6.20	67.86	0.19	0.40	0.24	0.29	0.12	0.26	2.87	0.01	0.02	0.01	1153
15:00	11.28	16.31	63.47	0.17	0.34	0.22	0.51	0.10	0.73	2.85	0.01	0.02	0.01	1146
15:30	10.01	18.81	65.48	0.19	0.34	0.22	0.44	0.06	0.83	2.88	0.01	0.02	0.01	1138
16:00	9.81	47.29	65.92	0.19	0.37	0.23	0.42	0.10	2.01	2.80	0.01	0.02	0.01	1136
16:30	5.41	15.78	63.91	0.18	0.36	0.22	0.23	0.12	0.67	2.73	0.01	0.02	0.01	1143
17:00	5.92	8.78	67.00	0.18	0.36	0.23	0.25	0.08	0.37	2.79	0.01	0.02	0.01	1139
17:30	5.93	11.72	65.47	0.18	0.34	0.30	0.25	0.09	0.49	2.74	0.01	0.01	0.01	1160
18:00	7.64	17.67	65.23	0.18	0.32	0.36	0.32	0.05	0.73	2.69	0.01	0.01	0.01	1149
18:30	6.86	7.28	68.63	0.18	0.36	0.37	0.29	0.10	0.31	2.92	0.01	0.02	0.02	1153
19:00	6.06	4.74	68.59	0.18	0.38	0.38	0.26	0.09	0.20	2.90	0.01	0.02	0.02	1155
19:30	7.34	8.32	67.33	0.18	0.34	0.38	0.32	0.09	0.36	2.93	0.01	0.01	0.02	1149
20:00	9.71	16.29	67.41	0.19	0.37	0.38	0.42	0.13	0.71	2.94	0.01	0.02	0.02	1140
20:30	8.91	19.59	64.81	0.18	0.35	0.38	0.39	0.17	0.86	2.84	0.01	0.02	0.02	1138
21:00	5.64	13.00	68.18	0.21	0.34	0.42	0.25	0.11	0.58	3.05	0.01	0.01	0.02	1138
21:30	6.79	13.49	68.05	0.36	0.31	0.64	0.31	0.11	0.62	3.14	0.02	0.01	0.03	1152
22:00	7.38	8.88	67.40	0.31	0.29	0.54	0.33	0.10	0.40	3.05	0.01	0.01	0.02	1169
22:30	8.08	8.73	71.27	0.32	0.31	0.55	0.36	0.09	0.39	3.16	0.01	0.01	0.02	1127
23:00	7.40	15.73	64.61	0.31	0.29	0.54	0.34	0.16	0.71	2.93	0.01	0.01	0.02	1127
23:30	9.31	46.91	63.93	0.31	0.27	0.53	0.42	0.13	2.12	2.89	0.01	0.01	0.02	1117
00:00	6.38	23.52	66.58	0.28	0.28	0.48	0.28	0.14	1.04	2.94	0.01	0.01	0.02	1122
min	4,13	2,60	51,84	0,17	0,26	0,09	0,18	0,05	0,11	2,20	0,01	0,01	0,00	1117
max	12,87	47,29	71,27	0,76	0,40	0,64	0,54	0,29	2,12	3,16	0,03	0,02	0,03	1191
moyenne	7,68	12,14	66,02	0,24	0,33	0,31								1140
Total							15,97	14,09	25,32	137,13	0,49	0,69	0,65	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,77			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.