

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.09	3.83	57.73	0.42	0.30	0.62	0.24	0.06	0.18	2.74	0.02	0.01	0.03	1151
01:00	8.57	10.74	54.53	0.40	0.28	0.60	0.42	0.08	0.53	2.67	0.02	0.01	0.03	1145
01:30	7.38	4.52	61.32	0.42	0.31	0.62	0.35	0.07	0.21	2.90	0.02	0.01	0.03	1149
02:00	5.18	2.52	57.10	0.42	0.27	0.62	0.25	0.05	0.12	2.71	0.02	0.01	0.03	1141
02:30	6.36	6.02	54.38	0.41	0.27	0.62	0.30	0.09	0.29	2.60	0.02	0.01	0.03	1147
03:00	8.04	10.46	55.90	0.41	0.22	0.61	0.39	0.06	0.50	2.68	0.02	0.01	0.03	1125
03:30	6.88	6.72	61.16	0.42	0.23	0.62	0.32	0.06	0.32	2.88	0.02	0.01	0.03	1123
04:00	5.25	2.55	58.79	0.42	0.25	0.63	0.25	0.08	0.12	2.75	0.02	0.01	0.03	1137
04:30	7.57	14.69	51.78	0.41	0.23	0.62	0.36	0.06	0.70	2.46	0.02	0.01	0.03	1127
05:00	14.19	24.44	60.70	0.41	0.22	0.61	0.66	0.05	1.14	2.84	0.02	0.01	0.03	1122
05:30	6.48	3.00	60.07	0.41	0.25	0.62	0.31	0.04	0.14	2.84	0.02	0.01	0.03	1137
06:00	4.48	0.38	59.65	0.42	0.28	0.62	0.21	0.05	0.02	2.81	0.02	0.01	0.03	1177
06:30	5.09	4.94	56.26	0.40	0.27	0.60	0.25	0.05	0.24	2.76	0.02	0.01	0.03	1141
07:00	7.00	8.15	67.75	0.27	0.30	0.29	0.32	0.05	0.38	3.14	0.01	0.01	0.01	1145
07:30	6.17	6.93	64.46	0.23	0.27	0.23	0.29	0.06	0.32	3.00	0.01	0.01	0.01	1150
08:00	6.66	6.86	63.53	0.35	0.31	0.46	0.32	0.06	0.33	3.01	0.02	0.01	0.02	1149
08:30	5.29	3.79	56.86	0.41	0.28	0.62	0.25	0.05	0.18	2.71	0.02	0.01	0.03	1128
09:00	7.72	11.29	55.58	0.41	0.27	0.61	0.37	0.07	0.55	2.70	0.02	0.01	0.03	1138
09:30	8.26	8.22	57.20	0.41	0.27	0.60	0.39	0.09	0.39	2.73	0.02	0.01	0.03	1133
10:00	5.80	5.42	60.15	0.41	0.29	0.61	0.27	0.04	0.25	2.78	0.02	0.01	0.03	1163
10:30	5.27	4.40	57.94	0.41	0.28	0.61	0.25	0.09	0.21	2.78	0.02	0.01	0.03	1165
11:00	4.68	2.61	58.15	0.41	0.26	0.61	0.22	0.07	0.13	2.79	0.02	0.01	0.03	1123
11:30	8.57	21.62	58.89	0.41	0.26	0.61	0.41	0.06	1.04	2.82	0.02	0.01	0.03	1146
12:00	5.88	10.49	62.58	0.29	0.29	0.29	0.27	0.30	0.49	2.92	0.01	0.01	0.01	1133
12:30	4.37	4.47	67.66	0.27	0.27	0.23	0.20	0.09	0.21	3.12	0.01	0.01	0.01	1132
13:00	6.41	9.35	65.19	0.22	0.33	0.24	0.30	0.07	0.44	3.06	0.01	0.02	0.01	1135
13:30	6.88	6.41	68.55	0.22	0.30	0.27	0.31	0.08	0.29	3.08	0.01	0.01	0.01	1150
14:00	5.03	5.00	64.11	0.24	0.35	0.29	0.22	0.05	0.22	2.83	0.01	0.02	0.01	1141
14:30	5.25	6.54	67.70	0.22	0.30	0.29	0.24	0.06	0.30	3.11	0.01	0.01	0.01	1130
15:00	6.43	7.51	67.89	0.20	0.36	0.30	0.30	0.06	0.35	3.16	0.01	0.02	0.01	1180
15:30	4.73	3.92	64.17	0.21	0.30	0.35	0.22	0.06	0.18	3.01	0.01	0.01	0.02	1144
16:00	4.96	4.98	70.13	0.21	0.33	0.37	0.23	0.07	0.23	3.29	0.01	0.02	0.02	1125
16:30	9.23	16.19	45.53	0.27	0.25	0.36	0.44	0.33	0.78	2.19	0.01	0.01	0.02	1108
17:00	4.70	3.05	64.34	0.22	0.31	0.37	0.22	0.07	0.14	3.02	0.01	0.01	0.02	1126
17:30	7.45	10.49	55.82	0.22	0.30	0.36	0.33	0.05	0.47	2.51	0.01	0.01	0.02	1127
18:00	5.20	3.60	74.09	0.20	0.34	0.35	0.24	0.06	0.16	3.36	0.01	0.02	0.02	1178
18:30	4.17	2.93	63.26	0.20	0.39	0.36	0.19	0.09	0.14	2.94	0.01	0.02	0.02	1180
19:00	4.93	6.93	69.11	0.22	0.36	0.37	0.23	0.08	0.32	3.20	0.01	0.02	0.02	1169
19:30	6.28	8.18	57.26	0.22	0.30	0.37	0.29	0.04	0.38	2.64	0.01	0.01	0.02	1115
20:00	6.28	5.78	65.67	0.35	0.25	0.52	0.29	0.03	0.26	3.00	0.02	0.01	0.02	1141
20:30	7.53	11.38	45.77	0.39	0.21	0.58	0.36	0.33	0.54	2.18	0.02	0.01	0.03	1136
21:00	7.61	9.19	57.07	0.39	0.23	0.58	0.35	0.64	0.42	2.62	0.02	0.01	0.03	1160
21:30	6.41	5.15	66.45	0.39	0.25	0.58	0.29	0.04	0.24	3.05	0.02	0.01	0.03	1168
22:00	4.26	1.91	54.99	0.39	0.20	0.58	0.20	0.23	0.09	2.56	0.02	0.01	0.03	1149
22:30	6.77	9.29	57.67	0.39	0.18	0.57	0.32	0.05	0.43	2.69	0.02	0.01	0.03	1124
23:00	7.40	6.21	59.88	0.40	0.21	0.59	0.34	0.03	0.28	2.74	0.02	0.01	0.03	1141
23:30	6.05	6.39	55.84	0.39	0.18	0.59	0.29	0.07	0.31	2.67	0.02	0.01	0.03	1134
00:00	5.10	2.59	62.10	0.42	0.23	0.62	0.24	0.04	0.12	2.93	0.02	0.01	0.03	1141
min	4,17	0,38	45,53	0,20	0,18	0,23	0,19	0,03	0,02	2,18	0,01	0,01	0,01	1108
max	14,19	24,44	74,09	0,42	0,39	0,63	0,66	0,64	1,14	3,36	0,02	0,02	0,03	1180
moyenne	6,36	7,13	60,47	0,34	0,28	0,49								1142
Total							14,33	13,64	16,08	136,01	0,77	0,62	1,11	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,03			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.