

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3,02	0,11	4,89	13,88	0,00	63,81	0,49	5,89	1,31	0,12	0,00	0,19	0,55	0,00	2,54	0,02	5,37	0,0523	1106
01:00	2,63	0,17	4,58	12,34	0,00	49,72	0,42	4,68	0,22	0,10	0,01	0,18	0,49	0,00	1,99	0,02	4,27	0,0090	1111
01:30	3,06	0,30	5,12	13,34	0,00	52,83	0,26	2,85	0,15	0,12	0,01	0,20	0,52	0,00	2,05	0,01	2,59	0,0059	1109
02:00	3,19	0,31	3,83	9,16	0,00	47,38	0,34	2,98	0,46	0,12	0,01	0,15	0,36	0,00	1,84	0,01	2,71	0,0178	1129
02:30	21,92	1,17	5,26	11,74	0,00	57,24	0,26	20,48	0,17	0,85	0,05	0,20	0,45	0,00	2,21	0,01	18,47	0,0067	1128
03:00	2,30	0,30	3,94	8,32	0,00	60,92	0,33	2,14	0,06	0,09	0,01	0,15	0,32	0,00	2,37	0,01	1,95	0,0024	1145
03:30	1,70	0,29	7,97	19,15	0,01	63,59	0,25	1,58	0,19	0,07	0,01	0,31	0,74	0,00	2,47	0,01	1,44	0,0073	1128
04:00	2,16	0,27	5,51	10,58	0,00	63,11	0,34	2,02	0,60	0,08	0,01	0,22	0,41	0,00	2,47	0,01	1,84	0,0236	1137
04:30	2,53	0,29	3,63	3,37	0,00	60,38	0,42	2,24	1,13	0,09	0,01	0,13	0,12	0,00	2,24	0,02	2,04	0,0419	1126
05:00	2,07	0,29	5,75	11,80	0,00	61,01	0,30	1,90	0,17	0,08	0,01	0,22	0,45	0,00	2,34	0,01	1,73	0,0065	1130
05:30	1,31	0,28	4,72	8,56	0,00	62,18	0,40	1,17	0,09	0,05	0,01	0,18	0,32	0,00	2,35	0,01	1,06	0,0035	1116
06:00	1,01	0,26	4,20	4,94	0,00	61,63	0,34	0,86	0,13	0,04	0,01	0,16	0,18	0,00	2,31	0,01	0,78	0,0047	1142
06:30	2,02	0,15	4,84	13,04	0,00	60,55	0,47	4,22	0,14	0,08	0,01	0,19	0,51	0,00	2,37	0,02	3,83	0,0054	1133
07:00	1,97	0,06	5,37	13,32	0,00	63,19	0,41	6,02	0,04	0,08	0,00	0,21	0,53	0,00	2,50	0,02	5,41	0,0017	1130
07:30	2,12	0,05	3,59	5,45	0,00	61,28	0,48	5,99	0,04	0,09	0,00	0,14	0,22	0,00	2,47	0,02	5,46	0,0015	1143
08:00	1,55	0,05	4,56	11,41	0,01	58,06	0,45	6,00	0,04	0,06	0,00	0,18	0,46	0,00	2,32	0,02	5,46	0,0015	1144
08:30	1,64	0,04	4,87	8,58	0,00	67,36	0,43	6,00	0,00	0,07	0,00	0,19	0,34	0,00	2,69	0,02	5,43	0,0001	1134
09:00	2,32	0,18	7,96	22,76	0,02	56,94	0,42	3,39	0,03	0,09	0,01	0,32	0,90	0,00	2,26	0,02	3,08	0,0010	1130
09:30	1,60	0,26	8,68	14,19	0,00	61,24	0,39	1,51	0,04	0,06	0,01	0,33	0,54	0,00	2,33	0,01	1,33	0,0015	1131
10:00	2,26	0,24	3,75	4,08	0,00	63,73	0,26	2,17	0,04	0,09	0,01	0,15	0,16	0,00	2,52	0,01	1,95	0,0015	1148
10:30	1,76	0,24	9,88	21,23	0,00	53,02	0,33	1,70	0,03	0,07	0,01	0,38	0,82	0,00	2,06	0,01	1,49	0,0011	1127
11:00	2,01	0,22	7,96	9,92	0,00	67,25	0,35	1,95	0,05	0,08	0,01	0,30	0,38	0,00	2,57	0,01	1,68	0,0020	1146
11:30	1,64	0,19	4,31	5,68	0,00	61,22	0,39	1,59	0,39	0,06	0,01	0,17	0,22	0,00	2,35	0,02	1,37	0,0148	1154
12:00	1,07	0,20	5,12	9,69	0,00	63,22	0,24	1,01	1,44	0,04	0,01	0,20	0,37	0,00	2,43	0,01	0,88	0,0551	1157
12:30	1,99	0,20	5,66	9,70	0,00	61,30	0,39	1,88	1,64	0,08	0,01	0,22	0,38	0,00	2,41	0,02	1,70	0,0645	1162
13:00	3,93	0,22	4,42	7,03	0,00	60,55	0,39	3,75	0,21	0,16	0,01	0,18	0,28	0,00	2,41	0,02	3,41	0,0084	1149
13:30	1,71	0,22	8,89	18,53	0,00	62,85	0,32	1,59	0,06	0,07	0,01	0,34	0,71	0,00	2,42	0,01	1,44	0,0023	1132
14:00	1,92	0,21	19,32	35,24	0,01	74,98	0,44	1,74	0,63	0,07	0,01	0,73	1,33	0,00	2,82	0,02	1,57	0,0237	1129
14:30	14,13	0,22	6,69	31,19	0,00	54,57	0,37	13,41	0,26	0,54	0,01	0,26	1,19	0,00	2,08	0,01	11,76	0,0099	1104
15:00	2,19	0,20	3,07	4,22	0,00	64,58	0,33	2,09	0,07	0,08	0,01	0,12	0,16	0,00	2,46	0,01	1,82	0,0025	1157
15:30	1,61	0,19	4,30	11,92	0,00	60,74	0,39	1,56	0,04	0,06	0,01	0,17	0,47	0,00	2,37	0,02	1,37	0,0015	1142
16:00	1,07	0,18	3,24	3,27	0,00	63,56	0,42	1,02	0,04	0,04	0,01	0,13	0,13	0,00	2,50	0,02	0,92	0,0016	1151
16:30	1,40	0,19	4,28	9,15	0,00	66,71	0,40	1,31	0,02	0,06	0,01	0,17	0,36	0,00	2,63	0,02	1,19	0,0008	1144
17:00	1,43	0,21	7,62	16,71	0,00	58,23	0,35	1,36	0,04	0,06	0,01	0,30	0,67	0,00	2,32	0,01	1,23	0,0017	1144
17:30	27,17	0,21	9,02	22,40	0,00	52,41	0,28	26,17	0,04	1,09	0,01	0,36	0,90	0,00	2,10	0,01	23,78	0,0016	1121
18:00	1,12	0,19	4,59	8,71	0,00	63,94	0,33	1,06	0,04	0,04	0,01	0,18	0,34	0,00	2,50	0,01	0,95	0,0016	1134
18:30	1,41	0,08	4,27	7,66	0,00	59,55	0,30	4,10	0,02	0,06	0,00	0,17	0,30	0,00	2,35	0,01	3,66	0,0007	1131
19:00	1,58	0,00	3,24	4,78	0,00	57,48	0,34	6,19	0,03	0,06	0,00	0,13	0,20	0,00	2,36	0,01	5,59	0,0014	1146
19:30	0,99	0,00	3,07	4,07	0,00	64,93	0,36	6,16	0,04	0,04	0,00	0,13	0,17	0,00	2,65	0,01	5,59	0,0015	1133
20:00	1,25	0,01	3,40	5,10	0,00	64,90	0,37	6,13	0,04	0,05	0,00	0,14	0,21	0,00	2,64	0,02	5,60	0,0016	1150
20:30	1,25	0,06	4,58	10,73	0,00	60,60	0,39	6,06	0,00	0,05	0,00	0,18	0,43	0,00	2,45	0,02	5,54	0,0000	1144
21:00	1,90	0,17	4,69	8,97	0,00	64,36	0,39	6,09	0,03	0,08	0,01	0,19	0,36	0,00	2,61	0,02	5,56	0,0013	1158
21:30	2,63	0,23	4,46	7,67	0,00	59,53	0,40	4,73	0,04	0,11	0,01	0,18	0,31	0,00	2,39	0,02	4,32	0,0016	1152
22:00	25,48	3,58	4,85	10,47	0,00	58,64	0,45	24,12	0,32	1,01	0,14	0,19	0,41	0,00	2,32	0,02	22,00	0,0125	1160
22:30	1,24	0,36	7,16	14,43	0,00	64,99	0,53	1,17	0,09	0,05	0,01	0,29	0,58	0,00	2,61	0,02	1,07	0,0038	1133
23:00	0,62	0,30	5,89	8,76	0,00	65,48	0,34	0,41	0,04	0,02	0,01	0,23	0,34	0,00	2,56	0,01	0,37	0,0017	1123
23:30	0,28	0,28	6,66	14,49	0,00	62,51	0,43	0,00	0,04	0,01	0,01	0,26	0,56	0,00	2,41	0,02	0,00	0,0015	1126
00:00	1,26	0,26	5,32	13,57	0,00	60,73	0,34	1,11	0,04	0,05	0,01	0,21	0,53	0,00	2,39	0,01	0,98	0,0015	1131
Min	0,28	0,00	3,07	3,27	0,00	47,38	0,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,12	0,12	0,00	1,84	0,01	0,00	0,0000	1104
Max	27,17	3,58	19,32	35,24	0,02	74,98	0,53	26,17	1,64	1,09	0,14	0,73	1,33	0,00	2,82	0,02	23,78	0,0645	1162
Moyenne	3,51	0,29	5,60	11,57	0,00	61,02	0,37	3,99	0,22	6,61	0,54	10,51	21,71	0,00	114,82	0,70	193,05	0,4179	1136

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.