



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,47	0,04	4,66	8,32	0,20	60,93	0,64	6,03	0,00	0,06	0,00	0,18	0,33	0,01	2,39	0,03	5,35	0,0000	1105
01:00	1,47	0,03	4,57	10,38	0,21	60,26	0,68	6,21	0,00	0,06	0,00	0,18	0,42	0,01	2,42	0,03	5,51	0,0000	1119
01:30	2,08	0,04	4,23	7,91	0,17	62,79	0,66	6,12	0,00	0,08	0,00	0,17	0,31	0,01	2,48	0,03	5,41	0,0000	1118
02:00	1,51	0,03	4,40	9,70	0,14	61,57	0,61	6,15	0,00	0,06	0,00	0,17	0,38	0,01	2,41	0,02	5,37	0,0000	1102
02:30	1,37	0,04	4,21	9,05	0,12	60,20	0,56	6,11	0,00	0,05	0,00	0,16	0,35	0,00	2,33	0,02	5,30	0,0000	1110
03:00	1,06	0,07	4,10	7,12	0,10	68,58	0,56	5,99	0,00	0,04	0,00	0,15	0,26	0,00	2,52	0,02	4,95	0,0000	1106
03:30	0,47	0,06	4,98	11,91	0,06	54,06	0,55	6,11	0,00	0,02	0,00	0,18	0,44	0,00	2,01	0,02	5,04	0,0000	1127
04:00	0,51	0,05	4,28	5,30	0,04	56,66	0,50	5,93	0,00	0,02	0,00	0,15	0,19	0,00	2,02	0,02	4,82	0,0000	1093
04:30	1,36	0,05	4,18	7,21	0,04	67,16	0,47	5,95	0,00	0,05	0,00	0,15	0,26	0,00	2,39	0,02	4,84	0,0000	1110
05:00	1,14	0,04	4,55	7,46	0,03	58,84	0,51	5,99	0,00	0,04	0,00	0,17	0,27	0,00	2,16	0,02	4,99	0,0000	1118
05:30	0,96	0,05	4,28	8,15	0,04	65,61	0,50	6,03	0,04	0,04	0,00	0,16	0,31	0,00	2,48	0,02	5,13	0,0014	1126
06:00	2,73	0,17	4,68	9,82	0,04	58,54	0,52	5,29	0,04	0,10	0,01	0,17	0,37	0,00	2,18	0,02	4,53	0,0013	1117
06:30	2,07	0,27	5,18	10,32	0,03	64,13	0,57	2,72	0,00	0,08	0,01	0,19	0,38	0,00	2,33	0,02	2,29	0,0000	1109
07:00	1,03	0,10	4,77	6,04	0,04	61,52	0,48	5,09	3,74	0,04	0,00	0,18	0,23	0,00	2,32	0,02	4,30	0,1408	1122
07:30	1,58	0,15	4,61	6,02	0,03	60,87	0,50	4,29	0,00	0,06	0,01	0,17	0,22	0,00	2,24	0,02	3,57	0,0000	1113
08:00	0,55	0,03	4,53	6,66	0,02	61,44	0,50	6,01	7,89	0,02	0,00	0,17	0,25	0,00	2,32	0,02	5,12	0,2983	1123
08:30	0,83	0,03	4,24	4,31	0,04	64,46	0,47	6,03	0,96	0,03	0,00	0,16	0,17	0,00	2,47	0,02	5,20	0,0369	1112
09:00	3,60	0,07	5,42	8,01	0,03	52,66	0,48	6,11	0,05	0,13	0,00	0,20	0,30	0,00	1,96	0,02	5,04	0,0018	1098
09:30	2,57	0,01	4,23	4,53	0,05	69,94	0,47	6,23	3,05	0,10	0,00	0,16	0,17	0,00	2,65	0,02	5,14	0,1158	1117
10:00	1,08	0,00	3,56	3,82	0,00	60,74	0,49	6,20	2,65	0,04	0,00	0,14	0,15	0,00	2,31	0,02	5,18	0,1007	1119
10:30	2,62	0,04	4,09	5,82	0,00	60,23	0,50	6,18	3,31	0,10	0,00	0,16	0,22	0,00	2,32	0,02	5,30	0,1277	1118
11:00	2,71	0,06	5,91	7,48	0,00	61,41	0,51	6,26	3,07	0,11	0,00	0,23	0,29	0,00	2,40	0,02	5,38	0,1198	1107
11:30	2,97	0,03	4,77	3,87	0,00	65,15	0,54	6,20	3,11	0,12	0,00	0,19	0,15	0,00	2,55	0,02	5,39	0,1217	1112
12:00	3,84	0,00	3,77	2,64	0,00	63,10	0,52	6,17	2,89	0,15	0,00	0,15	0,10	0,00	2,50	0,02	5,42	0,1147	1121
12:30	3,39	0,02	4,11	5,73	0,00	60,72	0,56	6,15	3,01	0,14	0,00	0,17	0,23	0,00	2,46	0,02	5,55	0,1220	1130
13:00	4,12	0,04	4,96	7,24	0,00	63,55	0,54	6,17	2,91	0,17	0,00	0,20	0,30	0,00	2,60	0,02	5,66	0,1191	1112
13:30	2,87	0,03	4,39	6,00	0,00	59,69	0,56	6,18	2,54	0,11	0,00	0,17	0,24	0,00	2,34	0,02	5,42	0,0999	1104
14:00	2,02	0,02	4,13	4,70	0,00	64,90	0,58	6,08	2,96	0,08	0,00	0,16	0,18	0,00	2,54	0,02	5,40	0,1162	1120
14:30	3,88	0,03	3,78	4,73	0,00	54,49	0,62	5,90	2,48	0,15	0,00	0,14	0,18	0,00	2,04	0,02	5,15	0,0928	1117
15:00	3,58	0,02	3,49	6,23	0,00	63,59	0,58	5,87	2,91	0,13	0,00	0,13	0,23	0,00	2,39	0,02	5,14	0,1093	1123
15:30	2,74	0,06	4,42	8,49	0,00	62,09	0,57	5,96	2,50	0,11	0,00	0,17	0,33	0,00	2,38	0,02	5,27	0,0962	1109
16:00	3,83	0,09	5,51	11,33	0,00	59,22	0,59	5,88	2,57	0,14	0,00	0,21	0,43	0,00	2,23	0,02	5,14	0,0968	1091
16:30	3,80	0,01	4,27	2,46	0,00	67,71	0,61	6,00	2,37	0,15	0,00	0,16	0,09	0,00	2,59	0,02	5,26	0,0907	1115
17:00	2,78	0,00	3,90	9,44	0,00	57,96	0,58	6,07	2,52	0,11	0,00	0,15	0,37	0,00	2,25	0,02	5,33	0,0981	1117
17:30	3,55	0,03	4,16	6,01	0,00	65,49	0,55	6,10	2,04	0,14	0,00	0,16	0,23	0,00	2,50	0,02	5,29	0,0780	1107
18:00	1,63	0,10	4,82	9,89	0,00	61,03	0,59	4,66	1,76	0,06	0,00	0,18	0,37	0,00	2,31	0,02	3,98	0,0666	1111
18:30	2,54	0,23	5,00	9,98	0,00	62,83	0,58	2,97	1,87	0,10	0,01	0,19	0,38	0,00	2,41	0,02	2,57	0,0716	1127
19:00	3,69	0,09	3,93	6,27	0,00	58,65	0,51	6,21	2,38	0,15	0,00	0,16	0,25	0,00	2,32	0,02	5,46	0,0938	1145
19:30	2,53	0,15	4,84	10,27	0,00	63,38	0,51	6,29	2,25	0,10	0,01	0,20	0,42	0,00	2,58	0,02	5,61	0,0914	1142
20:00	2,56	0,09	4,67	9,15	0,00	59,22	0,51	6,18	2,10	0,10	0,00	0,19	0,37	0,00	2,37	0,02	5,54	0,0841	1112
20:30	3,09	0,07	4,44	7,57	0,00	63,84	0,55	6,16	2,12	0,13	0,00	0,18	0,31	0,00	2,59	0,02	5,57	0,0857	1108
21:00	1,83	0,04	4,26	5,46	0,00	62,74	0,50	6,15	1,77	0,07	0,00	0,17	0,22	0,00	2,53	0,02	5,55	0,0714	1114
21:30	2,75	0,04	3,97	4,03	0,00	61,38	0,53	6,02	1,71	0,11	0,00	0,16	0,16	0,00	2,47	0,02	5,52	0,0690	1120
22:00	2,79	0,09	4,32	5,85	0,00	58,54	0,58	5,97	1,66	0,11	0,00	0,17	0,23	0,00	2,33	0,02	5,47	0,0661	1113
22:30	2,33	0,09	4,90	11,98	0,00	62,68	0,55	6,26	1,43	0,09	0,00	0,20	0,49	0,00	2,55	0,02	5,58	0,0583	1138
23:00	1,97	0,10	4,89	8,58	0,00	63,52	0,55	6,19	1,61	0,08	0,00	0,20	0,35	0,00	2,58	0,02	5,56	0,0651	1124
23:30	2,36	0,14	3,90	5,79	0,00	60,52	0,53	6,14	1,81	0,09	0,01	0,15	0,22	0,00	2,34	0,02	5,33	0,0701	1125
00:00	2,24	0,18	4,30	7,01	0,00	62,81	0,56	6,17	2,20	0,09	0,01	0,17	0,28	0,00	2,53	0,02	5,54	0,0885	1130
Min	0,47	0,00	3,49	2,46	0,00	52,66	0,47	2,72	0,00	0,02	0,00	0,13	0,09	0,00	1,96	0,02	2,29	0,0000	1091
Max	4,12	0,27	5,91	11,98	0,21	69,94	0,68	6,29	7,89	0,17	0,01	0,23	0,49	0,01	2,65	0,03	5,66	0,2983	1145
Commentaires	2,30	0,07	4,45	7,21	0,03	61,70	0,55	5,86	1,76	4,29	0,12	8,25	13,37	0,06	114,40	1,01	244,49	3,2816	1116
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,82					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.