

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.41	19.50	48.91	0.34	0.21	0.47	0.34	0.03	0.89	2.24	0.02	0.01	0.02	1140
01:00	6.58	12.54	61.94	0.35	0.26	0.48	0.31	0.07	0.58	2.89	0.02	0.01	0.02	1154
01:30	7.92	20.56	57.42	0.33	0.28	0.44	0.38	0.05	0.98	2.73	0.02	0.01	0.02	1139
02:00	8.19	25.19	57.29	0.29	0.26	0.38	0.39	0.05	1.19	2.71	0.01	0.01	0.02	1131
02:30	4.78	9.08	58.65	0.29	0.29	0.38	0.23	0.06	0.43	2.77	0.01	0.01	0.02	1154
03:00	5.19	10.80	61.38	0.29	0.28	0.37	0.25	0.06	0.51	2.90	0.01	0.01	0.02	1168
03:30	4.03	5.38	56.31	0.29	0.31	0.39	0.19	0.05	0.25	2.62	0.01	0.01	0.02	1122
04:00	5.39	16.68	54.35	0.29	0.32	0.38	0.25	0.15	0.77	2.51	0.01	0.01	0.02	1132
04:30	5.73	9.31	58.46	0.29	0.29	0.38	0.26	0.03	0.43	2.69	0.01	0.01	0.02	1149
05:00	7.27	14.38	59.78	0.29	0.29	0.38	0.35	0.04	0.69	2.86	0.01	0.01	0.02	1155
05:30	5.84	8.18	60.40	0.30	0.32	0.39	0.27	0.05	0.38	2.81	0.01	0.01	0.02	1145
06:00	6.88	9.39	56.06	0.35	0.38	0.49	0.31	0.05	0.43	2.56	0.02	0.02	0.02	1146
06:30	7.50	12.66	57.68	0.32	0.36	0.43	0.35	0.06	0.59	2.71	0.01	0.02	0.02	1143
07:00	6.68	9.69	62.23	0.27	0.37	0.38	0.31	0.05	0.44	2.84	0.01	0.02	0.02	1135
07:30	6.81	12.16	64.01	0.29	0.39	0.37	0.31	0.06	0.56	2.93	0.01	0.02	0.02	1141
08:00	5.59	8.47	63.87	0.36	0.32	0.36	0.25	0.03	0.39	2.91	0.02	0.01	0.02	1117
08:30	5.40	7.69	58.57	0.29	0.32	0.37	0.25	0.03	0.36	2.75	0.01	0.01	0.02	1155
09:00	6.11	7.81	59.25	0.29	0.33	0.38	0.29	0.05	0.37	2.77	0.01	0.02	0.02	1159
09:30	6.41	6.01	59.16	0.31	0.36	0.40	0.29	0.05	0.27	2.69	0.01	0.02	0.02	1118
10:00	8.79	12.15	53.70	0.32	0.37	0.44	0.39	0.04	0.55	2.41	0.01	0.02	0.02	1110
10:30	10.20	22.02	49.39	0.36	0.31	0.50	0.46	0.05	0.99	2.23	0.02	0.01	0.02	1124
11:00	10.09	18.60	61.13	0.35	0.34	0.49	0.48	0.06	0.88	2.89	0.02	0.02	0.02	1132
11:30	6.79	24.59	43.19	0.34	0.33	0.48	0.33	0.85	1.18	2.08	0.02	0.02	0.02	1157
12:00	5.28	10.20	63.90	0.36	0.31	0.50	0.24	0.06	0.47	2.94	0.02	0.01	0.02	1140
12:30	4.88	13.46	48.32	0.36	0.30	0.50	0.22	0.04	0.62	2.21	0.02	0.01	0.02	1112
13:00	5.40	15.63	56.79	0.35	0.28	0.48	0.24	0.05	0.69	2.52	0.02	0.01	0.02	1166
13:30	4.81	9.42	57.60	0.37	0.32	0.50	0.21	0.06	0.42	2.57	0.02	0.01	0.02	1129
14:00	8.35	14.10	59.37	0.37	0.37	0.53	0.38	0.07	0.63	2.67	0.02	0.02	0.02	1144
14:30	7.39	13.57	56.48	0.40	0.33	0.56	0.34	0.07	0.63	2.63	0.02	0.02	0.03	1125
15:00	6.76	11.48	57.81	0.40	0.37	0.57	0.31	0.08	0.53	2.68	0.02	0.02	0.03	1139
15:30	7.60	11.45	56.88	0.40	0.37	0.57	0.34	0.06	0.52	2.57	0.02	0.02	0.03	1103
16:00	6.58	10.59	58.56	0.42	0.33	0.61	0.30	0.06	0.49	2.71	0.02	0.02	0.03	1127
16:30	6.34	9.48	59.99	0.41	0.38	0.59	0.30	0.07	0.45	2.85	0.02	0.02	0.03	1182
17:00	5.26	5.09	54.93	0.45	0.43	0.65	0.23	0.07	0.22	2.42	0.02	0.02	0.03	1147
17:30	8.53	16.70	58.46	0.43	0.35	0.62	0.39	0.08	0.77	2.69	0.02	0.02	0.03	1129
18:00	3.72	2.41	60.26	0.43	0.33	0.62	0.17	0.06	0.11	2.75	0.02	0.01	0.03	1147
18:30	4.36	12.66	52.46	0.42	0.32	0.60	0.20	0.05	0.59	2.44	0.02	0.01	0.03	1138
19:00	6.79	13.73	68.89	0.40	0.48	0.60	0.31	0.06	0.62	3.11	0.02	0.02	0.03	1146
19:30	7.51	18.88	66.75	0.24	0.52	0.59	0.34	0.06	0.85	3.01	0.01	0.02	0.03	1150
20:00	6.72	13.67	61.11	0.32	0.42	0.60	0.31	0.05	0.63	2.79	0.01	0.02	0.03	1133
20:30	6.97	10.55	56.26	0.43	0.28	0.61	0.32	0.04	0.48	2.57	0.02	0.01	0.03	1131
21:00	7.14	11.28	53.16	0.42	0.26	0.61	0.33	0.05	0.52	2.46	0.02	0.01	0.03	1133
21:30	6.16	10.24	66.48	0.38	0.26	0.54	0.29	0.05	0.49	3.15	0.02	0.01	0.03	1149
22:00	8.56	16.63	55.02	0.36	0.28	0.51	0.40	0.05	0.77	2.56	0.02	0.01	0.02	1127
22:30	7.56	15.24	56.70	0.35	0.26	0.48	0.36	0.03	0.73	2.70	0.02	0.01	0.02	1140
23:00	6.01	13.59	45.51	0.35	0.22	0.49	0.28	0.03	0.62	2.09	0.02	0.01	0.02	1114
23:30	6.42	20.47	47.20	0.34	0.23	0.47	0.30	0.55	0.95	2.19	0.02	0.01	0.02	1140
00:00	10.90	56.51	51.48	0.35	0.27	0.49	0.50	0.05	2.62	2.38	0.02	0.01	0.02	1115
min	3,72	2,41	43,19	0,24	0,21	0,36	0,17	0,03	0,11	2,08	0,01	0,01	0,02	1103
max	10,90	56,51	68,89	0,45	0,52	0,65	0,50	0,85	2,62	3,15	0,02	0,02	0,03	1182
moyenne	6,70	13,75	57,36	0,35	0,32	0,49								1135
Total							14,85	9,98	30,53	127,14	0,77	0,72	1,08	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,49			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.