

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Processus
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,28	0,00	3,25	3,57	0,00	66,29	0,40	5,31	0,00	0,04	0,00	0,10	0,11	0,00	2,05	0,01	4,12	0,0001	1115
01:00	1,15	0,00	3,23	5,63	0,00	67,84	0,41	5,50	0,02	0,04	0,00	0,10	0,18	0,00	2,17	0,01	4,28	0,0006	1143
01:30	0,53	0,07	3,72	7,53	0,00	62,98	0,36	3,24	0,04	0,02	0,00	0,12	0,24	0,00	2,00	0,01	2,48	0,0013	1145
02:00	1,01	0,19	4,08	7,45	0,00	65,12	0,31	0,90	0,04	0,03	0,01	0,12	0,23	0,00	1,99	0,01	0,66	0,0012	1152
02:30	1,39	0,19	3,86	8,79	0,00	65,30	0,30	1,27	0,04	0,04	0,01	0,12	0,27	0,00	2,03	0,01	0,94	0,0011	1174
03:00	0,78	0,20	4,59	8,72	0,00	61,06	0,29	0,71	0,03	0,02	0,01	0,14	0,27	0,00	1,89	0,01	0,53	0,0009	1170
03:30	1,42	0,21	3,79	5,94	0,00	65,56	0,30	1,25	0,04	0,05	0,01	0,12	0,19	0,00	2,10	0,01	0,96	0,0013	1170
04:00	1,54	0,20	4,28	10,06	0,00	69,25	0,32	1,42	0,04	0,05	0,01	0,15	0,35	0,00	2,39	0,01	1,16	0,0014	1169
04:30	1,18	0,19	3,63	8,79	0,00	70,24	0,32	1,09	0,00	0,04	0,01	0,13	0,31	0,00	2,48	0,01	0,91	0,0001	1166
05:00	1,07	0,19	4,95	12,69	0,00	72,04	0,30	0,98	0,02	0,04	0,01	0,17	0,44	0,00	2,52	0,01	0,82	0,0008	1157
05:30	1,40	0,19	4,68	8,51	0,00	67,39	0,33	1,27	0,04	0,05	0,01	0,17	0,30	0,00	2,38	0,01	1,08	0,0015	1158
06:00	1,24	0,21	4,13	6,64	0,00	68,46	0,33	1,07	0,04	0,04	0,01	0,14	0,22	0,00	2,31	0,01	0,91	0,0015	1152
06:30	0,75	0,15	2,73	3,96	0,00	65,58	0,40	2,24	0,00	0,02	0,00	0,09	0,13	0,00	2,11	0,01	1,85	0,0001	1135
07:00	0,87	0,04	2,70	3,58	0,00	61,75	0,47	5,34	0,02	0,03	0,00	0,09	0,11	0,00	1,96	0,01	4,30	0,0007	1127
07:30	0,19	0,00	2,46	4,04	0,00	66,94	0,47	5,52	0,04	0,01	0,00	0,08	0,13	0,00	2,22	0,02	4,48	0,0014	1144
08:00	0,29	0,00	2,74	4,31	0,00	67,80	0,50	5,64	0,04	0,01	0,00	0,09	0,15	0,00	2,35	0,02	4,66	0,0014	1148
08:30	0,22	0,00	3,66	7,63	0,00	68,51	0,46	5,87	0,03	0,01	0,00	0,13	0,28	0,00	2,51	0,02	4,95	0,0011	1165

[illegible]

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.