

mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,98	0,20	3,54	22,81	0,07	65,47	0,54	6,13	0,03	0,07	0,01	0,13	0,86	0,00	2,47	0,02	5,14	0,0010	1125
01:00	0,70	0,15	4,75	29,10	0,09	66,78	0,52	6,33	0,04	0,03	0,01	0,19	1,15	0,00	2,64	0,02	5,39	0,0016	1143
01:30	1,13	0,13	3,63	21,38	0,15	69,38	0,50	6,28	0,04	0,04	0,01	0,14	0,85	0,01	2,75	0,02	5,42	0,0015	1144
02:00	1,80	0,15	4,91	26,99	0,37	67,96	0,54	6,21	0,05	0,07	0,01	0,20	1,09	0,02	2,76	0,02	5,53	0,0019	1130
02:30	2,56	0,17	3,72	20,56	0,41	68,07	0,53	6,28	0,01	0,11	0,01	0,15	0,85	0,02	2,80	0,02	5,60	0,0004	1140
03:00	1,35	0,16	4,44	27,77	0,68	68,10	0,52	6,23	0,04	0,06	0,01	0,18	1,15	0,03	2,81	0,02	5,64	0,0014	1134
03:30	1,31	0,15	4,12	18,24	0,51	66,75	0,53	6,08	0,04	0,05	0,01	0,17	0,74	0,02	2,69	0,02	5,48	0,0016	1125
04:00	0,58	0,15	4,58	21,14	0,27	67,07	0,53	6,06	0,04	0,02	0,01	0,18	0,84	0,01	2,66	0,02	5,38	0,0015	1111
04:30	2,28	0,20	4,56	20,86	0,31	70,11	0,49	6,01	0,01	0,09	0,01	0,18	0,82	0,01	2,76	0,02	5,36	0,0005	1111
05:00	1,41	0,16	3,93	18,04	0,54	68,41	0,53	6,17	0,03	0,06	0,01	0,16	0,74	0,02	2,80	0,02	5,56	0,0012	1141
05:30	1,15	0,20	4,95	30,61	0,28	69,37	0,50	6,04	0,04	0,05	0,01	0,20	1,21	0,01	2,75	0,02	5,42	0,0015	1114
06:00	1,31	0,25	4,51	19,33	0,74	76,42	0,65	3,74	0,04	0,05	0,01	0,18	0,78	0,03	3,06	0,03	3,39	0,0016	1131
06:30	2,95	0,33	6,43	31,80	0,44	88,70	0,55	4,77	0,03	0,12	0,01	0,26	1,26	0,02	3,53	0,02	4,31	0,0014	1100
07:00	1,66	0,16	4,47	14,77	2,23	74,15	0,55	6,05	0,04	0,07	0,01	0,18	0,60	0,09	3,00	0,02	5,52	0,0018	1134
07:30	2,32	0,16	3,72	17,35	3,48	64,57	0,57	6,05	0,04	0,09	0,01	0,15	0,70	0,14	2,61	0,02	5,52	0,0016	1150
08:00	1,65	0,14	2,88	12,35	1,10	68,83	0,53	6,11	0,04	0,07	0,01	0,12	0,50	0,04	2,80	0,02	5,56	0,0015	1133
08:30	2,59	0,22	4,15	23,56	0,48	68,87	0,56	6,11	0,01	0,11	0,01	0,17	0,96	0,02	2,81	0,02	5,57	0,0005	11

[illegible]

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.