

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,52	60,53	64,98	0,31	0,29	0,53	0,24	0,05	2,63	2,82	0,01	0,01	0,02	1148
01:00	4,49	51,61	61,44	0,30	0,30	0,50	0,19	0,07	2,22	2,64	0,01	0,01	0,02	1162
01:30	3,26	15,56	68,95	0,29	0,34	0,50	0,14	0,05	0,68	2,99	0,01	0,01	0,02	1175
02:00	3,61	32,83	59,22	0,29	0,32	0,49	0,15	0,03	1,38	2,49	0,01	0,01	0,02	1168
02:30	4,22	50,63	55,11	0,29	0,29	0,49	0,18	1,48	2,14	2,33	0,01	0,01	0,02	1156
03:00	3,96	22,43	71,76	0,29	0,34	0,50	0,17	0,04	0,98	3,14	0,01	0,02	0,02	1184
03:30	4,18	17,07	64,64	0,30	0,33	0,51	0,19	0,07	0,77	2,91	0,01	0,01	0,02	1168
04:00	5,33	18,23	67,46	0,31	0,35	0,52	0,24	0,05	0,82	3,02	0,01	0,02	0,02	1145
04:30	6,89	14,77	68,88	0,31	0,32	0,52	0,31	0,06	0,66	3,07	0,01	0,01	0,02	1143
05:00	6,84	6,34	72,00	0,31	0,31	0,53	0,31	0,08	0,28	3,23	0,01	0,01	0,02	1149
05:30	6,84	4,78	66,88	0,32	0,36	0,54	0,31	0,07	0,21	3,00	0,01	0,02	0,02	1153
06:00	7,58	5,91	63,29	0,32	0,34	0,54	0,34	0,06	0,26	2,84	0,01	0,02	0,02	1156
06:30	9,14	10,92	68,03	0,31	0,33	0,53	0,41	0,07	0,49	3,06	0,01	0,01	0,02	1130
07:00	9,77	17,52	61,50	0,28	0,31	0,35	0,44	0,09	0,78	2,75	0,01	0,01	0,02	1137
07:30	9,04	11,98	67,62	0,22	0,31	0,10	0,39	0,06	0,52	2,96	0,01	0,01	0,00	1129
08:00	9,78	14,81	63,04	0,23	0,37	0,09	0,42	0,11	0,64	2,72	0,01	0,02	0,00	1133
08:30	9,74	14,68	68,11	0,25	0,31	0,00	0,41	0,07	0,62	2,86	0,01	0,01	0,00	1146
09:00	9,04	15,73	64,82	0,24	0,36	0,03	0,39	0,10	0,68	2,80	0,01	0,02	0,00	1148
09:30	14,18	37,15	60,77	0,31	0,27	0,52	0,62	0,24	1,63	2,66	0,01	0,01	0,02	1135
10:00	6,33	12,38	93,78	0,30	0,30	0,51	0,28	0,06	0,54	4,12	0,01	0,01	0,02	1152
10:30	4,38	2,57	76,27	0,32	0,35	0,54	0,19	0,08	0,11	3,32	0,01	0,02	0,02	1165
11:00	6,10	17,87	65,61	0,33	0,37	0,57	0,27	0,08	0,78	2,88	0,01	0,02	0,02	1158
11:30	9,63	38,20	70,26	0,36	0,33	0,62	0,43	0,07	1,70	3,13	0,02	0,01	0,03	1162
12:00	6,76	26,54	68,68	0,38	0,34	0,65	0,30	0,15	1,17	3,02	0,02	0,01	0,03	1160
12:30	8,38	43,26	63,80	0,38	0,35	0,65	0,38	0,10	1,97	2,91	0,02	0,02	0,03	1163
13:00	8,75	26,34	68,04	0,40	0,33	0,67	0,38	0,09	1,15	2,98	0,02	0,01	0,03	1142
13:30	12,34	27,53	57,42	0,38	0,31	0,65	0,55	0,11	1,24	2,58	0,02	0,01	0,03	1121
14:00	8,68	6,25	74,27	0,41	0,36	0,69	0,37	0,06	0,27	3,18	0,02	0,02	0,03	1144
14:30	7,25	10,94	67,97	0,39	0,33	0,67	0,32	0,09	0,49	3,04	0,02	0,01	0,03	1150
15:00	8,26	8,51	65,35	0,40	0,31	0,67	0,36	0,08	0,38	2,88	0,02	0,01	0,03	1139
15:30	10,34	10,64	69,61	0,39	0,31	0,67	0,46	0,13	0,47	3,09	0,02	0,01	0,03	1143
16:00	11,56	16,63	60,64	0,39	0,27	0,67	0,51	0,47	0,73	2,67	0,02	0,01	0,03	1123
16:30	10,02	15,08	69,60	0,39	0,27	0,66	0,44	0,06	0,65	3,02	0,02	0,01	0,03	1133
17:00	8,88	9,13	64,53	0,39	0,31	0,66	0,39	0,05	0,40	2,80	0,02	0,01	0,03	1138
17:30	7,40	7,17	67,80	0,38	0,27	0,64	0,33	0,05	0,32	3,00	0,02	0,01	0,03	1152
18:00	7,28	3,63	71,25	0,39	0,30	0,67	0,31	0,07	0,16	3,05	0,02	0,01	0,03	1153
18:30	5,06	0,22	67,88	0,38	0,39	0,65	0,22	0,09	0,01	3,00	0,02	0,02	0,03	1164
19:00	7,08	8,28	64,13	0,31	0,24	0,42	0,31	0,06	0,36	2,79	0,01	0,01	0,02	1129
19:30	9,41	12,60	68,80	0,20	0,18	0,10	0,40	0,06	0,53	2,90	0,01	0,01	0,00	1139
20:00	9,84	17,15	62,10	0,55	0,18	0,10	0,43	1,49	0,75	2,72	0,02	0,01	0,00	1152
20:30	8,09	11,74	64,86	0,22	0,19	0,10	0,36	0,07	0,52	2,86	0,01	0,01	0,00	1130
21:00	4,08	1,02	73,32	0,20	0,15	0,17	0,09	0,04	3,13	0,01	0,01	0,01	0,01	1145
21:30	5,34	4,44	66,04	0,32	0,35	0,54	0,24	0,07	0,20	2,91	0,01	0,02	0,02	1161
22:00	11,20	19,15	56,36	0,31	0,30	0,53	0,50	1,44	0,86	2,52	0,01	0,01	0,02	1148
22:30	8,55	9,61	63,25	0,31	0,27	0,53	0,38	0,09	0,42	2,78	0,01	0,01	0,02	1139
23:00	6,64	6,75	63,89	0,31	0,30	0,53	0,29	0,11	0,30	2,83	0,01	0,01	0,02	1154
23:30	7,96	10,46	64,45	0,30	0,28	0,52	0,35	0,06	0,46	2,86	0,01	0,01	0,02	1170
00:00	8,76	10,31	61,31	0,30	0,29	0,52	0,37	0,06	0,44	2,61	0,01	0,01	0,02	1153
min	3,26	0,22	55,11	0,20	0,18	0,00	0,14	0,03	0,01	2,33	0,01	0,01	0,00	1121
max	14,18	60,53	93,78	0,55	0,39	0,69	0,62	1,49	2,63	4,12	0,02	0,02	0,03	1184
moyenne	7,66	17,04	66,45	0,32	0,31	0,49								1149
Total							16,14	21,91	35,82	139,88	0,68	0,65	1,03	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	9,28			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.