

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850.00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,34	6,31	60,79	0,19	0,31	0,24	0,25	0,07	0,29	2,84	0,01	0,01	0,01	1164
01:00	5,47	7,84	59,63	0,19	0,30	0,23	0,25	0,06	0,36	2,74	0,01	0,01	0,01	1173
01:30	5,81	9,68	60,12	0,19	0,35	0,25	0,27	0,05	0,44	2,74	0,01	0,02	0,01	1162
02:00	5,94	9,47	61,87	0,19	0,33	0,23	0,28	0,05	0,44	2,89	0,01	0,02	0,01	1162
02:30	5,64	8,58	62,89	0,19	0,36	0,22	0,26	0,06	0,40	2,93	0,01	0,02	0,01	1167
03:00	6,08	12,43	61,28	0,23	0,31	0,22	0,28	0,26	0,56	2,78	0,01	0,01	0,01	1157
03:30	4,64	8,39	61,12	0,19	0,36	0,21	0,21	0,09	0,39	2,82	0,01	0,02	0,01	1158
04:00	4,78	7,20	63,16	0,20	0,34	0,21	0,22	0,04	0,32	2,84	0,01	0,02	0,01	1158
04:30	5,59	9,19	61,84	0,19	0,32	0,21	0,26	0,05	0,42	2,83	0,01	0,01	0,01	1160
05:00	5,68	8,24	61,50	0,20	0,33	0,22	0,26	0,05	0,37	2,79	0,01	0,01	0,01	1159
05:30	5,84	9,62	61,25	0,20	0,35	0,22	0,27	0,06	0,44	2,83	0,01	0,02	0,01	1149
06:00	5,63	8,03	61,71	0,19	0,32	0,21	0,26	0,06	0,38	2,90	0,01	0,02	0,01	1163
06:30	5,31	7,54	60,34	0,19	0,34	0,21	0,25	0,06	0,35	2,84	0,01	0,02	0,01	1145
07:00	5,68	7,82	56,76	0,19	0,34	0,21	0,27	0,07	0,37	2,67	0,01	0,02	0,01	1155
07:30	7,38	10,18	48,98	0,20	0,31	0,21	0,34	0,16	0,47	2,26	0,01	0,01	0,01	1148
08:00	6,54	7,86	49,55	0,26	0,29	0,27	0,29	0,07	0,35	2,23	0,01	0,01	0,01	1144
08:30	4,97	2,24	46,28	0,35	0,29	0,52	0,23	0,06	0,10	2,14	0,02	0,01	0,02	1142
09:00	4,85	4,64	42,47	0,36	0,32	0,52	0,23	0,08	0,22	1,98	0,02	0,02	0,02	1145
09:30	5,93	8,92	47,07	0,36	0,26	0,52	0,28	0,07	0,42	2,19	0,02	0,01	0,02	1134
10:00	4,88	4,84	42,04	0,36	0,26	0,52	0,23	0,05	0,23	1,97	0,02	0,01	0,02	1136
10:30	3,53	2,21	43,12	0,35	0,26	0,52	0,17	0,06	0,10	2,03	0,02	0,01	0,02	1134
11:00	3,41	0,97	40,52	0,45	0,17	0,65	0,13	0,70	0,04	1,52	0,02	0,01	0,02	967
11:30	1,31	Off	88,85	0,33	0,04	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
12:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
12:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
13:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
13:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
14:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
14:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
15:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
15:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
16:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
16:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
17:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
17:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
18:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
18:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
19:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
19:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
20:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
20:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
21:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
21:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
22:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
22:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
23:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
23:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
00:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
min	1,31	0,97	40,52	0,19	0,04	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967
max	7,38	12,43	88,85	0,45	0,36	0,65	0,34	0,70	0,56	2,93	0,02	0,02	0,02	1173
moyenne	5,41	7,37	55,19	0,25	0,31	0,31								1147
Total							5,47	10,02	7,48	55,76	0,25	0,32	0,31	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			99,31	5,94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,85			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.