



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	0,26	0,24	4,53	8,63	0,00	62,18	0,40	0,00	0,02	0,01	0,01	0,18	0,34	0,00	2,44	0,02	0,00	0,0009	1137
01:00	0,17	0,23	4,10	6,34	0,00	62,59	0,37	0,00	0,10	0,01	0,01	0,16	0,25	0,00	2,46	0,01	0,00	0,0041	1137
01:30	0,50	0,23	3,97	8,15	0,00	60,03	0,39	0,32	0,54	0,02	0,01	0,16	0,32	0,00	2,39	0,02	0,29	0,0213	1139
02:00	0,67	0,28	5,60	13,23	0,00	61,30	0,33	0,51	0,82	0,03	0,01	0,22	0,52	0,00	2,41	0,01	0,46	0,0322	1124
02:30	20,42	0,36	5,70	16,20	0,00	53,26	0,38	19,73	0,81	0,81	0,01	0,23	0,64	0,00	2,11	0,02	17,41	0,0321	1129
03:00	0,11	0,26	4,67	8,45	0,00	62,76	0,42	0,00	0,10	0,00	0,01	0,18	0,33	0,00	2,45	0,02	0,00	0,0040	1133
03:30	0,24	0,27	4,14	5,57	0,00	58,61	0,37	0,00	0,04	0,01	0,01	0,16	0,22	0,00	2,30	0,01	0,00	0,0015	1148
04:00	0,59	0,30	5,22	12,26	0,00	63,68	0,43	0,19	0,04	0,02	0,01	0,21	0,49	0,00	2,55	0,02	0,17	0,0015	1142
04:30	3,39	0,30	6,66	15,58	0,00	54,16	0,52	3,24	0,00	0,14	0,01	0,27	0,63	0,00	2,19	0,02	2,93	0,0000	1125
05:00	0,25	0,38	5,07	10,53	0,00	60,55	0,53	0,01	0,03	0,01	0,01	0,20	0,41	0,00	2,38	0,02	0,01	0,0011	1138
05:30	1,57	0,37	5,36	12,95	0,00	58,84	0,52	1,45	0,04	0,06	0,01	0,21	0,50	0,00	2,29	0,02	1,29	0,0015	1122
06:00	0,96	0,31	4,24	6,97	0,00	64,06	0,39	0,76	0,04	0,04	0,01	0,17	0,27	0,00	2,52	0,02	0,69	0,0015	1138
06:30	0,60	0,17	4,90	10,65	0,00	64,43	0,25	3,81	0,06	0,02	0,01	0,20	0,43	0,00	2,60	0,01	3,46	0,0025	1145
07:00	0,83	0,18	4,30	8,36	0,00	63,26	0,30	6,07	0,04	0,03	0,01	0,17	0,34	0,00	2,56	0,01	5,53	0,0018	1141
07:30	0,92	0,22	3,78	7,63	0,01	58,37	0,29	6,07	0,07	0,04	0,01	0,15	0,31	0,00	2,38	0,01	5,54	0,0029	1146
08:00	1,28	0,25	4,21	9,77	0,00	58,09	0,30	6,09	0,36	0,05	0,01	0,17	0,40	0,00	2,37	0,01	5,56	0,0145	1134
08:30	0,62	0,21	4,40	8,76	0,00	61,17	0,31	6,03	0,81	0,03	0,01	0,18	0,36	0,00	2,50	0,01	5,49	0,0330	1133
09:00	4,10	0,52	6,29	12,77	0,00	48,74	0,28	6,04	0,15	0,17	0,02	0,25	0,52	0,00	1,97	0,01	5,32	0,0060	1124
09:30	4,89	0,36	5,21	8,70	0,00	65,09	0,31	6,18	0,09	0,20	0,01	0,21	0,35	0,00	2,64	0,01	5,49	0,0038	1127
10:00	1,31	0,25	3,65	4,48	0,01	65,47	0,30	6,12	0,10	0,05	0,01	0,15	0,18	0,00	2,63	0,01	5,47	0,0038	1136
10:30	1,33	0,14	3,87	9,75	0,00	57,31	0,30	6,31	0,06	0,06	0,01	0,16	0,41	0,00	2,39	0,01	5,68	0,0025	1143
11:00	1,44	0,09	6,31	16,88	0,00	76,71	0,29	6,21	0,04	0,06	0,00	0,26	0,68	0,00	3,10	0,01	5,50	0,0015	1129
11:30	5,24	0,06	4,87	12,08	0,00	63,65	0,25	6,24	0,04	0,21	0,00	0,19	0,48	0,00	2,51	0,01	5,40	0,0014	1125
12:00	0,28	0,03	3,34	4,89	0,00	71,39	0,31	6,22	0,04	0,01	0,00	0,13	0,19	0,00	2,83	0,01	5,43	0,0015	1159
12:30	0,56	0,02	4,13	7,64	0,00	62,06	0,33	6,23	0,00	0,02	0,00	0,17	0,31	0,00	2,51	0,01	5,55	0,0000	1165
13:00	1,51	0,04	5,27	12,11	0,00	57,00	0,32	6,33	0,02	0,06	0,00	0,22	0,50	0,00	2,37	0,01	5,70	0,0010	1142
13:30	1,88	0,01	3,48	3,63	0,00	64,51	0,30	6,15	0,05	0,08	0,00	0,14	0,15	0,00	2,64	0,01	5,60	0,0019	1145
14:00	4,88	0,00	3,73	7,83	0,00	58,92	0,28	6,09	0,04	0,20	0,00	0,15	0,32	0,00	2,39	0,01	5,56	0,0016	1137
14:30	2,18	0,02	5,62	17,33	0,00	61,05	0,27	6,19	0,00	0,09	0,00	0,23	0,70	0,00	2,48	0,01	5,55	0,0000	1125
15:00	1,14	0,02	3,29	5,13	0,00	64,55	0,30	6,22	0,03	0,05	0,00	0,13	0,21	0,00	2,64	0,01	5,59	0,0011	1134
15:30	1,56	0,00	3,16	5,91	0,00	61,83	0,32	6,15	0,29	0,06	0,00	0,13	0,24	0,00	2,53	0,01	5,57	0,0118	1148
16:00	1,69	0,00	4,45	13,15	0,00	62,52	0,31	6,13	0,04	0,07	0,00	0,18	0,54	0,00	2,55	0,01	5,59	0,0015	1149
16:30	2,81	0,00	4,58	7,03	0,01	65,38	0,32	6,04	0,02	0,11	0,00	0,19	0,28	0,00	2,64	0,01	5,51	0,0009	1149
17:00	2,07	0,00	4,16	9,32	0,00	61,68	0,28	6,11	0,03	0,08	0,00	0,17	0,38	0,00	2,53	0,01	5,58	0,0014	1162
17:30	1,70	0,00	4,79	10,03	0,00	61,91	0,30	5,97	0,04	0,07	0,00	0,19	0,40	0,00	2,49	0,01	5,45	0,0015	1154
18:00	2,23	0,12	4,25	7,30	0,00	61,24	0,30	3,88	0,04	0,09	0,00	0,17	0,29	0,00	2,42	0,01	3,54	0,0016	1145
18:30	2,08	0,08	4,85	11,27	0,00	57,02	0,39	4,29	0,05	0,08	0,00	0,20	0,45	0,00	2,30	0,02	3,92	0,0019	1158
19:00	1,46	0,02	4,21	6,80	0,00	61,20	0,35	5,71	0,04	0,06	0,00	0,16	0,26	0,00	2,35	0,01	5,21	0,0014	1125
19:30	1,73	0,00	4,42	10,40	0,00	63,63	0,32	5,84	0,04	0,07	0,00	0,17	0,40	0,00	2,48	0,01	5,33	0,0015	1116
20:00	1,94	0,00	5,31	19,52	0,00	56,57	0,34	5,87	0,04	0,08	0,00	0,21	0,77	0,00	2,23	0,01	5,35	0,0015	1122
20:30	2,51	0,02	4,98	16,85	0,00	64,11	0,33	5,94	0,02	0,10	0,00	0,20	0,67	0,00	2,55	0,01	5,40	0,0009	1116
21:00	1,10	0,08	3,98	9,28	0,00	62,21	0,34	6,02	0,03	0,04	0,00	0,16	0,37	0,00	2,48	0,01	5,45	0,0013	1126
21:30	0,46	0,08	4,14	10,58	0,00	60,34	0,33	5,93	0,04	0,02	0,00	0,16	0,42	0,00	2,39	0,01	5,36	0,0015	1124
22:00	0,60	0,06	4,12	8,66	0,00	59,75	0,32	5,90	0,04	0,02	0,00	0,16	0,34	0,00	2,35	0,01	5,36	0,0015	1132
22:30	1,27	0,17	4,93	10,46	0,00	63,77	0,42	4,00	0,01	0,05	0,01	0,19	0,41	0,00	2,51	0,02	3,61	0,0004	1138
23:00	0,79	0,28	6,50	13,63	0,00	62,22	0,59	0,61	0,03	0,03	0,01	0,25	0,53	0,00	2,43	0,02	0,55	0,0011	1137
23:30	1,14	0,25	4,26	5,40	0,00	62,98	0,58	1,03	0,04	0,04	0,01	0,17	0,21	0,00	2,46	0,02	0,94	0,0015	1137
00:00	0,52	0,25	4,78	8,75	0,00	59,97	0,48	0,38	0,04	0,02	0,01	0,19	0,34	0,00	2,33	0,02	0,34	0,0015	1133
Min	0,11	0,00	3,16	3,63	0,00	48,74	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,15	0,00	1,97	0,01	0,00	0,0000	1116
Max	20,42	0,52	6,66	19,52	0,01	76,71	0,59	19,73	0,82	0,81	0,02	0,27	0,77	0,00	3,10	0,02	17,41	0,0330	1165
Moyenne	1,91	0,16	4,62	9,95	0,00	61,50	0,35	4,60	0,11	3,67	0,30	8,86	19,09	0,00	117,99	0,68	198,78	0,2173	1137

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/							00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/							00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel										
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel										
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.