

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.00	8.94	52.93	0.06	0.18	0.00	0.28	0.05	0.41	2.45	0.00	0.01	0.00	1125
01:00	13.02	10.20	64.67	0.07	0.19	0.00	0.60	0.08	0.47	3.00	0.00	0.01	0.00	1134
01:30	15.43	38.66	56.14	0.07	0.20	0.00	0.74	0.05	1.85	2.68	0.00	0.01	0.00	1132
02:00	9.72	14.74	58.70	0.07	0.20	0.00	0.46	0.09	0.69	2.77	0.00	0.01	0.00	1131
02:30	8.40	21.16	56.48	0.07	0.17	0.00	0.39	0.10	0.98	2.62	0.00	0.01	0.00	1126
03:00	4.53	1.07	59.59	0.07	0.20	0.00	0.21	0.10	0.05	2.76	0.00	0.01	0.00	1142
03:30	4.55	22.47	56.00	0.07	0.17	0.00	0.21	0.09	1.03	2.57	0.00	0.01	0.00	1104
04:00	6.05	25.30	58.11	0.07	0.17	0.00	0.28	0.09	1.17	2.69	0.00	0.01	0.00	1121
04:30	4.87	24.87	59.56	0.07	0.22	0.00	0.23	0.08	1.16	2.77	0.00	0.01	0.00	1119
05:00	3.88	22.79	57.66	0.07	0.24	0.00	0.18	0.11	1.07	2.70	0.00	0.01	0.00	1140
05:30	4.43	37.12	57.09	0.07	0.20	0.00	0.21	0.10	1.73	2.67	0.00	0.01	0.00	1118
06:00	4.21	51.47	62.63	0.19	0.21	0.00	0.19	0.12	2.37	2.88	0.01	0.01	0.00	1129
06:30	3.15	31.70	63.36	0.28	0.16	0.00	0.15	0.07	1.47	2.94	0.01	0.01	0.00	1161
07:00	4.62	73.32	64.49	0.24	0.19	0.00	0.21	0.06	3.33	2.93	0.01	0.01	0.00	1124
07:30	3.27	30.04	57.43	0.07	0.32	0.00	0.15	0.11	1.41	2.70	0.00	0.01	0.00	1159
08:00	4.10	78.22	59.43	0.07	0.35	0.00	0.19	0.10	3.64	2.76	0.00	0.02	0.00	1117
08:30	2.98	50.48	57.32	0.07	0.34	0.00	0.14	0.10	2.32	2.63	0.00	0.02	0.00	1146
09:00	2.32	10.87	53.49	0.07	0.30	0.00	0.11	0.11	0.51	2.52	0.00	0.01	0.00	1131
09:30	4.78	40.84	59.43	0.07	0.33	0.00	0.23	0.07	1.97	2.86	0.00	0.02	0.00	1128
10:00	4.18	24.63	60.02	0.07	0.34	0.00	0.20	0.07	1.19	2.90	0.00	0.02	0.00	1143
10:30	4.54	33.98	55.95	0.07	0.36	0.00	0.22	0.10	1.63	2.68	0.00	0.02	0.00	1155
11:00	7.24	23.64	58.57	0.07	0.33	0.00	0.34	0.08	1.13	2.79	0.00	0.02	0.00	1150
11:30	11.47	28.96	58.26	0.07	0.35	0.00	0.55	0.06	1.38	2.78	0.00	0.02	0.00	1126
12:00	9.60	25.41	58.59	0.07	0.33	0.00	0.45	0.09	1.20	2.77	0.00	0.02	0.00	1136
12:30	5.79	11.36	56.24	0.07	0.37	0.00	0.27	0.07	0.53	2.64	0.00	0.02	0.00	1143
13:00	8.01	32.37	46.56	0.07	0.31	0.00	0.38	0.10	1.54	2.21	0.00	0.01	0.00	1131
13:30	8.69	24.21	63.85	0.07	0.31	0.00	0.41	0.06	1.13	2.98	0.00	0.01	0.00	1135
14:00	7.05	17.73	56.64	0.07	0.38	0.00	0.32	0.06	0.80	2.56	0.00	0.02	0.00	1139
14:30	7.53	18.23	57.47	0.07	0.37	0.00	0.35	0.08	0.86	2.71	0.00	0.02	0.00	1143
15:00	6.55	17.52	54.66	0.07	0.33	0.00	0.32	0.06	0.85	2.64	0.00	0.02	0.00	1135
15:30	5.93	10.81	62.12	0.07	0.30	0.00	0.29	0.07	0.52	3.00	0.00	0.01	0.00	1155
16:00	6.00	9.53	57.48	0.07	0.32	0.00	0.28	0.07	0.44	2.67	0.00	0.01	0.00	1142
16:30	8.43	14.23	54.76	0.07	0.32	0.00	0.40	0.07	0.67	2.57	0.00	0.02	0.00	1103
17:00	8.74	12.33	57.83	0.07	0.33	0.00	0.40	0.06	0.56	2.64	0.00	0.01	0.00	1109
17:30	9.09	9.36	59.55	0.07	0.34	0.00	0.42	0.05	0.44	2.78	0.00	0.02	0.00	1136
18:00	6.97	17.76	54.95	0.17	0.27	0.00	0.31	0.03	0.80	2.47	0.01	0.01	0.00	1116
18:30	4.59	30.99	67.74	1.39	0.32	0.00	0.20	1.17	1.38	3.02	0.06	0.01	0.00	1145
19:00	5.21	35.37	64.23	0.40	0.34	0.00	0.24	0.05	1.62	2.93	0.02	0.02	0.00	1121
19:30	6.68	40.47	54.74	0.06	0.32	0.00	0.32	0.04	1.91	2.58	0.00	0.01	0.00	1130
20:00	5.02	36.06	62.96	0.07	0.27	0.00	0.23	0.06	1.68	2.94	0.00	0.01	0.00	1130
20:30	6.71	40.68	58.65	0.07	0.35	0.00	0.32	0.08	1.96	2.83	0.00	0.02	0.00	1135
21:00	8.47	30.50	59.26	0.06	0.32	0.00	0.41	0.08	1.48	2.88	0.00	0.02	0.00	1141
21:30	9.74	35.86	46.91	0.07	0.31	0.00	0.47	0.05	1.72	2.25	0.00	0.01	0.00	1109
22:00	5.56	28.49	59.94	0.07	0.37	0.00	0.26	0.11	1.35	2.84	0.00	0.02	0.00	1151
22:30	6.05	26.88	55.71	0.07	0.32	0.00	0.29	0.06	1.28	2.66	0.00	0.02	0.00	1132
23:00	6.02	41.07	57.61	0.07	0.32	0.00	0.29	0.06	1.96	2.75	0.00	0.02	0.00	1128
23:30	5.76	34.27	59.85	0.07	0.32	0.00	0.28	0.09	1.64	2.86	0.00	0.02	0.00	1146
00:00	7.72	34.69	55.29	0.07	0.32	0.00	0.37	0.07	1.64	2.62	0.00	0.01	0.00	1124
min	2,32	1,07	46,56	0,06	0,16	0,00	0,11	0,03	0,05	2,21	0,00	0,01	0,00	1103
max	15,43	78,22	67,74	1,39	0,38	0,00	0,74	1,17	3,64	3,02	0,06	0,02	0,00	1161
moyenne	6,53	27,95	58,14	0,11	0,29	0,00								1132
Total							14,74	13,32	62,94	130,89	0,25	0,65	0,00	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.