



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,31	0,14	5,01	10,56	0,00	62,15	0,53	6,20	2,07	0,14	0,01	0,21	0,44	0,00	2,56	0,02	5,67	0,0854	1108
01:00	1,71	0,10	4,06	4,54	0,00	61,23	0,58	6,21	1,99	0,07	0,00	0,16	0,18	0,00	2,41	0,02	5,41	0,0783	1124
01:30	2,20	0,06	4,68	9,79	0,00	59,34	0,60	6,29	1,73	0,09	0,00	0,19	0,40	0,00	2,40	0,02	5,56	0,0700	1128
02:00	1,48	0,04	4,37	7,13	0,01	63,40	0,55	6,21	1,54	0,06	0,00	0,17	0,28	0,00	2,51	0,02	5,45	0,0607	1110
02:30	2,09	0,04	4,23	7,83	0,00	59,80	0,55	6,17	1,54	0,08	0,00	0,17	0,31	0,00	2,33	0,02	5,38	0,0600	1100
03:00	2,40	0,04	4,59	6,86	0,00	63,48	0,58	6,13	2,67	0,10	0,00	0,18	0,27	0,00	2,53	0,02	5,46	0,1065	1116
03:30	1,90	0,04	4,62	8,43	0,02	61,20	0,56	6,17	4,43	0,08	0,00	0,19	0,34	0,00	2,50	0,02	5,62	0,1811	1104
04:00	1,88	0,07	4,46	7,96	0,03	58,59	0,57	6,08	9,18	0,07	0,00	0,17	0,31	0,00	2,29	0,02	5,35	0,3592	1086
04:30	1,90	0,19	5,75	13,11	0,00	61,19	0,55	5,03	18,54	0,07	0,01	0,22	0,50	0,00	2,35	0,02	4,29	0,7124	1080
05:00	1,80	0,49	4,82	9,32	0,00	62,75	0,55	1,75	24,87	0,07	0,02	0,18	0,36	0,00	2,40	0,02	1,50	0,9500	1092
05:30	2,45	0,33	5,97	23,24	0,00	54,71	0,54	2,33	56,30	0,09	0,01	0,22	0,86	0,00	2,03	0,02	1,98	2,0921	1067
06:00	1,80	0,28	4,53	11,57	0,00	60,44	0,58	1,67	72,07	0,06	0,01	0,16	0,41	0,00	2,12	0,02	1,38	2,5309	1069
06:30	1,26	0,25	4,55	8,61	0,00	63,55	0,47	2,20	69,63	0,04	0,01	0,16	0,30	0,00	2,24	0,02	1,77	2,4543	1088
07:00	1,53	0,02	4,47	6,20	0,02	61,17	0,58	6,18	48,62	0,06	0,00	0,16	0,23	0,00	2,23	0,02	5,04	1,7752	1092
07:30	1,64	0,00	3,78	2,60	0,52	63,81	0,61	6,21	61,72	0,06	0,00	0,14	0,10	0,02	2,36	0,02	5,13	2,2832	1117
08:00	2,60	0,17	3,71	4,88	1,20	60,86	0,65	4,00	8,63	0,09	0,01	0,13	0,18	0,04	2,19	0,02	3,33	0,3103	1103
08:30	2,57	0,90	6,21	9,20	1,24	64,27	0,57	3,26	0,00	0,09	0,03	0,23	0,34	0,05	2,35	0,02	2,75	0,0000	1095
09:00	1,51	1,14	4,21	2,84	1,25	62,16	0,59	6,01	0,00	0,06	0,04	0,16	0,10	0,05	2,30	0,02	5,05	0,0000	1099
09:30	1,89	0,34	4,61	5,44	1,35	62,01	0,58	5,90	0,00	0,07	0,01	0,17	0,20	0,05	2,23	0,02	4,91	0,0000	1077
10:00	1,61	0,17	4,40	4,99	1,29	56,71	0,57	5,90	0,00	0,06	0,01	0,16	0,18	0,05	2,00	0,02	4,83	0,0000	1065
10:30	0,54	0,07	4,64	6,56	1,17	62,21	0,57	5,93	0,00	0,02	0,00	0,17	0,23	0,04	2,22	0,02	4,84	0,0000	1079
11:00	0,88	0,06	4,97	6,72	1,10	56,96	0,52	6,08	0,00	0,03	0,00	0,17	0,24	0,04	2,00	0,02	4,70	0,0000	1075
11:30	0,08	0,01	4,20	7,21	1,10	62,38	0,54	6,34	0,00	0,00	0,00	0,15	0,26	0,04	2,22	0,02	4,88	0,0000	1121
12:00	0,89	0,00	4,41	5,93	1,13	66,33	0,55	6,36	0,00	0,03	0,00	0,16	0,22	0,04	2,47	0,02	5,12	0,0000	1134
12:30	1,59	0,01	5,38	17,80	1,15	60,72	0,54	6,20	0,00	0,06	0,00	0,20	0,67	0,04	2,30	0,02	5,24	0,0000	1095
13:00	1,34	0,00	3,93	10,95	1,12	60,16	0,52	6,28	0,00	0,05	0,00	0,15	0,42	0,04	2,30	0,02	5,27	0,0000	1098
13:30	1,75	0,00	4,14	10,01	1,12	64,30	0,55	6,35	0,00	0,07	0,00	0,16	0,39	0,04	2,50	0,02	5,35	0,0000	1114
14:00	1,74	0,00	3,89	3,08	1,12	62,92	0,63	5,98	0,00	0,07	0,00	0,15	0,12	0,04	2,40	0,02	5,24	0,0000	1137
14:30	3,06	0,01	3,42	10,57	0,98	60,29	0,59	6,15	0,00	0,12	0,00	0,13	0,40	0,04	2,29	0,02	5,24	0,0000	1115
15:00	2,79	0,01	4,51	12,36	0,40	59,71	0,60	6,33	4,95	0,11	0,00	0,18	0,49	0,02	2,36	0,02	5,46	0,1954	1137
15:30	2,25	0,03	4,81	10,99	0,01	63,89	0,61	6,23	3,59	0,09	0,00	0,19	0,44	0,00	2,54	0,02	5,46	0,1427	1110
16:00	3,84	0,04	4,28	8,13	0,00	62,18	0,62	6,29	2,87	0,15	0,00	0,17	0,33	0,00	2,49	0,02	5,51	0,1151	1122
16:30	2,99	0,08	4,49	9,84	0,00	61,24	0,63	5,86	2,31	0,12	0,00	0,18	0,39	0,00	2,44	0,03	5,18	0,0921	1100
17:00	3,38	0,00	4,69	9,16	0,00	61,98	0,65	3,18	1,93	0,13	0,00	0,18	0,35	0,00	2,38	0,03	2,83	0,0740	1094
17:30	3,06	0,00	7,17	15,07	0,00	56,09	0,71	2,94	1,34	0,12	0,00	0,27	0,57	0,00	2,11	0,03	2,52	0,0504	1087
18:00	3,10	0,00	3,59	3,15	0,00	67,26	0,68	3,00	2,07	0,12	0,00	0,14	0,12	0,00	2,61	0,03	2,63	0,0805	1125
18:30	2,06	0,00	5,30	12,40	0,00	57,66	0,65	2,98	1,60	0,08	0,00	0,20	0,48	0,00	2,21	0,03	2,58	0,0616	1101
19:00	1,69	0,26	4,48	10,51	0,07	62,84	0,55	6,32	1,31	0,06	0,01	0,17	0,40	0,00	2,41	0,02	5,24	0,0501	1104
19:30	1,13	0,22	5,04	9,44	0,55	62,10	0,54	6,38	1,15	0,04	0,01	0,20	0,37	0,02	2,41	0,02	5,33	0,0447	1118
20:00	2,23	0,20	3,08	1,90	0,92	63,49	0,54	6,26	1,49	0,09	0,01	0,12	0,08	0,04	2,50	0,02	5,40	0,0588	1135
20:30	24,34	1,81	3,92	8,01	0,98	60,28	0,57	6,25	1,33	0,97	0,07	0,16	0,32	0,04	2,40	0,02	5,44	0,0528	1131
21:00	2,56	0,33	4,52	7,48	1,02	63,06	0,57	6,16	0,82	0,10	0,01	0,18	0,30	0,04	2,53	0,02	5,50	0,0331	1124
21:30	2,32	0,30	4,47	8,74	1,01	57,35	0,57	6,08	0,55	0,09	0,01	0,18	0,34	0,04	2,25	0,02	5,36	0,0217	1091
22:00	2,46	0,41	3,95	4,34	0,95	62,16	0,59	6,04	1,06	0,10	0,02	0,15	0,17	0,04	2,42	0,02	5,32	0,0412	1114
22:30	2,05	0,33	4,72	8,02	0,93	62,94	0,60	6,12	0,65	0,08	0,01	0,18	0,31	0,04	2,47	0,02	5,34	0,0254	1100
23:00	1,05	0,25	4,58	7,32	0,95	60,72	0,58	6,06	0,35	0,04	0,01	0,17	0,28	0,04	2,30	0,02	5,17	0,0134	1094
23:30	1,35	0,27	4,05	5,02	0,98	61,30	0,59	6,01	0,48	0,05	0,01	0,15	0,19	0,04	2,31	0,02	5,18	0,0182	1109
00:00	2,78	0,26	4,31	8,96	0,94	63,20	0,59	6,22	0,94	0,11	0,01	0,17	0,36	0,04	2,55	0,02	5,52	0,0380	1143
Min	0,08	0,00	3,08	1,90	0,00	54,71	0,47	1,67	0,00	0,00	0,00	0,12	0,08	0,00	2,00	0,02	1,38	0,0000	1065
Max	24,34	1,81	7,17	23,24	1,35	67,26	0,71	6,38	72,07	0,97	0,07	0,27	0,86	0,05	2,61	0,03	5,67	2,5309	1143
Commentaire	2,48	0,20	4,54	8,43	0,56	61,43	0,58	5,42	1,98	4,61	0,37	8,33	15,50	1,00	112,73	1,06	222,71	15,3191	1105
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,82					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.