

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.10	25.26	59.67	0.35	0.30	0.50	0.33	0.09	1.18	2.79	0.02	0.01	0.02	1108
01:00	6.96	45.97	62.92	0.34	0.32	0.48	0.33	1.04	2.18	2.99	0.02	0.01	0.02	1132
01:30	8.12	25.70	53.02	0.34	0.33	0.49	0.39	0.52	1.24	2.57	0.02	0.02	0.02	1097
02:00	6.33	10.78	54.08	0.33	0.31	0.46	0.29	0.03	0.50	2.52	0.02	0.01	0.02	1109
02:30	4.80	12.65	50.81	0.32	0.25	0.44	0.22	0.06	0.57	2.31	0.01	0.01	0.02	1139
03:00	5.09	9.45	67.00	0.31	0.27	0.43	0.24	0.04	0.44	3.13	0.01	0.01	0.02	1173
03:30	6.26	10.21	52.71	0.32	0.29	0.45	0.30	0.19	0.48	2.50	0.02	0.01	0.02	1163
04:00	8.00	18.79	56.54	0.29	0.32	0.39	0.38	0.05	0.90	2.71	0.01	0.02	0.02	1116
04:30	6.52	17.58	57.12	0.31	0.34	0.43	0.32	1.38	0.86	2.78	0.01	0.02	0.02	1125
05:00	6.14	19.27	57.92	0.35	0.30	0.51	0.29	0.05	0.91	2.73	0.02	0.01	0.02	1113
05:30	6.64	19.05	59.32	0.33	0.29	0.46	0.31	0.04	0.90	2.80	0.02	0.01	0.02	1124
06:00	6.15	24.49	55.05	0.32	0.30	0.44	0.29	0.04	1.15	2.58	0.01	0.01	0.02	1130
06:30	6.25	23.30	58.71	0.31	0.28	0.42	0.29	0.03	1.07	2.69	0.01	0.01	0.02	1129
07:00	5.77	15.43	66.24	0.35	0.34	0.36	0.26	0.04	0.70	3.00	0.02	0.02	0.02	1138
07:30	5.02	12.74	67.08	0.40	0.40	0.36	0.22	0.04	0.56	2.93	0.02	0.02	0.02	1140
08:00	6.29	15.76	61.88	0.44	0.27	0.41	0.28	0.05	0.71	2.79	0.02	0.01	0.02	1141
08:30	7.77	27.51	57.33	0.34	0.24	0.48	0.38	1.71	1.35	2.81	0.02	0.01	0.02	1178
09:00	6.27	11.85	32.21	0.36	0.30	0.48	0.29	0.06	0.56	1.51	0.02	0.01	0.02	1135
09:30	6.49	16.21	68.95	0.37	0.39	0.46	0.30	0.05	0.75	3.20	0.02	0.02	0.02	1134
10:00	7.14	21.92	63.35	0.29	0.38	0.49	0.33	0.05	1.00	2.90	0.01	0.02	0.02	1128
10:30	7.48	22.95	64.45	0.31	0.39	0.49	0.34	0.06	1.03	2.90	0.01	0.02	0.02	1130
11:00	10.46	34.85	64.86	0.40	0.41	0.47	0.47	0.06	1.57	2.93	0.02	0.02	0.02	1134
11:30	8.64	36.37	74.16	0.29	0.39	0.49	0.38	0.04	1.60	3.25	0.01	0.02	0.02	1138
12:00	7.36	31.43	60.05	0.29	0.42	0.47	0.34	0.09	1.45	2.77	0.01	0.02	0.02	1140
12:30	4.02	9.88	68.35	0.32	0.43	0.47	0.18	0.05	0.45	3.12	0.01	0.02	0.02	1164
13:00	6.69	11.21	65.61	0.26	0.36	0.50	0.30	0.07	0.50	2.92	0.01	0.02	0.02	1143
13:30	4.71	14.13	75.88	0.24	0.40	0.54	0.22	0.05	0.65	3.51	0.01	0.02	0.02	1190
14:00	12.51	53.64	66.41	0.28	0.38	0.61	0.57	0.06	2.45	3.04	0.01	0.02	0.03	1143
14:30	8.90	26.70	61.85	0.34	0.38	0.61	0.41	0.08	1.24	2.87	0.02	0.02	0.03	1146
15:00	10.78	24.31	70.70	0.30	0.44	0.62	0.49	0.08	1.10	3.21	0.01	0.02	0.03	1143
15:30	7.14	8.38	69.21	0.26	0.42	0.63	0.33	0.08	0.38	3.16	0.01	0.02	0.03	1149
16:00	5.88	8.80	62.42	0.33	0.46	0.61	0.28	0.07	0.41	2.94	0.02	0.02	0.03	1140
16:30	6.26	10.94	61.88	0.25	0.41	0.61	0.29	0.07	0.51	2.89	0.01	0.02	0.03	1146
17:00	7.81	11.68	77.24	0.29	0.44	0.64	0.35	0.08	0.52	3.43	0.01	0.02	0.03	1124
17:30	5.19	8.12	64.70	0.36	0.40	0.63	0.24	0.09	0.38	3.01	0.02	0.02	0.03	1121
18:00	4.17	4.50	63.29	0.26	0.47	0.74	0.19	0.07	0.21	2.89	0.01	0.02	0.03	1161
18:30	3.77	1.84	59.53	0.33	0.61	0.85	0.15	0.09	0.07	2.36	0.01	0.02	0.03	1163
19:00	3.81	3.38	57.19	0.35	0.69	0.85	0.15	0.48	0.14	2.31	0.01	0.03	0.03	1165
19:30	5.34	5.39	55.31	0.36	0.68	0.84	0.22	0.32	0.22	2.24	0.01	0.03	0.03	1197
20:00	3.08	1.01	43.14	0.38	0.53	0.81	0.12	0.11	0.04	1.71	0.02	0.02	0.03	1192
20:30	4.45	3.68	33.12	0.47	0.33	0.69	0.19	0.20	0.16	1.40	0.02	0.01	0.03	1184
21:00	6.51	4.56	60.51	0.63	0.28	0.94	0.21	3.26	0.14	1.92	0.02	0.01	0.03	973
21:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
22:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
22:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
23:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
23:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
00:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
min	3,08	1,01	32,21	0,24	0,24	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973
max	12,51	53,64	77,24	0,63	0,69	0,94	0,57	3,26	2,45	3,51	0,02	0,03	0,03	1197
moyenne	6,53	17,18	60,52	0,33	0,38	0,55								1142
Total							12,46	22,16	33,24	115,00	0,63	0,71	1,03	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	10,05			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				86,41			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
21h30 : arrêt UVE pour une fuite sur le réseau eau/vapeur