Rapport DREAL journalier: 03/05/2026

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,08	0,17	5,57	9,54	0,00	61,08	0,42	2,01	0,13	0,08	0,01	0,22	0,38	0,00	2,45	0,02	1,82	0,0052	1104
01:00	2,42	0,16	5,17	8,41	0,00	63,93	0,38	2,33	0,00	0,10	0,01	0,21	0,34	0,00	2,58	0,02	2,13	0,0000	1118
01:30	3,57	0,18	5,28	8,25	0,00	59,53	0,39	3,40	0,00	0,14	0,01	0,21	0,33	0,00	2,37	0,02	3,11	0,0000	1099
02:00	3,23	0,18	7,00	13,96	0,00	56,73	0,35	3,08	0,00	0,13	0,01	0,28	0,55	0,00	2,25	0,01	2,79	0,0000	1076
02:30	2,22	0,18	5,28	8,87	0,00	61,73	0,37	2,15	0,00	0,09	0,01	0,21	0,35	0,00	2,40	0,01	1,89	0,0000	1087
03:00	4,72	0,19	8,06	22,83	0,00	54,92	0,35	4,72	0,00	0,18	0,01	0,31	0,88	0,00	2,12	0,01	3,98	0,0000	1097
03:30	1,33	0,17	10,08	18,14	0,00	60,55	0,35	1,32	0,00	0,05	0,01	0,38	0,69	0,00	2,31	0,01	1,10	0,0000	1106
04:00	2,03	0,16	5,64	10,55	0,00	63,02	0,41	2,01	0,00	0,08	0,01	0,22	0,41	0,00	2,43	0,02	1,69	0,0000	1116
04:30	7,42	0,19	5,07	8,82	0,00	60,93	0,41	7,44	0,00	0,29	0,01	0,20	0,34	0,00	2,38	0,02	6,31	0,0000	1111
05:00	0,95	0,17	4,86	6,80	0,00	63,43	0,32	0,92	0,00	0,04	0,01	0,19	0,26	0,00	2,45	0,01	0,79	0,0000	1115
05:30	0,53	0,17	4,42	5,46	0,00	59,85	0,45	0,51	0,00	0,02	0,01	0,17	0,21	0,00	2,33	0,02	0,44	0,0000	1111
06:00	1,25	0,17	6,30	8,75	0,00	61,31	0,34	1,20	0,00	0,05	0,01	0,25	0,34	0,00	2,40	0,01	1,06	0,0000	1115
06:30	1,65	0,14	4,92	7,92	0,00	63,69	0,42	3,21	0,00	0,07	0,01	0,20	0,32	0,00	2,55	0,02	2,86	0,0000	1108
07:00	1,08	0,00	4,39	7,36	0,00	59,68	0,36	6,16	0,00	0,04	0,00	0,18	0,30	0,00	2,44	0,01	5,49	0,0000	1096
07:30	0,89	0,00	4,25	6,04	0,00	63,14	0,39	6,18	0,00	0,04	0,00	0,18	0,25	0,00	2,60	0,02	5,54	0,0000	1108
08:00	1,02	0,00	4,40	7,76	0,00	63,60	0,40	6,17	0,00	0,04	0,00	0,18	0,32	0,00	2,62	0,02	5,56	0,0000	1104
08:30	0,92	0,00	4,84	8,81	0,00	59,84	0,39	6,18	0,16	0,04	0,00	0,20	0,36	0,00	2,47	0,02	5,59	0,0064	1098
09:00	0,61	0,00	4,30	6,84	0,00	62,15	0,40	6,19	0,00	0,02	0,00	0,18	0,28	0,00	2,55	0,02	5,54	0,0000	1101
09:30	5,87	0,00	4,09	7,06	0,00	59,52	0,39	6,31	0,00	0,24	0,00	0,17	0,29	0,00	2,47	0,02	5,63	0,0000	1108
10:00	1,32	0,00	4,06	7,07	0,00	62,16	0,40	6,29	0,00	0,06	0,00	0,17	0,30	0,00	2,60	0,02	5,63	0,0000	1112
10:30	0,56	0,00	4,93	9,12	0,00	58,68	0,38	6,23	0,00	0,02	0,00	0,20	0,36	0,00	2,33	0,02	5,38	0,0000	1096
11:00	0,86	0,00	4,33	7,19	0,00	62,89	0,40	6,38	0,00	0,04	0,00	0,18	0,29	0,00	2,57	0,02	5,47	0,0000	1115
11:30	0,99	0,00	4,47	7,38	0,00	62,23	0,35	6,27	0,00	0,04	0,00	0,18	0,29	0,00	2,48	0,01	5,38	0,0000	1114
12:00	2,21	0,00	4,30	7,61	0,00	58,31	0,37	6,29	0,00	0,09	0,00	0,17	0,30	0,00	2,31	0,01	5,33	0,0000	1110
12:30	7,53	0,00	4,53	9,20	0,00	60,25	0,41	6,42	0,23	0,30	0,00	0,18	0,36	0,00	2,38	0,02	5,31	0,0090	1133
13:00	0,62	0,00	5,02	9,08	0,00	61,63	0,39	6,41	0,00	0,02	0,00	0,20	0,36	0,00	2,44	0,02	5,35	0,0000	1129
13:30	1,31	0,00	4,27	5,90	0,00	64,81	0,37	6,37	0,00	0,05	0,00	0,17	0,24	0,00	2,60	0,01	5,44	0,0000	1123
14:00	1,22	0,00	3,56	3,78	0,00	62,48	0,41	6,17	0,00	0,05	0,00	0,15	0,15	0,00	2,55	0,02	5,52	0,0000	1126
14:30	1,80	0,00	4,26	9,80	0,00	62,54	0,40	6,21	0,00	0,07	0,00	0,18	0,40	0,00	2,57	0,02	5,55	0,0000	1109
15:00	2,83	0,00	5,82	14,11	0,00	57,00	0,36	6,23	0,00	0,11	0,00	0,24	0,57	0,00	2,31	0,01	5,48	0,0000	1097
15:30	2,80	0,00	4,64	10,78	0,00	60,27	0,37	6,39	0,00	0,11	0,00	0,18	0,43	0,00	2,40	0,01	5,40	0,0000	1100
16:00	12,15	0,00	4,50	10,64	0,00	59,72	0,39	6,48	0,00	0,48	0,00	0,18	0,42	0,00	2,37	0,02	5,37	0,0000	1118
16:30	14,99	0,00	4,83	14,49	0,00	57,23	0,38	6,43	0,00	0,61	0,00	0,20	0,59	0,00	2,32	0,02	5,46	0,0000	1132
17:00	1,99	0,00	4,76	13,58	0,00	58,41	0,36	6,30	0,00	0,08	0,00	0,19	0,54	0,00	2,32	0,01	5,34	0,0000	1117
17:30	9,51	0,00	4,89	14,14	0,00	63,22	0,40	6,34	0,00	0,39	0,00	0,20	0,58	0,00	2,59	0,02	5,49	0,0000	1125
18:00	7,00	0,04	4,21	8,02	0,00	59,52	0,33	4,37	0,00	0,28	0,00	0,17	0,32	0,00	2,39	0,01	3,82	0,0000	1108
18:30	12,35	0,11	5,20	10,33	0,00	58,70	0,27	13,40	0,00	0,49	0,00	0,20	0,41	0,00	2,31	0,01	11,66	0,0000	1106
19:00	0,84	0,00	3,62	6,58	0,00	53,88	0,25	6,09	0,05	0,03	0,00	0,14	0,26	0,00	2,11	0,01	5,22	0,0019	1105
19:30	4,48	0,00	4,52	9,81	0,00	62,62	0,28	6,10	0,00	0,17	0,00	0,18	0,38	0,00	2,44	0,01	5,23	0,0000	1104
20:00	2,21	0,00	4,07	7,36	0,00	59,23	0,27	6,13	0,00	0,09	0,00	0,16	0,29	0,00	2,32	0,01	5,25	0,0000	1114
20:30	1,45	0,00	4,79	10,90	0,00	63,08	0,27	6,24	0,33	0,06	0,00	0,19	0,43	0,00	2,49	0,01	5,35	0,0131	1125
21:00	0,73	0,00	4,43	8,64	0,00	61,80	0,26	6,28	0,13	0,03	0,00	0,18	0,35	0,00	2,49	0,01	5,40	0,0054	1127
21:30	29,26	2,66	4,42	11,80	0,00	59,30	0,27	6,26	0,03	1,19	0,11	0,18	0,48	0,00	2,41	0,01	5,45	0,0012	1124
22:00	2,29	0,01	4,37	8,84	0,00	63,12	0,30	6,11	0,00	0,09	0,00	0,18	0,36	0,00	2,57	0,01	5,49	0,0000	1122
22:30	29,37	3,11	4,23	9,25	0,00	64,59	0,28	6,01	0,23	1,17	0,12	0,17	0,37	0,00	2,58	0,01	5,38	0,0093	1108
23:00	4,01	0,01	4,80	11,84	0,00	69,73	0,26	5,97	0,00	0,16	0,00	0,19	0,47	0,00	2,77	0,01	5,33	0,0000	1098
23:30	1,77	0,00	4,01	7,83	0,00	61,79	0,28	6,01	0,00	0,07	0,00	0,16	0,31	0,00	2,44	0,01	5,29	0,0000	1106
00:00	3,07	0,00	4,86	11,10	0,00	62,36	0,30	6,11	0,00	0,12	0,00	0,19	0,44	0,00	2,49	0,01	5,34	0,0000	1104
Min	**0,53**	**0,00**	**3,56**	**3,78**	**0,00**	**53,88**	**0,25**	**0,51**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,14**	**0,15**	**0,00**	**2,11**	**0,01**	**0,44**	**0,0000**	**1076**
Max	**29,37**	**3,11**	**10,08**	**22,83**	**0,00**	**69,73**	**0,45**	**13,40**	**0,33**	**1,19**	**0,12**	**0,38**	**0,88**	**0,00**	**2,77**	**0,02**	**11,66**	**0,0131**	**1133**
Moyenne jour Flux jour	**4,28**	**0,17**	**4,89**	**9,55**	**0,00**	**61,05**	**0,35**	**5,37**	**0,03**	**8,22**	**0,33**	**9,35**	**18,27**	**0,00**	**117,11**	**0,68**	**224,41**	**0,0515**	**1110**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00						00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,88								
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.