

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9,70	15,84	60,47	0,36	0,56	0,02	0,42	0,09	0,69	2,62	0,02	0,02	0,00	1122
01:00	7,29	13,54	54,98	0,34	0,53	0,00	0,31	0,09	0,57	2,31	0,01	0,02	0,00	1128
01:30	7,05	13,36	68,93	0,33	0,48	0,00	0,30	0,04	0,57	2,93	0,01	0,02	0,00	1131
02:00	5,48	8,87	63,15	0,32	0,55	0,00	0,24	0,04	0,38	2,71	0,01	0,02	0,00	1127
02:30	7,00	16,28	64,31	0,34	0,61	0,00	0,30	0,07	0,69	2,74	0,01	0,03	0,00	1122
03:00	7,92	11,76	68,04	0,34	0,60	0,00	0,34	0,05	0,51	2,94	0,01	0,03	0,00	1136
03:30	8,66	12,94	61,84	0,38	0,50	0,00	0,37	0,34	0,56	2,68	0,02	0,02	0,00	1155
04:00	7,73	9,96	66,99	0,35	0,55	0,00	0,33	0,08	0,43	2,89	0,02	0,02	0,00	1134
04:30	9,11	27,17	60,42	0,36	0,54	0,00	0,39	0,06	1,16	2,59	0,02	0,02	0,00	1117
05:00	8,17	14,79	66,18	0,36	0,55	0,00	0,34	0,04	0,62	2,79	0,02	0,02	0,00	1124
05:30	9,22	18,11	63,81	0,35	0,52	0,00	0,39	0,03	0,77	2,72	0,02	0,02	0,00	1128
06:00	8,30	38,70	74,80	0,39	0,55	0,00	0,34	0,56	1,61	3,11	0,02	0,02	0,00	1139
06:30	4,55	2,63	63,18	0,33	0,53	0,00	0,19	0,07	0,11	2,68	0,01	0,02	0,00	1161
07:00	4,83	14,72	61,56	0,47	0,54	0,00	0,22	0,09	0,66	2,77	0,02	0,02	0,00	1152
07:30	7,49	14,83	69,65	0,40	0,58	0,00	0,33	0,08	0,65	3,08	0,02	0,03	0,00	1159
08:00	8,71	16,38	63,81	0,42	0,61	0,00	0,37	0,06	0,71	2,75	0,02	0,03	0,00	1140
08:30	8,05	10,90	67,77	0,41	0,59	0,00	0,35	0,07	0,48	2,96	0,02	0,03	0,00	1158
09:00	7,84	9,49	63,96	0,36	0,56	0,00	0,33	0,09	0,41	2,73	0,02	0,02	0,00	1151
09:30	9,34	12,80	65,18	0,00	0,40	0,01	0,42	0,39	0,57	2,92	0,00	0,02	0,00	1163
10:00	8,07	6,42	65,34	0,00	0,39	0,01	0,36	0,06	0,29	2,91	0,00	0,02	0,00	1144
10:30	8,55	8,09	64,33	0,04	0,38	0,09	0,37	0,07	0,35	2,78	0,00	0,02	0,00	1137
11:00	7,50	5,79	71,06	0,07	0,40	0,12	0,32	0,04	0,25	3,04	0,00	0,02	0,01	1148
11:30	9,15	13,68	62,68	0,07	0,42	0,12	0,40	0,04	0,60	2,74	0,00	0,02	0,01	1139
12:00	9,56	8,51	68,69	0,07	0,39	0,12	0,40	0,04	0,36	2,88	0,00	0,02	0,01	1149
12:30	6,44	4,21	64,59	0,07	0,43	0,12	0,28	0,07	0,18	2,82	0,00	0,02	0,01	1166
13:00	9,03	12,25	65,11	0,07	0,40	0,12	0,40	0,04	0,55	2,90	0,00	0,02	0,01	1158
13:30	7,21	6,46	69,38	0,07	0,39	0,12	0,32	0,08	0,29	3,12	0,00	0,02	0,01	1151
14:00	7,13	6,28	62,57	0,07	0,43	0,13	0,32	0,06	0,28	2,78	0,00	0,02	0,01	1128
14:30	8,79	15,84	63,84	0,07	0,37	0,12	0,39	0,04	0,71	2,85	0,00	0,02	0,01	1131
15:00	10,40	18,88	70,54	0,08	0,39	0,13	0,45	0,04	0,83	3,08	0,00	0,02	0,01	1120
15:30	8,20	10,77	66,27	0,08	0,39	0,13	0,36	0,05	0,47	2,90	0,00	0,02	0,01	1142
16:00	5,59	4,84	70,81	0,11	0,40	0,19	0,25	0,05	0,21	3,11	0,00	0,02	0,01	1131
16:30	6,01	7,53	66,88	0,13	0,41	0,23	0,27	0,06	0,33	2,97	0,01	0,02	0,01	1157
17:00	7,42	12,54	63,31	0,14	0,39	0,24	0,33	0,18	0,55	2,78	0,01	0,02	0,01	1115
17:30	9,60	13,42	64,42	0,13	0,42	0,23	0,42	0,05	0,59	2,83	0,01	0,02	0,01	1141
18:00	8,92	15,84	70,29	0,14	0,40	0,25	0,39	0,06	0,69	3,07	0,01	0,02	0,01	1142
18:30	8,33	19,66	65,19	0,14	0,37	0,25	0,36	0,04	0,85	2,81	0,01	0,02	0,01	1126
19:00	7,64	11,68	65,53	0,20	0,49	0,19	0,33	0,04	0,51	2,87	0,01	0,02	0,01	1167
19:30	6,07	12,06	67,31	0,33	0,69	0,11	0,26	0,03	0,51	2,85	0,01	0,03	0,00	1141
20:00	7,87	14,40	66,20	0,35	0,68	0,11	0,34	0,04	0,61	2,82	0,01	0,03	0,00	1159
20:30	8,80	12,98	66,38	0,37	0,69	0,11	0,38	0,15	0,56	2,85	0,02	0,03	0,00	1146
21:00	8,96	13,74	65,09	0,31	0,66	0,13	0,39	0,08	0,59	2,81	0,01	0,03	0,01	1159
21:30	7,04	8,13	67,20	0,12	0,42	0,21	0,31	0,04	0,36	2,99	0,01	0,02	0,01	1155
22:00	7,46	7,95	64,73	0,09	0,39	0,16	0,32	0,08	0,35	2,81	0,00	0,02	0,01	1143
22:30	7,49	9,69	67,68	0,30	0,45	0,09	0,33	0,06	0,42	2,97	0,01	0,02	0,00	1131
23:00	8,22	10,66	67,02	0,39	0,41	0,01	0,36	0,07	0,47	2,95	0,02	0,02	0,00	1136
23:30	7,73	11,54	65,58	0,40	0,37	0,00	0,34	0,08	0,50	2,84	0,02	0,02	0,00	1126
00:00	7,79	11,46	65,48	0,40	0,41	0,00	0,34	0,06	0,49	2,82	0,02	0,02	0,00	1134
min	4,55	2,63	54,98	0,00	0,37	0,00	0,19	0,03	0,11	2,31	0,00	0,02	0,00	1115
max	10,40	38,70	74,80	0,47	0,69	0,25	0,45	0,56	1,61	3,12	0,02	0,03	0,01	1167
moyenne	7,86	12,47	65,68	0,24	0,48	0,08								1139
Total							16,39	11,40	25,90	136,89	0,50	1,00	0,17	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,45			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé