



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,77	0,33	4,93	26,93	0,14	62,30	0,53	1,69	0,62	0,07	0,01	0,20	1,07	0,01	2,48	0,02	1,54	0,0248	1148
01:00	3,20	0,34	5,82	29,54	0,06	60,41	0,45	3,13	0,18	0,13	0,01	0,23	1,18	0,00	2,42	0,02	2,80	0,0072	1129
01:30	2,28	0,30	5,31	25,65	0,07	60,58	0,54	2,24	0,06	0,09	0,01	0,21	1,03	0,00	2,44	0,02	2,01	0,0025	1140
02:00	1,58	0,28	4,74	14,10	0,09	62,83	0,47	1,51	0,12	0,06	0,01	0,19	0,56	0,00	2,49	0,02	1,37	0,0047	1122
02:30	1,51	0,30	4,23	12,12	0,09	64,55	0,62	1,43	0,08	0,06	0,01	0,17	0,47	0,00	2,53	0,02	1,29	0,0032	1140
03:00	3,22	0,34	4,82	27,22	0,09	67,60	0,56	3,09	0,03	0,13	0,01	0,19	1,09	0,00	2,70	0,02	2,81	0,0012	1135
03:30	2,09	0,31	5,28	19,38	0,11	68,82	0,62	1,96	0,04	0,08	0,01	0,21	0,76	0,00	2,69	0,02	1,78	0,0016	1130
04:00	2,63	0,31	4,27	12,34	0,17	64,03	0,62	2,44	0,04	0,10	0,01	0,17	0,48	0,01	2,48	0,02	2,22	0,0016	1130
04:30	2,72	0,33	4,61	21,57	0,16	67,68	0,65	2,63	0,00	0,11	0,01	0,19	0,87	0,01	2,74	0,03	2,40	0,0000	1152
05:00	3,88	0,39	4,95	19,29	0,23	68,68	0,56	3,62	0,03	0,15	0,02	0,19	0,75	0,01	2,68	0,02	3,30	0,0012	1141
05:30	2,23	0,36	4,75	27,84	0,21	69,51	0,62	2,13	0,04	0,09	0,01	0,19	1,11	0,01	2,78	0,02	1,94	0,0016	1140
06:00	2,29	0,38	5,25	24,61	0,14	72,35	0,51	2,10	0,04	0,09	0,01	0,20	0,94	0,01	2,77	0,02	1,92	0,0015	1124
06:30	1,40	0,25	5,26	26,19	0,08	69,00	0,48	3,42	0,01	0,05	0,01	0,21	1,03	0,00	2,70	0,02	3,11	0,0006	1118
07:00	2,04	0,18	4,59	19,00	0,06	66,86	0,26	5,83	0,05	0,08	0,01	0,18	0,74	0,00	2,60	0,01	5,28	0,0021	1112
07:30	1,53	0,14	4,07	20,87	0,06	68,88	0,28	5,91	0,04	0,06	0,01	0,16	0,82	0,00	2,72	0,01	5,37	0,0015	1119
08:00	1,65	0,18	4,47	24,81	0,10	68,27	0,28	5,91	0,08	0,07	0,01	0,18	0,98	0,00	2,70	0,01	5,39	0,0032	1107
08:30	0,94	0,18	4,80	23,98	0,11	68,46	0,28	5,92	0,35	0,04	0,01	0,19	0,95	0,00	2,72	0,01	5,39	0,0140	1103
09:00	1,95	0,17	4,46	16,41	0,10	69,36	0,28	5,86	0,09	0,08	0,01	0,17	0,64	0,00	2,72	0,01	5,33	0,0035	1102
09:30	1,48	0,13	3,81	17,45	0,20	68,24	0,29	5,94	0,04	0,06	0,01	0,15	0,70	0,01	2,72	0,01	5,42	0,0016	1116
10:00	2,45	0,13	4,14	14,71	0,14	68,54	0,30	5,99	0,04	0,10	0,01	0,17	0,59	0,01	2,75	0,01	5,47	0,0016	1117
10:30	3,11	0,15	4,14	19,30	0,17	68,14	0,27	6,01	0,01	0,13	0,01	0,17	0,78	0,01	2,74	0,01	5,49	0,0004	1130
11:00	3,84	0,20	4,42	18,51	0,20	68,56	0,27	5,91	0,03	0,15	0,01	0,18	0,74	0,01	2,72	0,01	5,39	0,0010	1106
11:30	1,89	0,22	4,55	23,49	0,20	71,31	0,29	5,94	0,04	0,08	0,01	0,18	0,94	0,01	2,84	0,01	5,42	0,0016	1103
12:00	1,55	0,23	4,03	13,74	0,12	66,18	0,29	5,94	0,04	0,06	0,01	0,16	0,55	0,00	2,63	0,01	5,40	0,0015	1115
12:30	1,68	0,26	4,30	20,70	0,10	57,23	0,31	5,76	0,04	0,06	0,01	0,17	0,80	0,00	2,20	0,01	5,24	0,0016	1117
13:00	2,41	0,26	4,18	13,11	0,10	69,52	0,29	5,95	0,05	0,10	0,01	0,17	0,52	0,00	2,77	0,01	5,42	0,0021	1125
13:30	0,34	0,22	4,46	24,13	0,05	65,83	0,29	5,95	0,04	0,01	0,01	0,18	0,95	0,00	2,60	0,01	5,37	0,0015	1114
14:00	0,54	0,22	3,66	8,33	0,21	69,38	0,32	5,68	0,04	0,02	0,01	0,14	0,32	0,01	2,66	0,01	5,17	0,0016	1124
14:30	1,13	0,23	3,01	16,73	0,12	67,97	0,33	6,00	0,00	0,05	0,01	0,12	0,67	0,00	2,74	0,01	5,45	0,0002	1136
15:00	2,89	0,45	6,26	28,92	0,18	70,78	0,45	3,12	0,06	0,12	0,02	0,25	1,16	0,01	2,84	0,02	2,85	0,0025	1135
15:30	1,46	0,35	3,64	12,73	0,29	68,89	0,52	1,35	0,04	0,06	0,01	0,14	0,49	0,01	2,67	0,02	1,23	0,0016	1114
16:00	1,46	0,41	4,75	27,56	0,18	67,48	0,46	1,35	0,06	0,06	0,02	0,18	1,06	0,01	2,60	0,02	1,23	0,0023	1095
16:30	1,12	0,42	5,94	30,47	0,12	68,98	0,33	1,03	0,16	0,04	0,02	0,23	1,18	0,00	2,68	0,01	0,94	0,0063	1116
17:00	2,60	0,40	5,31	27,48	0,10	67,32	0,32	2,45	0,03	0,10	0,02	0,21	1,08	0,00	2,65	0,01	2,23	0,0010	1118
17:30	0,92	0,38	5,26	22,01	0,02	70,56	0,36	0,87	0,04	0,04	0,01	0,20	0,85	0,00	2,71	0,01	0,77	0,0015	1107
18:00	1,22	0,35	4,50	17,46	0,04	70,00	0,41	1,13	0,04	0,05	0,01	0,18	0,69	0,00	2,75	0,02	1,02	0,0016	1135
18:30	0,57	0,29	4,80	29,23	0,05	63,83	0,45	2,85	0,01	0,02	0,01	0,19	1,17	0,00	2,56	0,02	2,57	0,0003	1124
19:00	1,31	0,20	4,87	22,12	0,01	68,12	0,44	6,02	0,06	0,05	0,01	0,19	0,88	0,00	2,70	0,02	5,33	0,0024	1109
19:30	0,04	0,17	4,23	16,59	0,01	68,90	0,42	6,03	0,04	0,00	0,01	0,17	0,66	0,00	2,73	0,02	5,34	0,0015	1121
20:00	0,03	0,18	4,51	21,03	0,01	67,26	0,46	6,05	0,04	0,00	0,01	0,18	0,83	0,00	2,66	0,02	5,34	0,0015	1103
20:30	0,18	0,18	4,26	15,94	0,00	67,36	0,46	6,17	0,02	0,01	0,01	0,17	0,64	0,00	2,71	0,02	5,44	0,0008	1124
21:00	1,94	0,19	3,81	13,66	0,00	70,92	0,45	6,16	0,03	0,08	0,01	0,15	0,55	0,00	2,87	0,02	5,48	0,0012	1137
21:30	0,85	0,23	4,62	22,92	0,00	43,77	0,44	5,90	0,04	0,03	0,01	0,17	0,87	0,00	1,66	0,02	5,11	0,0015	1110
22:00	0,22	0,17	4,45	15,41	0,00	65,73	0,43	5,72	0,05	0,01	0,01	0,16	0,55	0,00	2,33	0,02	4,78	0,0018	1089
22:30	0,21	0,18	4,07	19,56	0,06	69,87	0,47	6,08	0,10	0,01	0,01	0,16	0,79	0,00	2,83	0,02	5,47	0,0042	1137
23:00	1,64	0,26	4,36	24,58	0,05	66,25	0,47	6,11	0,06	0,07	0,01	0,18	1,00	0,00	2,69	0,02	5,51	0,0026	1132
23:30	1,17	0,23	4,32	18,55	0,07	67,07	0,44	6,09	0,09	0,05	0,01	0,18	0,76	0,00	2,73	0,02	5,54	0,0037	1122
00:00	1,09	0,17	4,40	16,77	0,07	68,59	0,46	6,08	0,25	0,04	0,01	0,18	0,68	0,00	2,80	0,02	5,53	0,0100	1127
Min	0,03	0,13	3,01	8,33	0,00	43,77	0,26	0,87	0,00	0,00	0,01	0,12	0,32	0,00	1,66	0,01	0,77	0,0000	1089
Max	3,88	0,45	6,26	30,47	0,29	72,35	0,65	6,17	0,62	0,15	0,02	0,25	1,18	0,01	2,87	0,03	5,54	0,0248	1152
compt. dépassement	1,67	0,26	4,57	20,52	0,10	66,93	0,42	4,30	0,07	3,18	0,49	8,67	38,93	0,20	126,92	0,79	186,21	0,1388	1122
compt. dépassement																			
compt. dépassement																			
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Globa
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,89					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0