

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,87	6,46	62,14	0,32	0,31	0,54	0,30	0,07	0,28	2,71	0,01	0,01	0,02	1114
01:00	8,22	10,38	61,46	0,31	0,31	0,52	0,36	0,65	0,45	2,66	0,01	0,01	0,02	1147
01:30	8,57	9,92	66,10	0,30	0,35	0,52	0,38	0,05	0,44	2,90	0,01	0,02	0,02	1160
02:00	6,92	6,09	63,40	0,31	0,32	0,52	0,29	0,08	0,26	2,70	0,01	0,01	0,02	1133
02:30	9,75	13,37	58,90	0,25	0,29	0,44	0,42	0,06	0,57	2,51	0,01	0,01	0,02	1139
03:00	8,73	7,98	67,54	0,24	0,33	0,40	0,37	0,05	0,34	2,84	0,01	0,01	0,02	1149
03:30	5,45	1,82	71,35	0,27	0,37	0,46	0,23	0,04	0,08	3,00	0,01	0,02	0,02	1150
04:00	7,85	34,76	51,08	0,23	0,33	0,38	0,34	1,36	1,50	2,20	0,01	0,01	0,02	1132
04:30	7,60	25,44	60,33	0,23	0,31	0,39	0,32	0,05	1,07	2,53	0,01	0,01	0,02	1132
05:00	8,95	24,12	60,72	0,22	0,27	0,37	0,39	0,16	1,04	2,62	0,01	0,01	0,02	1142
05:30	8,25	11,05	67,98	0,23	0,28	0,38	0,35	0,47	0,46	2,85	0,01	0,01	0,02	1148
06:00	7,04	4,75	71,72	0,23	0,31	0,40	0,30	0,04	0,20	3,08	0,01	0,01	0,02	1149
06:30	8,33	8,64	65,62	0,23	0,31	0,39	0,37	0,05	0,38	2,88	0,01	0,01	0,02	1134
07:00	7,88	6,03	69,80	0,28	0,34	0,28	0,34	0,05	0,26	2,99	0,01	0,01	0,01	1135
07:30	7,07	5,90	68,48	0,42	0,25	0,13	0,30	0,06	0,25	2,89	0,02	0,01	0,01	1155
08:00	8,00	8,27	63,69	0,36	0,28	0,23	0,35	0,07	0,37	2,82	0,02	0,01	0,01	1129
08:30	7,82	6,90	66,95	0,31	0,24	0,24	0,33	0,06	0,29	2,84	0,01	0,01	0,01	1130
09:00	8,17	6,90	67,98	0,27	0,28	0,28	0,35	0,10	0,30	2,93	0,01	0,01	0,01	1131
09:30	8,84	6,94	69,70	0,31	0,30	0,53	0,39	0,07	0,31	3,09	0,01	0,01	0,02	1138
10:00	7,48	3,14	66,62	0,32	0,31	0,54	0,33	0,09	0,14	2,97	0,01	0,01	0,02	1137
10:30	8,72	5,32	67,36	0,36	0,29	0,61	0,38	0,05	0,23	2,96	0,02	0,01	0,03	1143
11:00	7,74	3,74	62,24	0,40	0,29	0,67	0,34	0,06	0,16	2,72	0,02	0,01	0,03	1132
11:30	9,68	7,79	54,73	0,39	0,29	0,67	0,42	0,07	0,34	2,39	0,02	0,01	0,03	1124
12:00	6,51	0,74	63,43	0,40	0,25	0,70	0,28	0,07	0,03	2,72	0,02	0,01	0,03	1128
12:30	8,01	8,37	59,60	0,41	0,19	0,71	0,32	0,09	0,34	2,39	0,02	0,01	0,03	1097
13:00	10,10	7,88	59,85	0,41	0,20	0,71	0,39	0,13	0,30	2,28	0,02	0,01	0,03	1105
13:30	7,48	5,41	52,22	0,34	0,24	0,57	0,25	0,20	0,18	1,74	0,01	0,01	0,02	1083
14:00	7,77	6,50	47,24	0,49	0,24	0,43	0,25	0,18	0,21	1,51	0,02	0,01	0,01	1105
14:30	8,11	12,49	43,72	0,27	0,29	0,42	0,25	0,19	0,38	1,35	0,01	0,01	0,01	1096
15:00	7,47	6,51	46,13	0,26	0,29	0,43	0,23	0,09	0,20	1,39	0,01	0,01	0,01	1115
15:30	5,28	4,55	40,08	0,35	0,22	0,53	0,16	0,40	0,13	1,18	0,01	0,01	0,02	1118
16:00	3,56	1,67	31,47	0,39	0,17	0,65	0,10	0,16	0,05	0,92	0,01	0,00	0,02	1153
16:30	5,25	17,53	43,70	0,39	0,21	0,65	0,16	0,01	0,53	1,31	0,01	0,01	0,02	1110
17:00	8,68	16,05	50,08	0,39	0,19	0,65	0,25	0,08	0,47	1,46	0,01	0,01	0,02	1173
17:30	10,58	8,24	62,20	0,39	0,24	0,67	0,33	0,07	0,26	1,93	0,01	0,01	0,02	1169
18:00	8,62	3,30	65,23	0,42	0,23	0,71	0,29	0,11	0,11	2,17	0,01	0,01	0,02	1162
18:30	7,11	2,66	65,23	0,46	0,19	0,80	0,24	0,05	0,09	2,19	0,02	0,01	0,03	1127
19:00	7,02	3,78	64,28	0,40	0,24	0,67	0,23	0,14	0,13	2,15	0,01	0,01	0,02	1103
19:30	9,72	10,55	51,49	0,34	0,27	0,50	0,30	0,70	0,32	1,58	0,01	0,01	0,02	1084
20:00	7,60	3,48	56,92	0,42	0,27	0,73	0,22	0,09	0,10	1,67	0,01	0,01	0,02	1138
20:30	6,12	0,20	65,33	0,40	0,32	0,70	0,19	0,05	0,01	2,04	0,01	0,01	0,02	1154
21:00	7,60	3,41	59,87	0,36	0,30	0,62	0,24	0,04	0,11	1,90	0,01	0,01	0,02	1162
21:30	7,16	3,80	55,85	0,30	0,31	0,37	0,23	0,02	0,12	1,76	0,01	0,01	0,01	1184
22:00	8,25	6,19	53,71	0,25	0,37	0,24	0,27	0,03	0,20	1,77	0,01	0,01	0,01	1182
22:30	8,48	8,03	60,75	0,23	0,37	0,23	0,30	0,03	0,28	2,14	0,01	0,01	0,01	1174
23:00	9,87	13,80	56,76	0,21	0,38	0,23	0,38	0,11	0,53	2,16	0,01	0,01	0,01	1168
23:30	9,29	15,08	50,49	0,22	0,30	0,37	0,34	0,71	0,56	1,87	0,01	0,01	0,01	1134
00:00	7,36	14,40	48,77	0,26	0,30	0,36	0,28	0,41	0,55	1,86	0,01	0,01	0,01	1159
min	3,56	0,20	31,47	0,21	0,17	0,13	0,10	0,01	0,01	0,92	0,01	0,00	0,01	1083
max	10,58	34,76	71,72	0,49	0,38	0,80	0,42	1,36	1,50	3,09	0,02	0,02	0,03	1184
moyenne	7,85	8,55	59,17	0,32	0,28	0,49								1136
Total							14,40	23,48	15,88	109,51	0,58	0,52	0,88	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	13,36			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.