

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,75	7,59	58,96	0,43	0,24	0,65	0,35	0,09	0,35	2,69	0,02	0,01	0,03	1096
01:00	5,06	6,78	57,07	0,41	0,29	0,61	0,24	0,07	0,33	2,74	0,02	0,01	0,03	1163
01:30	6,85	17,75	58,80	0,41	0,31	0,62	0,33	0,07	0,85	2,82	0,02	0,01	0,03	1156
02:00	6,44	12,80	56,23	0,41	0,30	0,62	0,31	0,07	0,61	2,70	0,02	0,01	0,03	1150
02:30	10,50	19,26	58,82	0,42	0,28	0,63	0,49	0,09	0,90	2,75	0,02	0,01	0,03	1142
03:00	8,12	14,16	57,47	0,42	0,26	0,62	0,39	0,04	0,67	2,73	0,02	0,01	0,03	1152
03:30	4,54	2,48	55,76	0,42	0,27	0,62	0,21	0,04	0,12	2,63	0,02	0,01	0,03	1138
04:00	3,44	10,00	58,01	0,41	0,33	0,61	0,17	0,05	0,48	2,78	0,02	0,02	0,03	1161
04:30	4,05	13,68	60,64	0,40	0,32	0,59	0,19	0,07	0,65	2,88	0,02	0,01	0,03	1136
05:00	6,86	14,06	55,26	0,40	0,31	0,59	0,33	0,04	0,67	2,64	0,02	0,02	0,03	1151
05:30	8,54	18,23	55,22	0,39	0,28	0,59	0,41	0,07	0,88	2,66	0,02	0,01	0,03	1146
06:00	5,94	3,12	57,15	0,37	0,29	0,54	0,28	0,38	0,15	2,73	0,02	0,01	0,03	1167
06:30	5,11	10,84	56,33	0,35	0,30	0,51	0,24	0,04	0,51	2,64	0,02	0,01	0,02	1142
07:00	7,87	12,12	61,60	0,25	0,29	0,25	0,35	0,03	0,54	2,74	0,01	0,01	0,01	1155
07:30	5,12	6,83	68,28	0,23	0,33	0,22	0,23	0,03	0,30	3,05	0,01	0,01	0,01	1175
08:00	5,31	5,41	61,62	0,31	0,30	0,39	0,24	0,05	0,24	2,78	0,01	0,01	0,02	1148
08:30	7,13	9,48	58,44	0,34	0,25	0,50	0,33	0,07	0,44	2,73	0,02	0,01	0,02	1165
09:00	5,54	3,43	56,62	0,39	0,22	0,54	0,26	0,02	0,16	2,68	0,02	0,01	0,03	1124
09:30	6,25	5,92	60,82	0,36	0,24	0,52	0,30	0,06	0,28	2,89	0,02	0,01	0,02	1133
10:00	7,39	7,02	59,12	0,37	0,26	0,54	0,35	0,06	0,33	2,78	0,02	0,01	0,03	1138
10:30	5,22	3,37	53,92	0,39	0,23	0,57	0,25	0,04	0,16	2,55	0,02	0,01	0,03	1126
11:00	8,52	11,54	58,03	0,40	0,26	0,59	0,41	0,07	0,55	2,78	0,02	0,01	0,03	1115
11:30	8,99	11,16	59,33	0,41	0,26	0,61	0,43	0,05	0,53	2,82	0,02	0,01	0,03	1143
12:00	5,62	3,87	54,44	0,41	0,29	0,61	0,27	0,48	0,19	2,65	0,02	0,01	0,03	1142
12:30	4,16	5,94	61,37	0,42	0,28	0,62	0,20	0,08	0,28	2,90	0,02	0,01	0,03	1155
13:00	6,07	19,52	56,91	0,44	0,22	0,66	0,27	0,04	0,87	2,53	0,02	0,01	0,03	1095
13:30	11,61	26,81	54,33	0,42	0,24	0,62	0,50	0,02	1,16	2,36	0,02	0,01	0,03	1139
14:00	9,10	10,62	59,80	0,42	0,24	0,63	0,39	0,02	0,45	2,54	0,02	0,01	0,03	1147
14:30	5,46	8,36	55,95	0,40	0,23	0,60	0,24	0,02	0,37	2,50	0,02	0,01	0,03	1162
15:00	6,97	15,51	58,32	0,41	0,23	0,60	0,31	0,03	0,70	2,62	0,02	0,01	0,03	1147
15:30	9,63	24,44	55,75	0,42	0,24	0,62	0,43	0,03	1,08	2,47	0,02	0,01	0,03	1138
16:00	11,49	22,80	58,67	0,42	0,25	0,62	0,52	0,05	1,04	2,67	0,02	0,01	0,03	1144
16:30	5,47	13,04	53,83	0,40	0,20	0,59	0,26	0,05	0,61	2,51	0,02	0,01	0,03	1122
17:00	6,36	28,07	55,34	0,40	0,20	0,59	0,28	0,09	1,23	2,43	0,02	0,01	0,03	1127
17:30	6,74	11,49	62,91	0,40	0,23	0,58	0,30	0,03	0,51	2,77	0,02	0,01	0,03	1179
18:00	5,78	11,03	56,37	0,39	0,23	0,58	0,26	0,03	0,50	2,55	0,02	0,01	0,03	1159
18:30	5,72	13,98	59,46	0,41	0,24	0,60	0,25	0,03	0,61	2,59	0,02	0,01	0,03	1150
19:00	5,98	18,34	66,07	0,27	0,26	0,37	0,26	0,04	0,80	2,87	0,01	0,01	0,02	1164
19:30	5,18	20,52	67,52	0,25	0,28	0,30	0,23	0,05	0,90	2,96	0,01	0,01	0,01	1160
20:00	6,01	24,41	61,54	0,37	0,23	0,48	0,27	0,05	1,09	2,76	0,02	0,01	0,02	1161
20:30	8,21	22,36	60,07	0,41	0,21	0,61	0,38	0,04	1,04	2,79	0,02	0,01	0,03	1168
21:00	7,48	18,34	53,55	0,42	0,16	0,61	0,35	0,05	0,86	2,51	0,02	0,01	0,03	1130
21:30	7,93	19,90	56,73	0,39	0,16	0,58	0,37	0,06	0,92	2,63	0,02	0,01	0,03	1150
22:00	9,40	23,40	59,57	0,38	0,14	0,56	0,43	0,04	1,06	2,71	0,02	0,01	0,03	1141
22:30	8,03	17,38	54,35	0,38	0,18	0,56	0,37	0,06	0,81	2,54	0,02	0,01	0,03	1133
23:00	10,04	27,03	45,95	0,36	0,15	0,53	0,46	0,05	1,23	2,10	0,02	0,01	0,02	1139
23:30	8,02	12,66	43,14	0,39	0,17	0,59	0,37	0,07	0,58	1,98	0,02	0,01	0,03	1169
00:00	5,11	2,58	59,94	0,41	0,24	0,62	0,24	0,06	0,12	2,81	0,02	0,01	0,03	1169
min	3,44	2,48	43,14	0,23	0,14	0,22	0,17	0,02	0,12	1,98	0,01	0,01	0,01	1095
max	11,61	28,07	68,28	0,44	0,33	0,66	0,52	0,48	1,23	3,05	0,02	0,02	0,03	1179
moyenne	6,92	13,53	57,82	0,38	0,25	0,56								1147
Total							15,29	12,41	29,74	127,93	0,85	0,55	1,24	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,56			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.