

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,90	14,32	61,94	0,49	0,18	0,73	0,26	0,03	0,64	2,78	0,02	0,01	0,03	1140
01:00	7,16	23,75	50,90	0,47	0,17	0,71	0,34	0,24	1,12	2,39	0,02	0,01	0,03	1153
01:30	5,14	17,85	53,09	0,47	0,14	0,70	0,24	0,75	0,82	2,43	0,02	0,01	0,03	1150
02:00	6,50	15,68	62,61	0,47	0,15	0,70	0,29	0,02	0,71	2,83	0,02	0,01	0,03	1148
02:30	6,91	15,80	57,40	0,46	0,13	0,69	0,32	0,04	0,72	2,62	0,02	0,01	0,03	1155
03:00	6,39	11,01	59,54	0,45	0,15	0,68	0,29	0,03	0,50	2,71	0,02	0,01	0,03	1140
03:30	6,53	9,98	60,37	0,46	0,17	0,67	0,30	0,03	0,46	2,80	0,02	0,01	0,03	1133
04:00	5,24	6,67	59,91	0,45	0,18	0,67	0,25	0,06	0,32	2,85	0,02	0,01	0,03	1143
04:30	5,68	7,97	57,46	0,44	0,19	0,65	0,27	0,04	0,38	2,75	0,02	0,01	0,03	1157
05:00	7,91	15,69	57,56	0,42	0,20	0,61	0,38	0,05	0,75	2,76	0,02	0,01	0,03	1160
05:30	7,37	12,88	58,11	0,42	0,17	0,62	0,34	0,04	0,60	2,71	0,02	0,01	0,03	1157
06:00	5,16	5,31	56,84	0,42	0,20	0,63	0,24	0,05	0,25	2,69	0,02	0,01	0,03	1155
06:30	6,11	13,18	57,52	0,41	0,15	0,60	0,29	0,04	0,62	2,73	0,02	0,01	0,03	1135
07:00	8,23	15,76	54,03	0,40	0,16	0,59	0,39	0,31	0,75	2,58	0,02	0,01	0,03	1147
07:30	4,71	4,70	62,33	0,43	0,14	0,62	0,22	0,05	0,22	2,88	0,02	0,01	0,03	1151
08:00	4,80	9,14	59,56	0,43	0,19	0,63	0,23	0,05	0,43	2,82	0,02	0,01	0,03	1159
08:30	6,67	9,75	57,86	0,43	0,15	0,64	0,32	0,07	0,46	2,74	0,02	0,01	0,03	1134
09:00	7,00	11,31	53,04	0,43	0,14	0,64	0,33	0,06	0,54	2,53	0,02	0,01	0,03	1123
09:30	5,56	5,50	63,07	0,47	0,15	0,71	0,26	0,05	0,26	2,96	0,02	0,01	0,03	1128
10:00	6,94	12,76	57,16	0,48	0,20	0,73	0,33	0,06	0,61	2,73	0,02	0,01	0,03	1151
10:30	6,35	10,62	57,78	0,49	0,16	0,74	0,30	0,07	0,50	2,71	0,02	0,01	0,03	1132
11:00	5,24	8,44	55,11	0,49	0,19	0,73	0,25	0,08	0,40	2,62	0,02	0,01	0,03	1151
11:30	7,12	11,57	58,16	0,49	0,19	0,73	0,34	0,06	0,55	2,77	0,02	0,01	0,03	1148
12:00	5,44	6,96	58,18	0,49	0,19	0,74	0,25	0,07	0,33	2,73	0,02	0,01	0,03	1137
12:30	5,02	13,25	58,42	0,49	0,19	0,74	0,24	0,07	0,62	2,75	0,02	0,01	0,03	1137
13:00	6,69	21,92	58,77	0,49	0,20	0,74	0,32	0,05	1,04	2,79	0,02	0,01	0,04	1168
13:30	6,77	11,40	55,14	0,51	0,17	0,76	0,31	0,05	0,53	2,55	0,02	0,01	0,03	1129
14:00	5,47	6,90	58,68	0,54	0,19	0,82	0,25	0,05	0,31	2,64	0,02	0,01	0,04	1152
14:30	7,34	13,51	45,10	0,54	0,17	0,83	0,33	0,06	0,61	2,04	0,02	0,01	0,04	1168
15:00	5,52	9,06	54,14	0,59	0,11	0,92	0,23	0,04	0,38	2,29	0,02	0,00	0,04	1138
15:30	5,31	8,37	55,74	0,59	0,14	0,91	0,21	0,01	0,33	2,20	0,02	0,01	0,04	1151
16:00	7,48	13,45	61,37	0,57	0,17	0,88	0,29	0,01	0,53	2,40	0,02	0,01	0,03	1162
16:30	6,66	10,03	58,03	0,56	0,19	0,88	0,27	0,13	0,41	2,35	0,02	0,01	0,04	1167
17:00	5,86	13,95	44,71	0,55	0,15	0,86	0,23	0,02	0,55	1,77	0,02	0,01	0,03	1165
17:30	5,74	9,38	58,30	0,57	0,16	0,89	0,22	0,02	0,37	2,28	0,02	0,01	0,03	1173
18:00	6,03	12,15	57,99	0,56	0,18	0,88	0,24	0,02	0,49	2,32	0,02	0,01	0,04	1157
18:30	6,47	9,42	58,89	0,57	0,13	0,89	0,26	0,01	0,38	2,40	0,02	0,01	0,04	1165
19:00	7,46	9,18	54,97	0,58	0,13	0,90	0,31	0,02	0,38	2,25	0,02	0,01	0,04	1135
19:30	7,19	11,61	53,52	0,56	0,13	0,87	0,30	0,04	0,48	2,22	0,02	0,01	0,04	1153
20:00	7,86	10,18	60,55	0,56	0,13	0,88	0,32	0,02	0,42	2,47	0,02	0,01	0,04	1159
20:30	5,13	11,91	54,75	0,57	0,12	0,89	0,21	0,02	0,49	2,27	0,02	0,00	0,04	1143
21:00	5,67	22,68	56,14	0,56	0,13	0,88	0,24	0,06	0,95	2,36	0,02	0,01	0,04	1145
21:30	6,50	13,44	59,45	0,56	0,17	0,87	0,28	0,02	0,58	2,56	0,02	0,01	0,04	1176
22:00	5,30	7,05	59,39	0,57	0,17	0,90	0,23	0,04	0,31	2,60	0,03	0,01	0,04	1173
22:30	6,20	10,17	59,47	0,54	0,16	0,84	0,27	0,03	0,45	2,64	0,02	0,01	0,04	1148
23:00	7,76	10,54	57,58	0,52	0,15	0,82	0,36	0,03	0,49	2,66	0,02	0,01	0,04	1159
23:30	15,00	26,86	55,26	0,50	0,15	0,77	0,68	0,09	1,22	2,52	0,02	0,01	0,04	1123
00:00	15,93	82,61	81,30	0,48	0,14	0,73	0,71	0,07	3,69	3,64	0,02	0,01	0,03	1158
min	4,71	4,70	44,71	0,40	0,11	0,59	0,21	0,01	0,22	1,77	0,02	0,00	0,03	1123
max	15,93	82,61	81,30	0,59	0,20	0,92	0,71	0,75	3,69	3,64	0,03	0,01	0,04	1176
moyenne	6,68	13,45	57,65	0,50	0,16	0,76								1150
Total							14,36	9,70	28,95	124,06	1,07	0,35	1,63	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,48			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.