



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,41	0,00	4,22	6,34	0,00	65,76	0,45	6,27	0,00	0,02	0,00	0,17	0,25	0,00	2,61	0,02	5,47	0,0000	1119
01:00	0,09	0,00	3,88	7,90	0,00	60,84	0,40	6,27	0,00	0,00	0,00	0,15	0,31	0,00	2,40	0,02	5,42	0,0000	1124
01:30	0,37	0,00	3,97	9,97	0,00	59,02	0,43	6,26	0,00	0,01	0,00	0,16	0,40	0,00	2,36	0,02	5,49	0,0000	1127
02:00	0,08	0,00	4,33	8,08	0,00	62,66	0,41	6,24	0,00	0,00	0,00	0,17	0,32	0,00	2,48	0,02	5,45	0,0000	1121
02:30	0,13	0,00	2,99	7,13	0,00	59,20	0,45	6,22	0,34	0,01	0,00	0,12	0,29	0,00	2,37	0,02	5,50	0,0137	1117
03:00	1,39	0,02	5,51	19,99	0,00	66,54	0,43	6,19	0,22	0,05	0,00	0,22	0,79	0,00	2,63	0,02	5,43	0,0085	1126
03:30	0,98	0,02	7,11	23,13	0,00	58,32	0,44	6,36	0,07	0,04	0,00	0,29	0,94	0,00	2,37	0,02	5,61	0,0030	1107
04:00	0,45	0,02	6,90	24,32	0,00	57,58	0,43	6,36	0,13	0,02	0,00	0,28	0,97	0,00	2,31	0,02	5,52	0,0053	1124
04:30	0,23	0,02	7,32	18,84	0,00	64,93	0,44	6,33	0,07	0,01	0,00	0,29	0,74	0,00	2,55	0,02	5,39	0,0029	1118
05:00	0,25	0,01	4,64	8,43	0,00	63,99	0,47	6,22	0,00	0,01	0,00	0,19	0,34	0,00	2,56	0,02	5,47	0,0000	1152
05:30	1,11	0,00	3,93	8,17	0,00	59,77	0,47	6,25	0,00	0,05	0,00	0,16	0,33	0,00	2,43	0,02	5,56	0,0000	1159
06:00	1,38	0,15	3,78	5,39	0,00	63,96	0,53	2,56	0,00	0,05	0,01	0,15	0,21	0,00	2,54	0,02	2,30	0,0000	1138
06:30	0,71	0,12	5,68	12,75	0,00	58,36	0,47	3,52	0,28	0,03	0,00	0,22	0,50	0,00	2,31	0,02	3,18	0,0109	1114
07:00	0,34	0,01	5,18	10,53	0,00	65,17	0,43	6,04	0,16	0,01	0,00	0,21	0,43	0,00	2,63	0,02	5,49	0,0066	1122
07:30	0,91	0,02	4,47	8,11	0,00	61,37	0,41	6,11	0,08	0,04	0,00	0,18	0,33	0,00	2,51	0,02	5,58	0,0033	1132
08:00	1,04	0,03	4,39	9,06	0,00	60,91	0,38	6,05	0,00	0,04	0,00	0,18	0,37	0,00	2,46	0,02	5,52	0,0000	1112
08:30	1,11	0,02	4,82	10,35	0,00	60,60	0,42	6,02	0,00	0,04	0,00	0,19	0,42	0,00	2,44	0,02	5,50	0,0002	1100
09:00	4,34	0,08	4,34	10,31	0,00	61,99	0,40	6,02	0,00	0,17	0,00	0,17	0,42	0,00	2,50	0,02	5,47	0,0000	1101
09:30	1,55	0,14	6,72	12,98	0,00	56,12	0,37	3,59	0,00	0,06	0,01	0,26	0,50	0,00	2,17	0,01	3,15	0,0000	1097
10:00	1,59	0,18	3,47	2,09	0,00	65,96	0,34	1,54	0,00	0,06	0,01	0,14	0,08	0,00	2,58	0,01	1,36	0,0000	1138
10:30	1,38	0,17	3,55	5,64	0,00	59,52	0,35	1,31	0,09	0,05	0,01	0,14	0,22	0,00	2,33	0,01	1,18	0,0037	1125
11:00	1,46	0,18	5,70	9,60	0,00	66,59	0,30	1,40	0,06	0,06	0,01	0,22	0,37	0,00	2,58	0,01	1,24	0,0023	1135
11:30	2,28	0,17	3,58	4,00	0,00	60,46	0,35	2,18	0,00	0,09	0,01	0,14	0,16	0,00	2,38	0,01	1,96	0,0000	1138
12:00	2,73	0,16	4,26	8,30	0,00	62,03	0,28	2,64	0,00	0,11	0,01	0,17	0,34	0,00	2,50	0,01	2,40	0,0000	1135
12:30	1,97	0,19	7,22	15,41	0,00	53,74	0,35	1,86	0,19	0,08	0,01	0,28	0,59	0,00	2,07	0,01	1,65	0,0071	1091
13:00	14,59	0,17	6,24	8,44	0,00	52,36	0,37	14,28	0,06	0,56	0,01	0,24	0,32	0,00	2,00	0,01	12,17	0,0022	1097
13:30	2,36	0,17	3,85	2,57	0,00	58,77	0,36	2,24	0,00	0,09	0,01	0,15	0,10	0,00	2,24	0,01	1,94	0,0000	1111
14:00	1,25	0,15	3,91	6,63	0,00	59,23	0,45	1,12	0,00	0,05	0,01	0,15	0,26	0,00	2,28	0,02	1,01	0,0000	1121
14:30	2,57	0,17	8,29	15,58	0,00	58,22	0,26	2,46	0,50	0,10	0,01	0,32	0,61	0,00	2,27	0,01	2,19	0,0197	1089
15:00	2,04	0,15	4,63	4,61	0,00	65,92	0,30	1,95	0,19	0,08	0,01	0,18	0,18	0,00	2,54	0,01	1,72	0,0074	1101
15:30	1,01	0,17	9,53	19,39	0,00	60,91	0,32	0,92	0,01	0,04	0,01	0,37	0,75	0,00	2,35	0,01	0,81	0,0004	1094
16:00	3,61	0,15	7,92	12,34	0,00	59,80	0,31	3,44	0,00	0,14	0,01	0,31	0,48	0,00	2,33	0,01	3,06	0,0000	1097
16:30	1,70	0,15	5,48	6,75	0,00	64,59	0,35	1,59	0,00	0,07	0,01	0,21	0,26	0,00	2,50	0,01	1,44	0,0000	1115
17:00	2,30	0,17	8,24	18,48	0,00	62,48	0,38	2,15	0,00	0,09	0,01	0,32	0,72	0,00	2,43	0,01	1,95	0,0000	1102
17:30	3,44	0,18	9,02	16,04	0,00	64,28	0,36	3,24	0,00	0,13	0,01	0,35	0,62	0,00	2,48	0,01	2,90	0,0000	1099
18:00	2,05	0,16	3,74	3,75	0,00	62,77	0,40	1,92	0,00	0,08	0,01	0,15	0,15	0,00	2,45	0,02	1,74	0,0000	1115
18:30	1,55	0,10	4,24	10,93	0,00	59,50	0,32	4,23	0,31	0,06	0,00	0,17	0,43	0,00	2,32	0,01	3,82	0,0119	1092
19:00	2,25	0,13	5,44	12,04	0,00	61,64	0,35	3,93	0,08	0,09	0,01	0,21	0,47	0,00	2,43	0,01	3,53	0,0030	1097
19:30	2,35	0,20	5,39	14,02	0,00	59,82	0,24	2,26	0,46	0,09	0,01	0,21	0,55	0,00	2,36	0,01	2,02	0,0183	1092
20:00	1,20	0,21	9,59	21,19	0,00	62,49	0,39	1,15	0,37	0,05	0,01	0,37	0,81	0,00	2,40	0,01	1,00	0,0141	1095
20:30	1,07	0,21	8,37	20,17	0,00	60,41	0,35	0,97	0,00	0,04	0,01	0,32	0,78	0,00	2,34	0,01	0,83	0,0000	1105
21:00	1,09	0,22	13,20	31,32	0,00	60,49	0,37	0,98	0,00	0,04	0,01	0,51	1,20	0,00	2,31	0,01	0,84	0,0000	1096
21:30	1,65	0,20	6,89	9,72	0,00	63,75	0,35	1,54	0,00	0,07	0,01	0,27	0,38	0,00	2,51	0,01	1,36	0,0000	1106
22:00	3,11	0,21	8,14	20,14	0,00	58,69	0,31	3,00	0,00	0,12	0,01	0,32	0,79	0,00	2,30	0,01	2,67	0,0000	1116
22:30	0,74	0,21	9,09	14,10	0,00	67,03	0,42	0,69	0,00	0,03	0,01	0,36	0,56	0,00	2,65	0,02	0,62	0,0000	1112
23:00	1,52	0,19	4,78	5,23	0,00	64,27	0,43	1,40	0,00	0,06	0,01	0,19	0,20	0,00	2,50	0,02	1,27	0,0000	1106
23:30	2,54	0,17	3,10	3,16	0,00	63,70	0,40	2,46	0,00	0,10	0,01	0,13	0,13	0,00	2,58	0,02	2,24	0,0000	1135
00:00	1,82	0,17	4,68	9,46	0,00	62,25	0,35	1,73	0,00	0,07	0,01	0,19	0,38	0,00	2,47	0,01	1,58	0,0000	1112
Min	0,08	0,00	2,99	2,09	0,00	52,36	0,24	0,69	0,00	0,00	0,00	0,12	0,08	0,00	2,00	0,01	0,62	0,0000	1089
Max	14,59	0,22	13,20	31,32	0,00	67,03	0,53	14,28	0,50	0,56	0,01	0,51	1,20	0,00	2,65	0,02	12,17	0,0197	1159
seuils	1,79	0,12	5,74	11,52	0,00	61,43	0,38	3,74	0,08	0,37	0,22	10,82	21,74	0,00	116,14	0,72	159,01	0,1445	1114
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.