

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.94	33.52	61.27	0.07	0.33	0.00	0.33	0.07	1.58	2.89	0.00	0.02	0.00	1134
01:00	5.39	22.83	57.01	0.07	0.32	0.00	0.25	0.11	1.08	2.70	0.00	0.02	0.00	1140
01:30	5.84	26.00	59.14	0.07	0.33	0.00	0.27	0.08	1.22	2.78	0.00	0.02	0.00	1132
02:00	6.37	26.41	56.55	0.07	0.33	0.00	0.30	0.10	1.24	2.66	0.00	0.02	0.00	1123
02:30	6.23	26.18	56.18	0.07	0.34	0.00	0.29	0.08	1.24	2.65	0.00	0.02	0.00	1124
03:00	5.77	18.75	55.52	0.07	0.30	0.00	0.27	0.06	0.88	2.62	0.00	0.01	0.00	1120
03:30	6.49	16.60	61.73	0.07	0.32	0.00	0.31	0.06	0.78	2.91	0.00	0.02	0.00	1133
04:00	6.60	13.85	56.87	0.07	0.31	0.00	0.31	0.10	0.65	2.68	0.00	0.01	0.00	1121
04:30	6.14	16.51	46.89	0.07	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
05:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
05:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
06:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
06:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
07:00	7.70	16.35	37.78	0.06	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1144
07:30	7.96	18.54	45.53	0.07	0.30	0.00	0.38	0.11	0.88	2.16	0.00	0.01	0.00	1139
08:00	6.37	14.79	53.79	0.07	0.28	0.00	0.30	0.08	0.69	2.51	0.00	0.01	0.00	1120
08:30	5.31	16.09	57.84	0.07	0.29	0.00	0.25	0.07	0.75	2.69	0.00	0.01	0.00	1138
09:00	5.91	19.38	59.54	0.07	0.31	0.00	0.28	0.08	0.92	2.82	0.00	0.01	0.00	1158
09:30	7.85	20.85	59.63	0.07	0.32	0.00	0.37	0.06	0.99	2.84	0.00	0.02	0.00	1144
10:00	7.52	20.20	58.26	0.07	0.31	0.00	0.36	0.07	0.97	2.80	0.00	0.02	0.00	1142
10:30	6.31	14.76	57.53	0.07	0.34	0.00	0.30	0.09	0.70	2.73	0.00	0.02	0.00	1141
11:00	5.68	16.20	57.45	0.07	0.34	0.00	0.27	0.06	0.76	2.71	0.00	0.02	0.00	1136
11:30	6.34	15.32	58.12	0.07	0.29	0.00	0.29	0.06	0.71	2.69	0.00	0.01	0.00	1146
12:00	6.00	11.22	57.90	0.07	0.30	0.00	0.27	0.10	0.51	2.64	0.00	0.01	0.00	1141
12:30	4.11	4.91	58.49	0.07	0.32	0.00	0.19	0.06	0.22	2.67	0.00	0.01	0.00	1158
13:00	6.46	18.96	56.66	0.07	0.29	0.00	0.30	0.06	0.87	2.61	0.00	0.01	0.00	1156
13:30	8.12	24.31	56.53	0.07	0.32	0.00	0.37	0.05	1.12	2.59	0.00	0.01	0.00	1136
14:00	7.02	29.51	55.56	0.07	0.31	0.00	0.31	0.05	1.29	2.44	0.00	0.01	0.00	1134
14:30	7.66	27.13	59.93	0.07	0.29	0.00	0.34	0.05	1.20	2.65	0.00	0.01	0.00	1130
15:00	6.84	20.92	49.07	0.07	0.26	0.00	0.31	0.03	0.94	2.20	0.00	0.01	0.00	1141
15:30	4.25	16.49	41.66	0.07	0.25	0.00	0.19	0.06	0.72	1.82	0.00	0.01	0.00	1131
16:00	7.71	28.63	59.40	0.07	0.28	0.00	0.35	0.04	1.29	2.68	0.00	0.01	0.00	1140
16:30	8.62	23.46	58.72	0.07	0.30	0.00	0.40	0.04	1.10	2.76	0.00	0.01	0.00	1136
17:00	6.79	18.63	58.25	0.07	0.31	0.00	0.32	0.09	0.89	2.79	0.00	0.01	0.00	1153
17:30	7.08	24.13	57.05	0.06	0.29	0.00	0.34	0.04	1.17	2.77	0.00	0.01	0.00	1147
18:00	6.34	21.24	63.81	0.17	0.34	0.01	0.30	0.06	0.99	2.97	0.01	0.02	0.00	1131
18:30	6.39	23.75	67.62	0.27	0.36	0.10	0.30	0.07	1.11	3.16	0.01	0.02	0.00	1142
19:00	5.62	19.27	69.26	0.23	0.40	0.07	0.26	0.07	0.90	3.25	0.01	0.02	0.00	1154
19:30	7.73	22.39	54.17	0.07	0.30	0.00	0.36	0.07	1.06	2.56	0.00	0.01	0.00	1106
20:00	5.90	17.22	57.94	0.07	0.29	0.00	0.28	0.07	0.82	2.75	0.00	0.01	0.00	1134
20:30	7.16	25.58	58.17	0.07	0.32	0.00	0.34	0.08	1.20	2.73	0.00	0.01	0.00	1125
21:00	7.08	22.07	59.69	0.07	0.32	0.00	0.33	0.07	1.01	2.74	0.00	0.01	0.00	1132
21:30	9.02	24.22	57.13	0.07	0.33	0.00	0.42	0.08	1.14	2.69	0.00	0.02	0.00	1118
22:00	8.48	15.71	57.40	0.07	0.35	0.00	0.40	0.09	0.74	2.72	0.00	0.02	0.00	1134
22:30	8.67	22.06	57.92	0.07	0.33	0.00	0.41	0.06	1.04	2.72	0.00	0.02	0.00	1136
23:00	6.71	12.26	59.35	0.07	0.35	0.00	0.32	0.06	0.58	2.82	0.00	0.02	0.00	1158
23:30	6.80	13.07	57.54	0.07	0.36	0.00	0.32	0.11	0.61	2.70	0.00	0.02	0.00	1142
00:00	6.25	18.18	57.42	0.07	0.37	0.00	0.30	0.08	0.87	2.74	0.00	0.02	0.00	1142
min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
max	9.02	33.52	69.26	0.27	0.40	0.10	0.42	0.11	1.58	3.25	0.01	0.02	0.00	1158
moyenne	6.71	20.13	57.59	0.08	0.32	0.00								1137
Total							13.16	8.40	39.46	113.01	0.15	0.62	0.01	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,31			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
 4h30 à 7h00 perte de la communication du pc DREAL avec le data logger, la supervision a toujours eu les valeurs fournies par les analyseurs.
 Le fournisseur est contacté pour solutionner ce problème de transmission.