

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.44	6.47	70.33	0.25	0.42	0.36	0.28	0.05	0.28	3.09	0.01	0.02	0.02	1131
01:00	5.05	5.90	66.34	0.24	0.42	0.36	0.23	0.06	0.27	3.03	0.01	0.02	0.02	1154
01:30	6.61	10.28	68.88	0.24	0.46	0.36	0.31	0.03	0.48	3.19	0.01	0.02	0.02	1137
02:00	7.97	10.97	65.13	0.25	0.41	0.36	0.36	0.05	0.50	2.98	0.01	0.02	0.02	1130
02:30	7.70	11.45	66.00	0.25	0.42	0.36	0.35	0.05	0.52	2.97	0.01	0.02	0.02	1128
03:00	6.87	8.45	70.63	0.24	0.42	0.36	0.31	0.05	0.39	3.22	0.01	0.02	0.02	1156
03:30	7.47	10.74	66.28	0.23	0.44	0.36	0.35	0.06	0.51	3.12	0.01	0.02	0.02	1155
04:00	7.22	10.45	65.14	0.25	0.46	0.36	0.33	0.04	0.48	2.97	0.01	0.02	0.02	1128
04:30	7.16	9.82	69.02	0.25	0.45	0.36	0.32	0.04	0.44	3.10	0.01	0.02	0.02	1143
05:00	6.29	8.91	59.83	0.25	0.40	0.36	0.28	0.04	0.40	2.70	0.01	0.02	0.02	1133
05:30	7.03	8.81	68.38	0.25	0.42	0.36	0.32	0.05	0.40	3.11	0.01	0.02	0.02	1121
06:00	7.02	8.40	66.33	0.25	0.43	0.36	0.32	0.07	0.39	3.06	0.01	0.02	0.02	1156
06:30	8.15	8.21	69.28	0.25	0.40	0.36	0.37	0.05	0.38	3.18	0.01	0.02	0.02	1134
07:00	7.07	4.82	63.06	0.24	0.38	0.36	0.33	0.05	0.23	2.95	0.01	0.02	0.02	1116
07:30	7.06	3.19	60.26	0.29	0.29	0.39	0.33	0.07	0.15	2.81	0.01	0.01	0.02	1125
08:00	8.36	8.08	53.95	0.28	0.30	0.38	0.40	0.07	0.39	2.57	0.01	0.01	0.02	1115
08:30	8.32	6.72	58.95	0.29	0.28	0.39	0.39	0.05	0.31	2.73	0.01	0.01	0.02	1111
09:00	7.71	8.19	56.85	0.29	0.31	0.38	0.36	0.13	0.38	2.66	0.01	0.01	0.02	1124
09:30	9.50	11.68	59.13	0.29	0.29	0.37	0.44	0.06	0.55	2.76	0.01	0.01	0.02	1122
10:00	8.19	9.19	57.69	0.27	0.28	0.35	0.38	0.05	0.43	2.71	0.01	0.01	0.02	1122
10:30	9.01	23.53	59.73	0.27	0.28	0.34	0.42	0.06	1.11	2.81	0.01	0.01	0.02	1117
11:00	6.39	25.86	59.09	0.24	0.29	0.30	0.30	0.06	1.22	2.80	0.01	0.01	0.01	1146
11:30	5.94	9.63	59.11	0.28	0.33	0.38	0.28	0.07	0.46	2.83	0.01	0.02	0.02	1143
12:00	7.45	8.65	58.20	0.28	0.34	0.38	0.36	0.14	0.41	2.78	0.01	0.02	0.02	1135
12:30	4.80	10.04	56.30	0.29	0.32	0.39	0.22	0.07	0.47	2.63	0.01	0.01	0.02	1112
13:00	6.90	73.53	87.85	0.28	0.35	0.38	0.32	0.08	3.44	4.11	0.01	0.02	0.02	1143
13:30	5.44	50.05	55.79	0.29	0.33	0.38	0.26	0.07	2.38	2.66	0.01	0.02	0.02	1150
14:00	4.82	34.89	56.78	0.29	0.36	0.39	0.22	0.06	1.61	2.62	0.01	0.02	0.02	1133
14:30	4.83	45.29	57.19	0.28	0.32	0.38	0.23	0.06	2.17	2.74	0.01	0.02	0.02	1146
15:00	6.31	29.81	59.45	0.29	0.31	0.39	0.29	0.05	1.39	2.76	0.01	0.01	0.02	1105
15:30	7.81	24.93	57.68	0.28	0.35	0.38	0.37	0.06	1.19	2.75	0.01	0.02	0.02	1127
16:00	7.12	43.35	56.56	0.29	0.34	0.39	0.34	0.07	2.04	2.66	0.01	0.02	0.02	1146
16:30	6.51	61.23	57.13	0.29	0.34	0.39	0.31	0.08	2.87	2.68	0.01	0.02	0.02	1122
17:00	4.65	49.18	58.45	0.29	0.34	0.39	0.22	0.09	2.31	2.74	0.01	0.02	0.02	1126
17:30	4.67	50.06	57.20	0.29	0.33	0.38	0.22	0.09	2.37	2.71	0.01	0.02	0.02	1125
18:00	4.35	43.01	62.37	0.28	0.44	0.38	0.20	0.12	2.00	2.90	0.01	0.02	0.02	1114
18:30	4.35	43.81	68.27	0.26	0.53	0.37	0.20	0.07	2.03	3.17	0.01	0.02	0.02	1144
19:00	4.54	41.41	65.73	0.27	0.48	0.37	0.21	0.07	1.95	3.09	0.01	0.02	0.02	1124
19:30	5.87	104.61	87.89	0.28	0.36	0.38	0.27	0.07	4.87	4.09	0.01	0.02	0.02	1114
20:00	4.32	43.61	59.57	0.28	0.35	0.38	0.21	0.09	2.09	2.86	0.01	0.02	0.02	1123
20:30	4.07	54.12	52.94	0.28	0.33	0.38	0.19	0.06	2.59	2.53	0.01	0.02	0.02	1140
21:00	4.13	32.36	59.82	0.28	0.34	0.38	0.19	0.05	1.53	2.82	0.01	0.02	0.02	1131
21:30	5.55	32.22	60.07	0.29	0.36	0.39	0.26	0.06	1.51	2.82	0.01	0.02	0.02	1137
22:00	5.35	35.30	59.46	0.29	0.38	0.39	0.25	0.09	1.66	2.80	0.01	0.02	0.02	1141
22:30	5.82	30.21	56.83	0.29	0.37	0.39	0.27	0.06	1.41	2.65	0.01	0.02	0.02	1135
23:00	8.05	29.72	57.75	0.29	0.36	0.39	0.37	0.05	1.38	2.69	0.01	0.02	0.02	1108
23:30	9.74	29.67	57.95	0.29	0.33	0.39	0.45	0.06	1.37	2.68	0.01	0.02	0.02	1121
00:00	9.95	25.23	58.97	0.29	0.37	0.39	0.46	0.06	1.18	2.75	0.01	0.02	0.02	1139
min	4,07	3,19	52,94	0,23	0,28	0,30	0,19	0,03	0,15	2,53	0,01	0,01	0,01	1105
max	9,95	104,61	87,89	0,29	0,53	0,39	0,46	0,14	4,87	4,11	0,01	0,02	0,02	1156
moyenne	6,58	26,17	62,20	0,27	0,37	0,37								1132
Total							14,72	10,13	58,87	139,07	0,61	0,82	0,84	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,50			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.