

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,99	27,09	55,69	0,34	0,18	0,48	0,32	0,05	1,22	2,51	0,02	0,01	0,02	1129
01:00	7,54	16,14	62,28	0,36	0,21	0,53	0,34	0,06	0,73	2,84	0,02	0,01	0,02	1158
01:30	3,74	1,93	58,23	0,38	0,26	0,56	0,18	0,07	0,09	2,73	0,02	0,01	0,03	1138
02:00	4,05	14,27	51,04	0,37	0,23	0,55	0,19	0,07	0,68	2,45	0,02	0,01	0,03	1176
02:30	6,70	16,26	62,39	0,36	0,25	0,53	0,33	0,09	0,79	3,05	0,02	0,01	0,03	1174
03:00	5,80	13,29	56,35	0,37	0,25	0,54	0,28	0,05	0,64	2,72	0,02	0,01	0,03	1147
03:30	5,30	8,54	55,08	0,39	0,26	0,57	0,24	0,09	0,39	2,53	0,02	0,01	0,03	1142
04:00	4,08	5,82	56,49	0,38	0,23	0,57	0,18	0,08	0,26	2,56	0,02	0,01	0,03	1164
04:30	5,40	9,13	57,28	0,44	0,21	0,65	0,24	0,04	0,40	2,52	0,02	0,01	0,03	1127
05:00	6,46	7,30	55,94	0,38	0,19	0,96	0,27	0,05	0,31	2,35	0,02	0,01	0,04	1121
05:30	6,77	7,90	65,90	0,30	0,16	1,36	0,26	0,03	0,31	2,55	0,01	0,01	0,05	1139
06:00	5,88	4,61	66,66	0,22	0,23	1,38	0,23	0,04	0,18	2,61	0,01	0,01	0,05	1128
06:30	4,88	5,02	66,47	0,27	0,20	1,36	0,21	0,05	0,21	2,84	0,01	0,01	0,06	1157
07:00	4,69	3,76	59,20	0,44	0,24	0,80	0,21	0,03	0,17	2,63	0,02	0,01	0,04	1114
07:30	4,01	2,67	59,96	0,46	0,23	0,70	0,18	0,04	0,12	2,74	0,02	0,01	0,03	1118
08:00	5,54	8,68	58,18	0,49	0,22	0,74	0,25	0,04	0,40	2,66	0,02	0,01	0,03	1117
08:30	6,94	10,32	54,08	0,45	0,22	0,68	0,31	0,04	0,46	2,41	0,02	0,01	0,03	1090
09:00	8,04	6,89	63,19	0,42	0,25	0,63	0,36	0,07	0,30	2,79	0,02	0,01	0,03	1118
09:30	5,08	1,83	55,26	0,44	0,26	0,65	0,22	0,05	0,08	2,42	0,02	0,01	0,03	1108
10:00	4,77	1,58	59,64	0,41	0,26	0,72	0,22	0,10	0,07	2,79	0,02	0,01	0,03	1160
10:30	3,36	4,57	57,22	0,33	0,26	0,45	0,15	0,06	0,21	2,64	0,02	0,01	0,02	1115
11:00	8,49	12,75	57,69	0,26	0,21	0,35	0,39	0,07	0,58	2,63	0,01	0,01	0,02	1095
11:30	6,59	11,73	58,96	0,23	0,25	0,29	0,30	0,09	0,54	2,69	0,01	0,01	0,01	1113
12:00	5,03	13,19	53,91	0,16	0,27	0,17	0,23	0,07	0,61	2,51	0,01	0,01	0,01	1149
12:30	8,28	34,47	60,29	0,09	0,20	0,08	0,36	0,07	1,52	2,66	0,00	0,01	0,00	1088
13:00	8,01	27,30	62,44	0,08	0,26	0,02	0,36	0,06	1,21	2,77	0,00	0,01	0,00	1127
13:30	4,04	5,65	51,86	0,07	0,22	0,00	0,17	0,06	0,24	2,24	0,00	0,01	0,00	1116
14:00	4,26	6,51	59,71	0,07	0,29	0,00	0,19	0,07	0,28	2,61	0,00	0,01	0,00	1144
14:30	6,28	47,14	59,14	0,07	0,28	0,00	0,28	0,08	2,08	2,61	0,00	0,01	0,00	1166
15:00	5,39	19,66	56,46	0,07	0,28	0,00	0,24	0,08	0,87	2,51	0,00	0,01	0,00	1177
15:30	6,86	16,60	61,11	0,10	0,32	0,12	0,27	3,20	0,65	2,38	0,00	0,01	0,00	1069
16:00	4,82	13,58	50,42	0,09	0,28	0,01	0,22	0,06	0,61	2,27	0,00	0,01	0,00	1126
16:30	6,66	19,78	57,49	0,07	0,26	0,05	0,30	0,08	0,88	2,55	0,00	0,01	0,00	1145
17:00	6,91	37,46	56,53	0,13	0,26	0,40	0,30	0,04	1,61	2,43	0,01	0,01	0,02	1104
17:30	6,55	26,70	71,82	0,28	0,25	0,89	0,27	0,06	1,11	2,99	0,01	0,01	0,04	1131
18:00	6,97	16,75	67,33	0,20	0,23	0,97	0,30	0,08	0,71	2,86	0,01	0,01	0,04	1145
18:30	4,01	6,62	66,70	0,27	0,25	1,02	0,17	0,07	0,28	2,85	0,01	0,01	0,04	1152
19:00	5,51	15,09	56,41	0,23	0,27	0,43	0,25	0,07	0,67	2,52	0,01	0,01	0,02	1133
19:30	6,95	9,58	57,65	0,22	0,24	0,28	0,31	0,11	0,43	2,60	0,01	0,01	0,01	1113
20:00	5,98	24,91	58,87	0,26	0,29	0,33	0,26	0,05	1,10	2,61	0,01	0,01	0,01	1134
20:30	4,83	34,17	55,82	0,29	0,23	0,42	0,21	0,06	1,51	2,47	0,01	0,01	0,02	1127
21:00	5,03	18,25	58,75	0,33	0,24	0,46	0,22	0,05	0,78	2,53	0,01	0,01	0,02	1123
21:30	4,67	17,33	59,59	0,37	0,28	0,53	0,21	0,13	0,77	2,64	0,02	0,01	0,02	1163
22:00	5,08	25,41	56,66	0,37	0,27	0,53	0,23	0,07	1,14	2,53	0,02	0,01	0,02	1137
22:30	5,60	47,09	57,28	0,38	0,23	0,55	0,25	0,05	2,08	2,53	0,02	0,01	0,02	1138
23:00	5,04	36,92	55,61	0,39	0,25	0,57	0,21	0,05	1,56	2,35	0,02	0,01	0,02	1113
23:30	5,66	37,38	57,59	0,37	0,23	0,55	0,24	0,03	1,60	2,47	0,02	0,01	0,02	1117
00:00	5,93	26,59	60,76	0,39	0,24	0,57	0,25	0,03	1,13	2,58	0,02	0,01	0,02	1138
min	3,36	1,58	50,42	0,07	0,16	0,00	0,15	0,03	0,07	2,24	0,00	0,01	0,00	1069
max	8,49	47,14	71,82	0,49	0,32	1,38	0,39	3,20	2,08	3,05	0,02	0,01	0,06	1177
moyenne	5,74	16,38	58,82	0,29	0,24	0,52								1134
Total							12,16	13,59	34,61	124,68	0,62	0,52	1,09	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	4,89			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					100,00		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.