Rapport DREAL journalier: 04/05/2026

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,74	0,00	4,30	8,68	0,00	59,62	0,29	6,17	0,00	0,11	0,00	0,17	0,35	0,00	2,42	0,01	5,41	0,0000	1125
01:00	5,21	0,00	4,70	11,88	0,00	62,61	0,27	6,13	0,00	0,21	0,00	0,19	0,47	0,00	2,47	0,01	5,31	0,0000	1112
01:30	3,56	0,00	3,94	6,33	0,00	63,75	0,28	6,12	0,00	0,14	0,00	0,16	0,25	0,00	2,53	0,01	5,34	0,0000	1119
02:00	0,88	0,00	4,22	7,31	0,00	63,13	0,29	6,12	0,00	0,04	0,00	0,17	0,29	0,00	2,53	0,01	5,43	0,0000	1120
02:30	1,13	0,00	3,94	6,50	0,00	61,62	0,28	6,15	0,00	0,05	0,00	0,16	0,26	0,00	2,49	0,01	5,47	0,0000	1124
03:00	1,80	0,00	4,38	8,11	0,00	62,70	0,30	6,22	0,00	0,07	0,00	0,18	0,34	0,00	2,60	0,01	5,62	0,0000	1133
03:30	2,40	0,00	4,24	8,93	0,00	61,63	0,26	6,05	0,00	0,10	0,00	0,17	0,36	0,00	2,51	0,01	5,49	0,0000	1113
04:00	2,07	0,00	4,76	9,86	0,00	61,02	0,29	6,02	0,00	0,08	0,00	0,19	0,40	0,00	2,47	0,01	5,47	0,0000	1113
04:30	2,20	0,01	4,84	12,09	0,00	59,18	0,27	6,15	0,19	0,09	0,00	0,20	0,50	0,00	2,45	0,01	5,57	0,0080	1109
05:00	5,21	0,00	4,39	8,50	0,00	58,74	0,29	6,04	0,07	0,21	0,00	0,18	0,35	0,00	2,39	0,01	5,44	0,0027	1104
05:30	8,90	0,00	4,45	11,11	0,00	59,19	0,25	6,01	0,00	0,36	0,00	0,18	0,45	0,00	2,38	0,01	5,36	0,0000	1099
06:00	10,76	0,09	4,94	10,68	0,00	62,58	0,30	7,30	0,00	0,42	0,00	0,19	0,42	0,00	2,46	0,01	6,41	0,0000	1105
06:30	2,06	0,16	4,60	7,26	0,00	65,77	0,28	3,65	0,04	0,08	0,01	0,18	0,28	0,00	2,58	0,01	3,19	0,0016	1117
07:00	1,22	0,00	3,84	5,30	0,00	61,97	0,29	6,15	0,00	0,05	0,00	0,16	0,22	0,00	2,52	0,01	5,46	0,0000	1137
07:30	1,12	0,01	4,14	7,05	0,00	62,39	0,26	5,99	0,00	0,05	0,00	0,17	0,28	0,00	2,52	0,01	5,31	0,0000	1128
08:00	1,78	0,02	4,52	9,43	0,00	62,28	0,26	6,18	0,82	0,07	0,00	0,19	0,39	0,00	2,61	0,01	5,60	0,0341	1133
08:30	0,94	0,00	4,21	6,61	0,00	66,89	0,28	6,03	0,16	0,04	0,00	0,17	0,27	0,00	2,75	0,01	5,49	0,0064	1131
09:00	1,46	0,00	5,03	11,01	0,00	60,75	0,29	6,08	0,09	0,06	0,00	0,20	0,45	0,00	2,47	0,01	5,53	0,0035	1116
09:30	7,80	0,20	7,27	16,73	0,00	55,57	0,21	8,19	0,04	0,31	0,01	0,29	0,66	0,00	2,20	0,01	7,30	0,0016	1111
10:00	6,27	0,23	4,00	5,15	0,00	62,82	0,23	6,03	0,04	0,24	0,01	0,16	0,20	0,00	2,44	0,01	5,31	0,0016	1118
10:30	9,60	0,23	4,39	7,85	0,00	63,88	0,22	9,20	0,05	0,37	0,01	0,17	0,30	0,00	2,48	0,01	8,13	0,0020	1120
11:00	2,44	0,23	4,82	6,69	0,00	63,47	0,25	2,34	0,04	0,10	0,01	0,19	0,26	0,00	2,47	0,01	2,07	0,0015	1129
11:30	1,87	0,19	3,79	3,87	0,00	60,47	0,25	1,82	0,04	0,07	0,01	0,15	0,15	0,00	2,40	0,01	1,62	0,0016	1135
12:00	1,75	0,19	8,58	12,93	0,00	61,87	0,23	1,70	0,04	0,07	0,01	0,34	0,52	0,00	2,48	0,01	1,53	0,0016	1132
12:30	2,59	0,19	15,42	18,58	0,00	64,31	0,30	2,47	0,00	0,10	0,01	0,60	0,73	0,00	2,52	0,01	2,21	0,0000	1126
13:00	3,10	0,19	6,17	6,84	0,00	59,99	0,23	2,98	0,02	0,12	0,01	0,25	0,27	0,00	2,39	0,01	2,70	0,0009	1137
13:30	2,00	0,18	3,95	4,14	0,00	62,85	0,22	1,91	0,04	0,08	0,01	0,16	0,16	0,00	2,49	0,01	1,73	0,0016	1126
14:00	7,06	0,18	8,70	12,70	0,00	60,63	0,17	6,72	0,04	0,28	0,01	0,34	0,50	0,00	2,40	0,01	6,08	0,0016	1119
14:30	2,50	0,20	8,19	12,83	0,00	62,28	0,29	2,37	0,03	0,10	0,01	0,32	0,50	0,00	2,45	0,01	2,14	0,0011	1135
15:00	5,05	0,18	8,39	20,05	0,00	59,61	0,24	4,97	0,03	0,21	0,01	0,34	0,82	0,00	2,45	0,01	4,52	0,0012	1122
15:30	41,66	1,66	7,40	29,44	0,00	60,75	0,22	41,61	0,04	1,67	0,07	0,30	1,18	0,00	2,43	0,01	36,30	0,0015	1128
16:00	4,77	0,21	4,60	10,00	0,00	70,06	0,21	4,73	0,04	0,18	0,01	0,18	0,39	0,00	2,70	0,01	4,01	0,0015	1132
16:30	29,16	0,19	5,22	11,19	0,00	66,19	0,19	28,95	0,02	1,16	0,01	0,21	0,44	0,00	2,63	0,01	25,28	0,0009	1130
17:00	9,40	0,18	5,37	13,15	0,00	61,83	0,20	9,11	0,04	0,37	0,01	0,21	0,52	0,00	2,47	0,01	8,18	0,0015	1126
17:30	3,49	0,20	6,36	12,32	0,00	64,56	0,24	3,38	0,04	0,14	0,01	0,25	0,48	0,00	2,53	0,01	2,99	0,0015	1130
18:00	1,03	0,17	5,85	11,99	0,00	63,39	0,22	1,01	0,04	0,04	0,01	0,23	0,47	0,00	2,49	0,01	0,89	0,0016	1143
18:30	3,22	0,12	5,40	14,11	0,00	61,47	0,30	4,54	0,00	0,13	0,00	0,21	0,56	0,00	2,45	0,01	4,00	0,0002	1142
19:00	1,86	0,00	3,76	7,12	0,00	62,40	0,40	5,86	0,03	0,07	0,00	0,14	0,27	0,00	2,38	0,02	5,18	0,0011	1128
19:30	0,42	0,00	4,21	10,25	0,00	61,08	0,39	5,90	0,04	0,02	0,00	0,17	0,40	0,00	2,41	0,02	5,32	0,0016	1099
20:00	0,60	0,00	6,54	15,31	0,00	62,15	0,40	6,12	0,04	0,02	0,00	0,27	0,63	0,00	2,54	0,02	5,55	0,0016	1126
20:30	2,00	0,00	6,97	12,10	0,00	61,07	0,44	6,06	0,01	0,08	0,00	0,28	0,49	0,00	2,48	0,02	5,50	0,0005	1120
21:00	1,72	0,00	3,43	5,62	0,00	58,43	0,44	6,16	0,03	0,07	0,00	0,14	0,24	0,00	2,45	0,02	5,62	0,0011	1147
21:30	0,89	0,00	4,04	9,10	0,00	64,00	0,41	5,89	0,04	0,04	0,00	0,16	0,36	0,00	2,56	0,02	5,37	0,0016	1120
22:00	1,11	0,00	3,98	7,09	0,00	61,68	0,40	5,86	0,04	0,04	0,00	0,16	0,28	0,00	2,45	0,02	5,32	0,0015	1109
22:30	1,90	0,00	5,02	12,15	0,00	61,73	0,41	5,92	0,06	0,07	0,00	0,20	0,48	0,00	2,43	0,02	5,35	0,0025	1117
23:00	0,91	0,00	4,00	9,88	0,00	56,83	0,39	5,93	0,05	0,04	0,00	0,16	0,40	0,00	2,27	0,02	5,30	0,0019	1110
23:30	0,31	0,00	6,53	16,10	0,00	64,51	0,38	6,00	0,04	0,01	0,00	0,26	0,64	0,00	2,55	0,02	5,31	0,0015	1117
00:00	1,26	0,00	5,09	11,40	0,00	61,57	0,42	6,03	0,04	0,05	0,00	0,21	0,46	0,00	2,50	0,02	5,43	0,0016	1131
Min	**0,31**	**0,00**	**3,43**	**3,87**	**0,00**	**55,57**	**0,17**	**1,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,14**	**0,15**	**0,00**	**2,20**	**0,01**	**0,89**	**0,0000**	**1099**
Max	**41,66**	**1,66**	**15,42**	**29,44**	**0,00**	**70,06**	**0,44**	**41,61**	**0,82**	**1,67**	**0,07**	**0,60**	**1,18**	**0,00**	**2,75**	**0,02**	**36,30**	**0,0341**	**1147**
Moyenne jour Flux jour	**4,44**	**0,11**	**5,35**	**10,49**	**0,00**	**62,03**	**0,29**	**5,39**	**0,05**	**8,49**	**0,21**	**10,26**	**20,13**	**0,00**	**119,05**	**0,56**	**283,17**	**0,0978**	**1123**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00						00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,88								
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.