

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.41	3.82	54.62	0.39	0.29	0.56	0.21	0.05	0.18	2.59	0.02	0.01	0.03	1154
01:00	5.11	8.36	56.63	0.35	0.26	0.50	0.24	0.06	0.39	2.66	0.02	0.01	0.02	1149
01:30	9.94	26.13	58.55	0.35	0.28	0.49	0.47	0.06	1.25	2.79	0.02	0.01	0.02	1148
02:00	9.82	24.33	54.52	0.35	0.28	0.49	0.47	0.05	1.16	2.59	0.02	0.01	0.02	1139
02:30	6.24	13.57	58.78	0.35	0.30	0.49	0.30	0.06	0.65	2.81	0.02	0.01	0.02	1157
03:00	4.69	8.92	57.65	0.35	0.26	0.49	0.22	0.05	0.42	2.72	0.02	0.01	0.02	1146
03:30	4.65	15.05	57.25	0.35	0.25	0.49	0.22	0.05	0.71	2.69	0.02	0.01	0.02	1149
04:00	5.33	16.87	57.41	0.35	0.27	0.49	0.25	0.05	0.80	2.72	0.02	0.01	0.02	1142
04:30	4.38	6.66	61.12	0.34	0.29	0.49	0.21	0.07	0.32	2.92	0.02	0.01	0.02	1158
05:00	4.26	6.74	55.19	0.35	0.25	0.49	0.20	0.05	0.32	2.63	0.02	0.01	0.02	1152
05:30	5.59	13.21	57.67	0.35	0.27	0.49	0.27	0.04	0.63	2.77	0.02	0.01	0.02	1150
06:00	6.52	9.38	56.15	0.36	0.26	0.50	0.30	0.05	0.44	2.61	0.02	0.01	0.02	1130
06:30	6.91	11.10	59.47	0.34	0.27	0.48	0.33	0.04	0.53	2.85	0.02	0.01	0.02	1153
07:00	5.35	7.08	63.57	0.27	0.37	0.40	0.25	0.06	0.33	2.92	0.01	0.02	0.02	1143
07:30	3.92	3.20	68.12	0.25	0.39	0.37	0.18	0.05	0.14	3.04	0.01	0.02	0.02	1152
08:00	4.49	9.88	63.62	0.38	0.34	0.41	0.21	0.05	0.46	2.97	0.02	0.02	0.02	1144
08:30	7.77	16.13	55.28	0.35	0.28	0.49	0.37	0.05	0.76	2.60	0.02	0.01	0.02	1131
09:00	5.47	6.30	60.34	0.36	0.28	0.50	0.26	0.07	0.30	2.83	0.02	0.01	0.02	1160
09:30	5.14	9.28	56.77	0.35	0.30	0.49	0.25	0.06	0.45	2.72	0.02	0.01	0.02	1145
10:00	5.89	10.15	58.04	0.35	0.30	0.50	0.28	0.07	0.48	2.77	0.02	0.01	0.02	1160
10:30	4.92	7.53	57.54	0.35	0.32	0.50	0.23	0.07	0.36	2.72	0.02	0.02	0.02	1149
11:00	4.66	5.99	60.31	0.36	0.33	0.51	0.22	0.08	0.28	2.82	0.02	0.02	0.02	1140
11:30	5.29	11.70	55.38	0.37	0.35	0.52	0.25	0.06	0.56	2.63	0.02	0.02	0.02	1125
12:00	5.92	10.97	58.91	0.41	0.30	0.60	0.28	0.05	0.52	2.77	0.02	0.01	0.03	1130
12:30	4.59	4.19	58.32	0.42	0.27	0.62	0.22	0.06	0.20	2.74	0.02	0.01	0.03	1148
13:00	5.24	8.52	57.15	0.43	0.29	0.63	0.24	0.06	0.40	2.67	0.02	0.01	0.03	1138
13:30	7.05	9.42	58.68	0.42	0.32	0.62	0.33	0.06	0.44	2.75	0.02	0.02	0.03	1145
14:00	4.80	2.96	54.41	0.43	0.35	0.63	0.22	0.10	0.14	2.54	0.02	0.02	0.03	1159
14:30	5.68	12.40	60.46	0.43	0.31	0.64	0.26	0.05	0.58	2.82	0.02	0.01	0.03	1136
15:00	7.19	9.56	58.00	0.46	0.30	0.67	0.33	0.05	0.44	2.70	0.02	0.01	0.03	1148
15:30	5.08	6.61	56.61	0.48	0.31	0.71	0.24	0.08	0.31	2.63	0.02	0.01	0.03	1133
16:00	8.31	15.88	38.05	0.47	0.29	0.70	0.39	0.05	0.75	1.79	0.02	0.01	0.03	1159
16:30	5.26	2.34	47.89	0.48	0.32	0.71	0.24	0.04	0.11	2.18	0.02	0.01	0.03	1106
17:00	3.67	3.38	44.00	0.45	0.28	0.67	0.15	0.03	0.14	1.80	0.02	0.01	0.03	1112
17:30	4.32	7.41	45.93	0.48	0.30	0.73	0.17	0.03	0.29	1.78	0.02	0.01	0.03	1127
18:00	4.76	5.94	49.49	0.49	0.30	0.74	0.19	0.04	0.24	1.98	0.02	0.01	0.03	1117
18:30	4.78	6.75	51.54	0.46	0.29	0.69	0.19	0.08	0.27	2.05	0.02	0.01	0.03	1101
19:00	6.47	9.03	64.63	0.48	0.31	0.77	0.25	0.04	0.35	2.50	0.02	0.01	0.03	1114
19:30	5.77	7.97	57.78	0.37	0.25	0.79	0.22	0.13	0.31	2.24	0.01	0.01	0.03	1098
20:00	6.75	9.64	59.12	0.40	0.19	0.72	0.27	0.25	0.39	2.36	0.02	0.01	0.03	1106
20:30	8.41	18.54	46.96	0.42	0.17	0.62	0.36	0.38	0.79	1.99	0.02	0.01	0.03	1115
21:00	6.42	7.85	61.32	0.43	0.14	0.65	0.27	0.03	0.33	2.60	0.02	0.01	0.03	1119
21:30	4.10	0.52	59.79	0.42	0.21	0.63	0.19	0.05	0.02	2.76	0.02	0.01	0.03	1160
22:00	3.88	4.16	57.44	0.42	0.25	0.63	0.18	0.06	0.20	2.70	0.02	0.01	0.03	1153
22:30	5.09	8.19	53.83	0.42	0.23	0.62	0.24	0.04	0.39	2.57	0.02	0.01	0.03	1148
23:00	5.72	7.01	58.16	0.42	0.17	0.62	0.27	0.04	0.33	2.73	0.02	0.01	0.03	1134
23:30	6.15	13.47	63.18	0.41	0.19	0.61	0.29	0.04	0.63	2.95	0.02	0.01	0.03	1156
00:00	14.51	33.99	56.01	0.40	0.16	0.60	0.68	0.04	1.58	2.61	0.02	0.01	0.03	1138
min	3,67	0,52	38,05	0,25	0,14	0,37	0,15	0,03	0,02	1,78	0,01	0,01	0,02	1098
max	14,51	33,99	68,12	0,49	0,39	0,79	0,68	0,38	1,58	3,04	0,02	0,02	0,03	1160
moyenne	5,85	9,96	56,70	0,39	0,28	0,58								1140
Total							12,85	11,13	22,02	124,59	0,86	0,61	1,26	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,15			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.