



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,40	0,24	5,04	7,75	0,00	68,54	0,39	2,17	0,00	0,09	0,01	0,18	0,28	0,00	2,51	0,01	1,92	0,0001	1129
01:00	3,92	0,26	5,77	10,98	0,00	66,15	0,33	3,61	0,02	0,15	0,01	0,22	0,41	0,00	2,47	0,01	3,19	0,0007	1137
01:30	4,23	0,24	4,95	7,68	0,00	72,15	0,34	3,83	0,04	0,16	0,01	0,18	0,28	0,00	2,65	0,01	3,39	0,0015	1133
02:00	6,00	0,25	4,50	7,12	0,00	67,85	0,36	5,60	0,04	0,23	0,01	0,17	0,27	0,00	2,59	0,01	5,00	0,0015	1155
02:30	2,06	0,23	5,35	10,23	0,00	70,78	0,34	1,90	0,00	0,08	0,01	0,20	0,38	0,00	2,63	0,01	1,67	0,0000	1153
03:00	1,46	0,22	4,99	8,41	0,00	69,49	0,41	1,37	0,02	0,05	0,01	0,19	0,32	0,00	2,61	0,02	1,20	0,0007	1156
03:30	1,82	0,22	4,66	6,62	0,00	67,28	0,32	1,66	0,04	0,07	0,01	0,17	0,25	0,00	2,50	0,01	1,47	0,0015	1143
04:00	3,64	0,26	5,19	8,26	0,00	68,73	0,32	3,33	0,04	0,14	0,01	0,19	0,31	0,00	2,55	0,01	2,95	0,0015	1132
04:30	2,60	0,23	5,78	12,20	0,00	68,11	0,36	2,39	0,00	0,10	0,01	0,22	0,46	0,00	2,55	0,01	2,12	0,0001	1134
05:00	2,85	0,23	5,84	10,49	0,00	70,94	0,31	2,62	0,02	0,11	0,01	0,22	0,39	0,00	2,64	0,01	2,32	0,0008	1141
05:30	2,85	0,22	4,40	8,41	0,00	64,81	0,36	2,65	0,04	0,11	0,01	0,17	0,32	0,00	2,44	0,01	2,34	0,0015	1143
06:00	3,67	0,22	4,76	8,39	0,00	63,05	0,31	3,39	0,04	0,13	0,01	0,17	0,31	0,00	2,31	0,01	2,93	0,0015	1140
06:30	7,84	0,20	5,26	11,79	0,00	64,27	0,35	3,37	0,00	0,29	0,01	0,19	0,43	0,00	2,35	0,01	2,86	0,0000	1133
07:00	2,08	0,02	4,40	9,23	0,00	67,49	0,47	5,96	0,02	0,08	0,00	0,17	0,35	0,00	2,56	0,02	5,05	0,0007	1144
07:30	0,43	0,00	4,04	8,19	0,00	68,94	0,46	5,92	0,04	0,02	0,00	0,16	0,32	0,00	2,66	0,02	5,13	0,0015	1143
08:00	0,85	0,00	4,53	9,30	0,00	67,42	0,46	5,85	0,04	0,03	0,00	0,18	0,37	0,00	2,69	0,02	5,30	0,0016	1130
08:30	1,81	0,00	4,27	8,38	0,00	67,90	0,48	5,79	0,02	0,07	0,00	0,17	0,33	0,00	2,70	0,02	5,26	0,0006	1114
09:00	2,03	0,00	4,73	10,08	0,00	70,03	0,51	5,74	0,03	0,08	0,00	0,18	0,39	0,00	2,71	0,02	5,15	0,0011	1124
09:30	0,91	0,00	4,21	7,66	0,00	68,46	0,50	5,76	0,04	0,04	0,00	0,16	0,30	0,00	2,67	0,02	5,18	0,0016	1131
10:00	1,18	0,00	3,95	7,35	0,00	66,56	0,47	5,85	0,04	0,05	0,00	0,15	0,28	0,00	2,56	0,02	5,12	0,0015	1128
10:30	0,65	0,00	3,92	6,90	0,00	69,27	0,50	5,88	0,00	0,02	0,00	0,15	0,26	0,00	2,62	0,02	5,09	0,0001	1154
11:00	1,10	0,00	4,81	9,64	0,00	64,33	0,46	5,95	0,03	0,04	0,00	0,18	0,37	0,00	2,46	0,02	5,14	0,0010	1160
11:30	0,31	0,00	5,27	12,57	0,00	61,88	0,52	5,97	0,04	0,01	0,00	0,21	0,50	0,00	2,44	0,02	5,27	0,0015	1164
12:00	1,42	0,00	4,40	11,27	0,00	61,46	0,51	5,92	0,04	0,06	0,00	0,17	0,44	0,00	2,42	0,02	5,27	0,0016	1157
12:30	1,75	0,00	5,33	14,54	0,00	61,02	0,49	5,94	0,01	0,07	0,00	0,21	0,57	0,00	2,39	0,02	5,25	0,0003	1134
13:00	2,01	0,00	3,62	6,20	0,00	61,29	0,47	5,91	0,02	0,08	0,00	0,14	0,25	0,00	2,45	0,02	5,32	0,0008	1140
13:30	13,54	0,03	6,10	20,07	0,00	59,02	0,49	5,94	0,04	0,51	0,00	0,23	0,76	0,00	2,24	0,02	5,11	0,0015	1116
14:00	20,18	0,06	4,70	19,74	0,00	53,27	0,46	6,03	0,04	0,75	0,00	0,17	0,73	0,00	1,97	0,02	4,96	0,0014	1108
14:30	12,05	0,00	2,82	5,61	0,00	61,07	0,49	6,00	0,01	0,44	0,00	0,10	0,21	0,00	2,24	0,02	4,93	0,0003	1138
15:00	1,07	0,00	5,18	22,53	0,00	60,31	0,44	6,22	0,03	0,04	0,00	0,19	0,84	0,00	2,26	0,02	5,03	0,0010	1125
15:30	0,81	0,00	3,90	10,73	0,00	58,92	0,45	6,15	0,04	0,03	0,00	0,14	0,38	0,00	2,11	0,02	4,81	0,0014	1137
16:00	0,20	0,00	3,63	6,93	0,00	66,18	0,50	6,11	0,04	0,01	0,00	0,13	0,25	0,00	2,41	0,02	4,89	0,0014	1149
16:30	3,52	0,00	4,74	10,92	0,00	57,13	0,45	6,32	0,01	0,13	0,00	0,18	0,42	0,00	2,19	0,02	5,09	0,0004	1153
17:00	0,50	0,00	4,39	8,20	0,00	61,27	0,47	6,09	0,03	0,02	0,00	0,16	0,31	0,00	2,29	0,02	4,94	0,0010	1135
17:30	0,26	0,00	4,64	7,03	0,00	63,11	0,51	5,98	0,04	0,01	0,00	0,17	0,26	0,00	2,36	0,02	4,93	0,0014	1130
18:00	1,23	0,05	5,11	7,89	0,00	59,79	0,52	4,56	0,04	0,05	0,00	0,19	0,29	0,00	2,23	0,02	3,80	0,0014	1134
18:30	30,68	3,14	4,26	11,44	0,00	59,07	0,41	5,38	0,00	1,18	0,12	0,16	0,44	0,00	2,26	0,02	4,52	0,0002	1144
19:00	2,90	0,00	4,01	8,15	0,00	58,03	0,31	6,03	0,02	0,11	0,00	0,15	0,31	0,00	2,20	0,01	5,04	0,0007	1122
19:30	15,09	0,01	4,67	9,75	0,00	57,14	0,31	6,06	0,04	0,57	0,00	0,18	0,37	0,00	2,18	0,01	5,08	0,0015	1117
20:00	1,27	0,00	4,15	7,04	0,00	58,52	0,29	5,95	0,04	0,05	0,00	0,15	0,26	0,00	2,16	0,01	4,92	0,0014	1110
20:30	1,14	0,00	4,56	7,64	0,00	57,65	0,33	5,98	0,01	0,04	0,00	0,17	0,28	0,00	2,09	0,01	4,85	0,0004	1108
21:00	0,55	0,00	4,35	7,22	0,00	60,07	0,34	6,09	0,02	0,02	0,00	0,16	0,26	0,00	2,20	0,01	4,86	0,0008	1132
21:30	0,87	0,00	4,35	7,28	0,00	60,04	0,33	6,14	0,04	0,03	0,00	0,16	0,27	0,00	2,19	0,01	4,88	0,0014	1137
22:00	0,37	0,00	3,82	6,44	0,00	57,08	0,31	6,02	0,04	0,01	0,00	0,14	0,23	0,00	2,08	0,01	4,79	0,0013	1150
22:30	0,79	0,00	3,14	3,58	0,00	61,31	0,30	5,89	0,00	0,03	0,00	0,11	0,13	0,00	2,20	0,01	4,73	0,0001	1149
23:00	0,75	0,00	3,31	5,14	0,00	65,33	0,34	5,97	0,02	0,03	0,00	0,12	0,19	0,00	2,40	0,01	4,93	0,0007	1166
23:30	0,01	0,00	3,27	5,52	0,00	61,69	0,35	5,79	0,04	0,00	0,00	0,12	0,20	0,00	2,21	0,01	4,76	0,0014	1165
00:00	0,06	0,00	3,99	9,82	0,00	58,83	0,34	6,00	0,04	0,00	0,00	0,15	0,37	0,00	2,19	0,01	4,93	0,0014	1167
Min	0,01	0,00	2,82	3,58	0,00	53,27	0,29	1,37	0,00	0,00	0,00	0,10	0,13	0,00	1,97	0,01	1,20	0,0000	1108
Max	30,68	3,14	6,10	22,53	0,00	72,15	0,52	6,32	0,04	1,18	0,12	0,23	0,84	0,00	2,71	0,02	5,32	0,0016	1167
Commentaires	3,53	0,13	4,52	9,34	0,00	63,61	0,41	5,11	0,03	6,39	0,24	8,16	16,89	0,00	114,78	0,74	207,65	0,0476	1138
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,89					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et