

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,13	18,67	65,78	0,29	0,59	0,40	0,38	0,06	0,86	3,04	0,01	0,03	0,02	1129
01:00	13,97	24,90	57,23	0,29	0,59	0,39	0,65	0,10	1,16	2,67	0,01	0,03	0,02	1148
01:30	15,13	24,72	52,20	0,30	0,60	0,40	0,69	0,08	1,12	2,37	0,01	0,03	0,02	1099
02:00	13,14	14,55	60,34	0,30	0,58	0,40	0,61	0,18	0,67	2,79	0,01	0,03	0,02	1131
02:30	3,60	0,00	60,07	0,29	0,49	0,39	0,17	0,06	0,00	2,79	0,01	0,02	0,02	1151
03:00	2,33	0,00	56,48	0,29	0,47	0,39	0,11	0,06	0,00	2,60	0,01	0,02	0,02	1147
03:30	6,09	8,38	54,21	0,29	0,50	0,39	0,28	0,06	0,39	2,53	0,01	0,02	0,02	1138
04:00	5,43	2,53	63,02	0,29	0,58	0,40	0,25	0,07	0,12	2,91	0,01	0,03	0,02	1143
04:30	2,54	0,07	54,49	0,29	0,58	0,40	0,12	0,07	0,00	2,49	0,01	0,03	0,02	1126
05:00	4,57	18,18	54,65	0,29	0,62	0,40	0,21	0,08	0,83	2,49	0,01	0,03	0,02	1130
05:30	7,43	15,85	58,72	0,26	0,60	0,33	0,34	0,06	0,73	2,71	0,01	0,03	0,02	1143
06:00	3,02	2,25	62,33	0,29	0,62	0,27	0,14	0,08	0,10	2,82	0,01	0,03	0,01	1153
06:30	5,25	22,42	66,19	0,26	0,54	0,22	0,24	0,06	1,03	3,03	0,01	0,02	0,01	1136
07:00	7,34	13,29	66,92	0,27	0,53	0,24	0,34	0,08	0,61	3,07	0,01	0,02	0,01	1155
07:30	7,50	11,02	57,90	0,22	0,53	0,26	0,36	0,09	0,52	2,75	0,01	0,03	0,01	1153
08:00	4,51	1,19	57,54	0,23	0,61	0,30	0,20	0,08	0,05	2,57	0,01	0,03	0,01	1157
08:30	5,49	11,88	57,47	0,23	0,58	0,28	0,26	0,05	0,56	2,69	0,01	0,03	0,01	1154
09:00	8,01	12,75	58,54	0,22	0,55	0,28	0,37	0,07	0,58	2,67	0,01	0,03	0,01	1155
09:30	9,30	22,27	57,41	0,25	0,59	0,32	0,43	0,07	1,02	2,63	0,01	0,03	0,01	1135
10:00	6,34	10,41	56,67	0,28	0,59	0,39	0,29	0,06	0,48	2,59	0,01	0,03	0,02	1149
10:30	6,64	16,86	57,71	0,29	0,63	0,40	0,31	0,06	0,78	2,67	0,01	0,03	0,02	1157
11:00	8,13	21,28	58,17	0,29	0,58	0,40	0,38	0,07	0,99	2,71	0,01	0,03	0,02	1165
11:30	7,03	14,37	57,64	0,30	0,57	0,40	0,32	0,06	0,66	2,65	0,01	0,03	0,02	1136
12:00	8,30	25,18	57,99	0,29	0,57	0,40	0,39	0,07	1,18	2,72	0,01	0,03	0,02	1141
12:30	5,64	12,72	54,96	0,30	0,54	0,41	0,25	0,07	0,57	2,48	0,01	0,02	0,02	1146
13:00	8,42	31,12	57,55	0,30	0,58	0,41	0,38	0,06	1,40	2,59	0,01	0,03	0,02	1130
13:30	8,50	43,74	58,42	0,30	0,56	0,41	0,38	0,06	1,97	2,63	0,01	0,03	0,02	1151
14:00	8,32	35,96	57,38	0,30	0,61	0,42	0,37	0,09	1,59	2,54	0,01	0,03	0,02	1146
14:30	7,80	28,79	58,35	0,29	0,58	0,40	0,36	0,06	1,35	2,73	0,01	0,03	0,02	1172
15:00	7,91	21,19	58,74	0,29	0,58	0,39	0,37	0,06	0,99	2,75	0,01	0,03	0,02	1155
15:30	5,95	8,93	56,28	0,29	0,62	0,39	0,28	0,08	0,42	2,65	0,01	0,03	0,02	1169
16:00	6,67	13,37	59,39	0,30	0,56	0,40	0,31	0,05	0,61	2,72	0,01	0,03	0,02	1135
16:30	6,10	9,82	58,23	0,30	0,60	0,41	0,27	0,05	0,44	2,62	0,01	0,03	0,02	1138
17:00	6,48	14,39	55,15	0,30	0,55	0,41	0,29	0,07	0,65	2,47	0,01	0,02	0,02	1143
17:30	8,24	14,59	57,94	0,29	0,57	0,40	0,38	0,04	0,67	2,65	0,01	0,03	0,02	1137
18:00	10,45	19,45	62,02	0,28	0,54	0,39	0,46	0,05	0,86	2,76	0,01	0,02	0,02	1140
18:30	14,88	28,22	65,53	0,25	0,53	0,38	0,67	0,11	1,28	2,97	0,01	0,02	0,02	1159
19:00	11,48	20,66	70,11	0,26	0,56	0,39	0,53	0,08	0,95	3,23	0,01	0,03	0,02	1129
19:30	7,09	7,95	56,58	0,29	0,59	0,39	0,33	0,08	0,37	2,65	0,01	0,03	0,02	1164
20:00	5,06	11,97	64,33	0,27	0,43	0,38	0,23	0,09	0,55	2,95	0,01	0,02	0,02	1139
20:30	8,47	20,94	71,06	0,25	0,52	0,30	0,40	0,07	0,99	3,36	0,01	0,02	0,01	1152
21:00	12,08	16,86	62,52	0,25	0,45	0,23	0,57	0,08	0,79	2,93	0,01	0,02	0,01	1135
21:30	3,99	1,84	70,76	0,25	0,42	0,24	0,18	0,08	0,08	3,25	0,01	0,02	0,01	1148
22:00	1,86	0,87	63,43	0,25	0,42	0,30	0,09	0,09	0,04	2,95	0,01	0,02	0,01	1147
22:30	1,19	0,87	68,14	0,23	0,46	0,31	0,06	0,08	0,04	3,16	0,01	0,02	0,01	1130
23:00	0,88	0,87	62,50	0,23	0,45	0,36	0,04	0,08	0,04	2,90	0,01	0,02	0,02	1134
23:30	0,79	0,87	71,54	0,24	0,49	0,34	0,04	0,07	0,04	3,30	0,01	0,02	0,02	1148
00:00	1,31	4,16	65,11	1,57	0,47	0,32	0,06	0,07	0,20	3,08	0,07	0,02	0,01	1159
min	0,79	0,00	52,20	0,22	0,42	0,22	0,04	0,04	0,00	2,37	0,01	0,02	0,01	1099
max	15,13	43,74	71,54	1,57	0,63	0,42	0,69	0,18	1,97	3,36	0,07	0,03	0,02	1172
moyenne	6,85	14,23	60,33	0,30	0,55	0,36								1143
Total							15,11	11,65	31,35	133,26	0,67	1,21	0,79	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,28			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.