



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											Foyer
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	10,85	0,51	5,35	16,82	0,77	50,45	0,21	0,00	0,40	0,46	0,02	0,23	0,72	0,03	2,16	0,01	0,00	0,0171	1124
01:00	23,28	0,44	4,89	11,85	0,68	58,10	0,24	0,00	0,05	1,00	0,02	0,21	0,51	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0023	1151
01:30	3,91	0,45	7,18	25,68	0,67	53,20	0,19	0,00	0,87	0,16	0,02	0,30	1,06	0,03	2,20	0,01	0,00	0,0361	1145
02:00	2,91	0,45	5,16	13,70	0,66	59,18	0,17	0,00	0,21	0,11	0,02	0,20	0,54	0,03	2,33	0,01	0,00	0,0081	1147
02:30	2,51	0,49	5,50	19,87	0,74	57,54	0,19	0,00	0,59	0,10	0,02	0,22	0,79	0,03	2,28	0,01	0,00	0,0232	1155
03:00	7,51	0,50	5,23	11,90	0,75	59,44	0,22	0,00	0,05	0,32	0,02	0,22	0,50	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0023	1178
03:30	3,23	0,51	5,29	22,95	0,77	59,63	0,22	0,00	0,29	0,14	0,02	0,23	0,98	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0123	1168
04:00	3,66	0,51	6,27	18,03	0,79	58,58	0,19	0,00	0,11	0,16	0,02	0,28	0,79	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0050	1157
04:30	5,24	0,51	6,04	23,11	0,78	57,22	0,23	0,00	0,18	0,24	0,02	0,28	1,07	0,04	2,64	0,01	0,00	0,0083	1147
05:00	4,52	0,39	5,64	18,24	1,17	63,49	0,17	0,00	0,07	0,20	0,02	0,25	0,82	0,05	2,87	0,01	0,00	0,0033	1142
05:30	4,08	0,21	4,61	11,87	1,63	67,49	0,06	0,00	0,06	0,17	0,01	0,20	0,51	0,07	2,89	0,00	0,00	0,0024	1127
06:00	4,89	0,21	5,46	11,27	1,72	68,52	0,10	0,00	0,02	0,21	0,01	0,23	0,48	0,07	2,93	0,00	0,00	0,0007	1132
06:30	5,57	0,21	5,42	17,01	1,73	64,58	0,10	0,00	0,12	0,24	0,01	0,24	0,75	0,08	2,83	0,00	0,00	0,0051	1134
07:00	5,33	0,64	4,95	4,33	1,03	56,57	0,26	0,00	0,00	0,24	0,03	0,22	0,19	0,05	2,52	0,01	0,00	0,0000	1133
07:30	4,90	0,65	3,37	2,58	1,03	57,58	0,27	0,00	0,00	0,21	0,03	0,15	0,11	0,05	2,52	0,01	0,00	0,0000	1138
08:00	5,82	0,68	4,71	6,47	1,05	53,73	0,26	0,00	0,00	0,24	0,03	0,20	0,27	0,04	2,25	0,01	0,00	0,0000	1120
08:30	6,38	0,69	4,84	3,79	1,08	60,05	0,31	0,00	0,01	0,26	0,03	0,20	0,16	0,04	2,48	0,01	0,00	0,0005	1133
09:00	7,11	0,54	5,29	3,90	0,81	56,12	0,26	0,00	0,00	0,30	0,02	0,23	0,17	0,03	2,39	0,01	0,00	0,0000	1138
09:30	6,58	0,40	5,32	3,21	0,55	54,82	0,26	0,00	0,00	0,28	0,02	0,23	0,14	0,02	2,33	0,01	0,00	0,0000	1141
10:00	6,59	0,34	5,81	4,38	0,48	57,87	0,26	0,00	0,00	0,28	0,01	0,25	0,19	0,02	2,45	0,01	0,00	0,0001	1129
10:30	7,16	0,31	5,25	3,26	0,42	54,34	0,26	0,00	0,04	0,31	0,01	0,22	0,14	0,02	2,32	0,01	0,00	0,0017	1103
11:00	4,63	0,25	8,82	6,17	0,31	55,22	0,20	0,00	0,01	0,21	0,01	0,39	0,27	0,01	2,45	0,01	0,00	0,0003	1105
11:30	6,43	0,24	6,18	2,51	0,28	64,73	0,22	0,00	0,01	0,29	0,01	0,28	0,11	0,01	2,89	0,01	0,00	0,0004	1112
12:00	5,05	0,20	3,92	0,12	0,24	56,31	0,21	0,00	0,03	0,22	0,01	0,17	0,01	0,01	2,51	0,01	0,00	0,0015	1114
12:30	5,52	0,19	5,31	8,00	0,22	58,23	0,23	0,00	0,13	0,25	0,01	0,24	0,36	0,01	2,62	0,01	0,00	0,0059	1129
13:00	5,50	0,18	8,06	36,05	0,19	56,05	0,23	0,00	0,32	0,25	0,01	0,36	1,62	0,01	2,52	0,01	0,00	0,0143	1124
13:30	5,54	0,13	4,33	9,37	0,12	54,54	0,23	0,00	0,01	0,25	0,01	0,19	0,42	0,01	2,42	0,01	0,00	0,0004	1126
14:00	5,29	0,12	4,74	3,04	0,10	62,22	0,30	0,00	0,00	0,24	0,01	0,21	0,14	0,00	2,78	0,01	0,00	0,0001	1140
14:30	6,36	0,10	4,39	9,73	0,05	55,43	0,27	0,00	0,03	0,29	0,00	0,20	0,45	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0012	1148
15:00	4,50	0,10	6,73	5,15	0,06	56,34	0,26	0,00	0,00	0,20	0,00	0,30	0,23	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0000	1143
15:30	3,66	0,15	3,95	3,17	0,16	57,87	0,24	0,00	0,00	0,17	0,01	0,18	0,14	0,01	2,61	0,01	0,00	0,0000	1148
16:00	5,87	0,13	7,20	10,86	0,10	61,95	0,25	0,00	0,01	0,26	0,01	0,32	0,48	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0003	1126
16:30	4,98	0,11	5,86	4,46	0,07	54,62	0,28	0,00	0,05	0,22	0,00	0,27	0,20	0,00	2,47	0,01	0,00	0,0020	1143
17:00	5,33	0,15	5,22	4,97	0,42	61,24	0,24	0,00	0,01	0,23	0,01	0,23	0,22	0,02	2,67	0,01	0,00	0,0005	1130
17:30	6,62	0,20	4,70	9,35	0,91	67,23	0,24	0,00	0,12	0,29	0,01	0,20	0,41	0,04	2,93	0,01	0,00	0,0050	1136
18:00	13,10	0,22	5,02	6,74	0,87	69,39	0,23	0,00	0,10	0,56	0,01	0,22	0,29	0,04	2,97	0,01	0,00	0,0043	1137
18:30	4,58	0,19	4,68	6,50	0,89	67,64	0,25	0,00	0,06	0,20	0,01	0,20	0,28	0,04	2,91	0,01	0,00	0,0024	1140
19:00	5,97	0,21	6,10	10,54	0,26	57,40	0,22	0,00	0,02	0,28	0,01	0,28	0,49	0,01	2,68	0,01	0,00	0,0010	1150
19:30	4,75	0,44	5,48	4,14	0,68	57,46	0,24	0,00	0,00	0,22	0,02	0,25	0,19	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0001	1128
20:00	4,94	0,55	4,94	6,38	0,87	57,13	0,22	0,00	0,00	0,23	0,03	0,23	0,30	0,04	2,71	0,01	0,00	0,0001	1154
20:30	4,96	0,60	6,46	7,45	0,94	55,47	0,22	0,00	0,02	0,23	0,03	0,30	0,35	0,04	2,60	0,01	0,00	0,0007	1146
21:00	4,77	0,61	5,57	3,84	0,98	59,15	0,23	0,00	0,01	0,22	0,03	0,26	0,18	0,05	2,74	0,01	0,00	0,0006	1143
21:30	4,36	0,64	5,26	6,15	1,01	57,87	0,22	0,00	0,02	0,20	0,03	0,25	0,29	0,05	2,71	0,01	0,00	0,0010	1147
22:00	4,20	0,65	7,76	7,27	1,03	55,98	0,23	0,00	0,04	0,19	0,03	0,35	0,33	0,05	2,53	0,01	0,00	0,0018	1135
22:30	4,83	0,67	5,26	4,14	1,07	60,90	0,21	0,00	0,05	0,22	0,03	0,24	0,19	0,05	2,75	0,01	0,00	0,0023	1134
23:00	4,02	0,68	5,55	6,44	1,08	56,44	0,21	0,00	0,01	0,18	0,03	0,25	0,29	0,05	2,54	0,01	0,00	0,0003	1138
23:30	4,93	0,69	5,17	5,37	1,08	59,88	0,21	0,00	0,00	0,22	0,03	0,23	0,24	0,05	2,66	0,01	0,00	0,0000	1144
00:00	6,54	0,68	5,30	11,39	1,08	56,00	0,26	0,00	0,02	0,30	0,03	0,25	0,53	0,05	2,61	0,01	0,00	0,0008	1165
Min	2,51	0,10	3,37	0,12	0,05	50,45	0,06	0,00	0,00	0,10	0,00	0,15	0,01	0,00	2,16	0,00	0,00	0,0000	1103
Max	23,28	0,69	8,82	36,05	1,73	69,39	0,31	0,00	0,87	1,00	0,03	0,39	1,62	0,08	2,97	0,01	0,00	0,0361	1178
Donnée moyenne	5,82	0,39	5,49	9,45	0,72	58,77	0,22	0,00	0,09	12,27	0,82	11,62	19,87	1,51	124,21	0,47	0,00	0,1761	1138

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,84						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.