Rapport DREAL journalier: 05/04/2026

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,74	0,24	4,06	7,16	0,00	63,94	0,19	0,67	0,00	0,03	0,01	0,16	0,27	0,00	2,44	0,01	0,56	0,0000	1110
01:00	1,19	0,25	4,38	7,83	0,00	63,64	0,17	1,16	0,00	0,05	0,01	0,17	0,30	0,00	2,42	0,01	0,98	0,0000	1104
01:30	0,72	0,24	4,87	10,88	0,00	64,04	0,23	0,68	0,00	0,03	0,01	0,19	0,43	0,00	2,50	0,01	0,58	0,0000	1147
02:00	2,73	0,23	3,75	6,51	0,00	60,96	0,25	2,71	0,00	0,11	0,01	0,15	0,26	0,00	2,39	0,01	2,34	0,0000	1148
02:30	2,20	0,24	4,65	9,10	0,00	62,96	0,25	2,18	0,00	0,09	0,01	0,18	0,35	0,00	2,45	0,01	1,86	0,0000	1146
03:00	1,89	0,23	4,53	8,11	0,00	64,09	0,23	1,85	0,00	0,07	0,01	0,18	0,32	0,00	2,50	0,01	1,61	0,0000	1147
03:30	1,96	0,24	7,31	13,66	0,00	57,03	0,16	1,88	0,00	0,08	0,01	0,28	0,53	0,00	2,19	0,01	1,64	0,0000	1117
04:00	3,07	0,25	7,48	13,28	0,00	62,98	0,18	2,95	0,00	0,12	0,01	0,29	0,51	0,00	2,42	0,01	2,58	0,0000	1115
04:30	5,76	0,23	5,51	10,48	0,00	63,34	0,19	5,61	0,00	0,22	0,01	0,21	0,41	0,00	2,46	0,01	4,87	0,0000	1115
05:00	1,23	0,22	4,84	9,01	0,00	61,20	0,21	1,19	0,00	0,05	0,01	0,19	0,35	0,00	2,37	0,01	1,04	0,0000	1125
05:30	1,59	0,22	4,58	6,68	0,00	62,84	0,21	1,52	0,00	0,06	0,01	0,18	0,26	0,00	2,42	0,01	1,33	0,0000	1122
06:00	2,16	0,21	5,33	10,18	0,00	60,14	0,20	2,06	0,00	0,08	0,01	0,21	0,40	0,00	2,36	0,01	1,85	0,0000	1129
06:30	3,06	0,21	5,63	10,85	0,00	62,29	0,19	3,01	0,00	0,12	0,01	0,23	0,44	0,00	2,52	0,01	2,70	0,0000	1122
07:00	5,64	0,20	4,90	8,27	0,00	62,16	0,16	5,47	0,00	0,22	0,01	0,19	0,33	0,00	2,46	0,01	4,87	0,0000	1122
07:30	1,97	0,15	4,84	7,39	0,00	61,42	0,20	2,78	0,00	0,08	0,01	0,20	0,30	0,00	2,48	0,01	2,50	0,0000	1136
08:00	2,24	0,01	4,91	6,93	0,00	60,61	0,28	6,30	0,00	0,09	0,00	0,20	0,29	0,00	2,51	0,01	5,66	0,0000	1130
08:30	2,32	0,00	4,23	4,94	0,00	62,90	0,29	6,12	0,00	0,09	0,00	0,17	0,20	0,00	2,57	0,01	5,56	0,0000	1110
09:00	1,20	0,01	4,31	5,53	0,00	61,05	0,27	6,18	0,00	0,05	0,00	0,18	0,23	0,00	2,52	0,01	5,60	0,0000	1120
09:30	1,04	0,04	4,78	5,68	0,00	62,59	0,27	6,24	0,00	0,04	0,00	0,20	0,24	0,00	2,62	0,01	5,69	0,0000	1131
10:00	1,34	0,08	4,08	4,38	0,00	61,27	0,23	6,12	0,00	0,05	0,00	0,17	0,18	0,00	2,50	0,01	5,54	0,0000	1106
10:30	2,36	0,08	4,30	5,06	0,00	63,41	0,28	6,20	0,00	0,10	0,00	0,18	0,21	0,00	2,62	0,01	5,62	0,0000	1119
11:00	1,10	0,12	4,26	4,62	0,00	61,27	0,29	6,19	0,00	0,05	0,00	0,18	0,19	0,00	2,54	0,01	5,64	0,0000	1122
11:30	0,79	0,07	4,12	4,13	0,00	62,93	0,30	6,15	0,00	0,03	0,00	0,17	0,17	0,00	2,60	0,01	5,60	0,0000	1129
12:00	1,43	0,01	4,52	6,77	0,00	60,71	0,26	6,25	0,00	0,06	0,00	0,19	0,28	0,00	2,55	0,01	5,70	0,0000	1136
12:30	1,49	0,02	4,53	5,52	0,00	60,71	0,27	6,12	0,00	0,06	0,00	0,19	0,23	0,00	2,48	0,01	5,58	0,0000	1119
13:00	1,90	0,02	5,19	8,37	0,00	60,07	0,26	6,23	0,00	0,08	0,00	0,22	0,35	0,00	2,50	0,01	5,66	0,0000	1127
13:30	1,42	0,01	4,35	4,57	0,00	63,08	0,28	6,12	0,00	0,06	0,00	0,18	0,19	0,00	2,56	0,01	5,53	0,0000	1117
14:00	0,36	0,01	3,93	4,43	0,00	60,63	0,30	6,07	0,00	0,01	0,00	0,16	0,18	0,00	2,46	0,01	5,51	0,0000	1125
14:30	2,41	0,04	4,70	10,20	0,00	60,05	0,27	6,22	0,00	0,10	0,00	0,19	0,42	0,00	2,48	0,01	5,58	0,0000	1114
15:00	1,49	0,00	4,66	8,61	0,00	63,17	0,27	6,33	0,00	0,06	0,00	0,19	0,36	0,00	2,62	0,01	5,62	0,0000	1130
15:30	0,65	0,00	4,21	5,56	0,00	60,92	0,27	6,26	0,00	0,03	0,00	0,17	0,23	0,00	2,50	0,01	5,62	0,0000	1133
16:00	3,65	0,01	4,74	7,95	0,00	61,74	0,24	6,35	0,00	0,15	0,00	0,20	0,33	0,00	2,56	0,01	5,64	0,0000	1128
16:30	0,53	0,00	4,23	6,08	0,00	60,72	0,28	6,29	0,00	0,02	0,00	0,17	0,25	0,00	2,49	0,01	5,54	0,0000	1124
17:00	0,88	0,00	3,92	5,14	0,00	62,42	0,28	6,30	0,00	0,04	0,00	0,16	0,21	0,00	2,55	0,01	5,55	0,0000	1134
17:30	1,23	0,00	4,35	6,60	0,00	60,87	0,27	6,30	0,00	0,05	0,00	0,18	0,27	0,00	2,49	0,01	5,55	0,0000	1137
18:00	1,32	0,00	4,72	5,88	0,00	62,47	0,26	6,27	0,00	0,05	0,00	0,20	0,24	0,00	2,59	0,01	5,62	0,0000	1132
18:30	0,71	0,00	4,51	6,04	0,00	61,23	0,25	6,26	0,00	0,03	0,00	0,19	0,25	0,00	2,55	0,01	5,62	0,0000	1132
19:00	2,31	0,07	4,55	6,91	0,00	60,69	0,30	5,03	0,00	0,10	0,00	0,19	0,29	0,00	2,51	0,01	4,53	0,0000	1129
19:30	1,25	0,13	5,13	8,29	0,00	62,86	0,33	2,73	0,00	0,05	0,01	0,21	0,33	0,00	2,54	0,01	2,45	0,0000	1123
20:00	0,98	0,00	4,38	5,20	0,00	61,00	0,39	6,24	0,00	0,04	0,00	0,18	0,22	0,00	2,54	0,02	5,59	0,0000	1125
20:30	1,67	0,00	4,32	4,33	0,00	60,71	0,37	6,26	0,00	0,07	0,00	0,18	0,18	0,00	2,55	0,02	5,59	0,0000	1133
21:00	1,75	0,00	4,57	6,82	0,00	61,13	0,38	6,33	0,00	0,07	0,00	0,19	0,29	0,00	2,60	0,02	5,67	0,0000	1134
21:30	0,27	0,00	4,52	4,57	0,00	62,27	0,37	6,21	0,00	0,01	0,00	0,19	0,19	0,00	2,57	0,02	5,51	0,0000	1132
22:00	1,01	0,00	3,83	2,14	0,00	61,88	0,39	6,20	0,00	0,04	0,00	0,16	0,09	0,00	2,58	0,02	5,58	0,0000	1137
22:30	1,29	0,02	4,40	5,67	0,00	60,32	0,37	6,33	0,00	0,05	0,00	0,19	0,24	0,00	2,58	0,02	5,69	0,0000	1146
23:00	0,49	0,01	5,08	7,56	0,00	62,71	0,39	6,30	0,00	0,02	0,00	0,21	0,32	0,00	2,64	0,02	5,62	0,0000	1128
23:30	0,67	0,20	4,34	5,14	0,00	59,17	0,38	6,19	0,00	0,03	0,01	0,18	0,21	0,00	2,45	0,02	5,49	0,0000	1124
00:00	2,33	0,26	4,10	4,39	0,00	63,50	0,39	5,94	0,00	0,10	0,01	0,17	0,19	0,00	2,70	0,02	5,33	0,0000	1141
Min	**0,27**	**0,00**	**3,75**	**2,14**	**0,00**	**57,03**	**0,16**	**0,67**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,15**	**0,09**	**0,00**	**2,19**	**0,01**	**0,56**	**0,0000**	**1104**
Max	**5,76**	**0,26**	**7,48**	**13,66**	**0,00**	**64,09**	**0,39**	**6,35**	**0,00**	**0,22**	**0,01**	**0,29**	**0,53**	**0,00**	**2,70**	**0,02**	**5,70**	**0,0000**	**1148**
Moyenne jour Flux jour	**1,70**	**0,10**	**4,65**	**6,95**	**0,00**	**61,75**	**0,27**	**4,92**	**0,00**	**3,31**	**0,18**	**9,07**	**13,47**	**0,00**	**120,47**	**0,53**	**211,59**	**0,0000**	**1127**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00						00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,86								
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.