

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.40	12.03	60.82	0.62	0.37	0.37	0.29	0.07	0.55	2.78	0.03	0.02	0.02	1142
01:00	6.10	9.32	60.38	0.72	0.35	0.39	0.25	0.09	0.38	2.48	0.03	0.01	0.02	1044
01:30	5.07	8.35	61.74	0.73	0.40	0.34	0.20	0.07	0.34	2.49	0.03	0.02	0.01	1143
02:00	5.22	6.99	63.86	0.66	0.33	0.30	0.21	0.06	0.28	2.58	0.03	0.01	0.01	1115
02:30	5.82	9.66	61.49	0.65	0.34	0.25	0.23	0.06	0.38	2.45	0.03	0.01	0.01	1133
03:00	6.78	10.96	64.33	0.65	0.37	0.23	0.28	0.10	0.45	2.67	0.03	0.02	0.01	1146
03:30	6.00	9.31	63.05	0.60	0.36	0.22	0.26	0.05	0.40	2.70	0.03	0.02	0.01	1142
04:00	5.77	10.81	60.86	0.58	0.33	0.22	0.26	0.08	0.49	2.75	0.03	0.02	0.01	1178
04:30	6.22	11.99	61.99	0.64	0.32	0.22	0.28	0.06	0.53	2.76	0.03	0.01	0.01	1163
05:00	5.30	7.46	60.23	0.61	0.34	0.23	0.23	0.05	0.32	2.58	0.03	0.01	0.01	1108
05:30	5.51	9.26	63.20	0.60	0.34	0.23	0.23	0.06	0.39	2.69	0.03	0.01	0.01	1129
06:00	5.77	11.19	63.18	0.65	0.38	0.23	0.25	0.09	0.48	2.72	0.03	0.02	0.01	1150
06:30	7.77	18.51	63.52	0.65	0.33	0.23	0.34	0.08	0.80	2.75	0.03	0.01	0.01	1149
07:00	5.32	6.15	61.05	0.60	0.32	0.23	0.23	0.07	0.27	2.67	0.03	0.01	0.01	1155
07:30	5.83	12.52	61.77	0.75	0.33	0.22	0.26	0.11	0.55	2.73	0.03	0.01	0.01	1146
08:00	5.40	8.62	56.18	0.57	0.42	0.23	0.24	0.09	0.38	2.48	0.03	0.02	0.01	1119
08:30	6.58	10.28	48.72	0.21	0.47	0.24	0.29	0.08	0.46	2.16	0.01	0.02	0.01	1148
09:00	11.77	11.04	43.30	0.22	0.49	0.26	0.49	2.06	0.46	1.82	0.01	0.02	0.01	1065
09:30	4.67	1.56	57.93	0.21	0.54	0.24	0.21	0.08	0.07	2.65	0.01	0.02	0.01	1157
10:00	6.79	11.51	58.17	0.75	0.43	0.23	0.29	0.06	0.50	2.52	0.03	0.02	0.01	1144
10:30	8.87	10.60	59.69	0.74	0.37	0.28	0.38	0.09	0.45	2.54	0.03	0.02	0.01	1131
11:00	7.62	9.40	62.50	0.53	0.46	0.38	0.33	0.07	0.41	2.74	0.02	0.02	0.02	1118
11:30	9.08	10.74	60.91	0.49	0.41	0.38	0.40	0.08	0.47	2.69	0.02	0.02	0.02	1118
12:00	14.17	21.21	59.60	0.49	0.42	0.37	0.64	0.08	0.97	2.71	0.02	0.02	0.02	1128
12:30	13.87	20.17	55.40	0.46	0.37	0.37	0.62	0.55	0.90	2.48	0.02	0.02	0.02	1122
13:00	13.35	11.11	68.21	0.45	0.36	0.37	0.59	0.08	0.49	3.01	0.02	0.02	0.02	1147
13:30	7.91	9.50	58.68	0.43	0.41	0.37	0.36	0.08	0.43	2.68	0.02	0.02	0.02	1153
14:00	9.03	7.94	61.67	0.47	0.42	0.42	0.40	0.09	0.35	2.72	0.02	0.02	0.02	1128
14:30	7.24	9.95	61.09	0.48	0.39	0.46	0.32	0.07	0.44	2.73	0.02	0.02	0.02	1114
15:00	13.71	13.34	56.15	0.46	0.34	0.50	0.61	0.07	0.59	2.48	0.02	0.01	0.02	1100
15:30	10.97	12.61	61.36	0.48	0.39	0.50	0.49	0.10	0.56	2.71	0.02	0.02	0.02	1100
16:00	7.54	6.15	59.59	0.56	0.33	0.50	0.33	0.10	0.27	2.59	0.02	0.01	0.02	1110
16:30	5.66	5.75	62.74	0.52	0.31	0.49	0.25	0.07	0.26	2.80	0.02	0.01	0.02	1117
17:00	5.83	5.81	60.33	0.51	0.33	0.49	0.26	0.06	0.26	2.73	0.02	0.01	0.02	1104
17:30	5.26	3.89	68.85	0.56	0.40	0.50	0.23	0.07	0.17	3.07	0.02	0.02	0.02	1154
18:00	5.14	5.74	63.65	0.58	0.34	0.51	0.23	0.08	0.25	2.82	0.03	0.02	0.02	1118
18:30	6.64	9.82	61.04	0.60	0.37	0.50	0.30	0.07	0.44	2.73	0.03	0.02	0.02	1126
19:00	5.90	6.53	59.19	0.61	0.37	0.51	0.26	0.06	0.29	2.64	0.03	0.02	0.02	1124
19:30	5.79	6.19	66.44	0.48	0.38	0.51	0.25	0.07	0.27	2.92	0.02	0.02	0.02	1125
20:00	5.80	5.92	57.49	0.42	0.37	0.53	0.25	0.12	0.25	2.45	0.02	0.02	0.02	1079
20:30	5.49	6.44	53.86	0.36	0.33	0.50	0.24	0.05	0.28	2.37	0.02	0.01	0.02	1128
21:00	6.80	9.96	51.60	0.31	0.31	0.43	0.31	0.06	0.45	2.32	0.01	0.01	0.02	1143
21:30	6.81	7.69	56.06	0.38	0.25	0.40	0.29	0.06	0.33	2.40	0.02	0.01	0.02	1133
22:00	6.82	9.02	65.22	0.45	0.26	0.39	0.30	0.10	0.39	2.84	0.02	0.01	0.02	1149
22:30	6.59	9.80	62.87	0.41	0.19	0.38	0.29	0.07	0.44	2.79	0.02	0.01	0.02	1161
23:00	7.28	14.34	59.05	0.40	0.22	0.37	0.33	0.05	0.65	2.67	0.02	0.01	0.02	1143
23:30	8.23	15.21	62.64	0.44	0.23	0.37	0.37	0.10	0.68	2.81	0.02	0.01	0.02	1145
00:00	7.28	12.07	62.44	0.38	0.21	0.37	0.33	0.05	0.54	2.82	0.02	0.01	0.02	1149
min	4,67	1,56	43,30	0,21	0,19	0,22	0,20	0,05	0,07	1,82	0,01	0,01	0,01	1044
max	14,17	21,21	68,85	0,75	0,54	0,53	0,64	2,06	0,97	3,07	0,03	0,02	0,02	1178
moyenne	7,26	9,88	60,29	0,52	0,36	0,36								1132
Total							15,30	14,35	20,81	126,70	1,10	0,75	0,76	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,84			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.